Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 68 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 68 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01786-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 01786 | Режим (схема): 6;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24.00	*	151,77	126,91	24,86	68,66	64,30	4,36	8,00	3,00	0,56	24,86			25,69		25,69	-	68,89		1,71			2,28
25.05.16	24.00	*	150,38	126,02	24,36	68,73	64,40	4,33	8,00	3,00	0,55	24,36			25,17		25,17	-	68,94		1,68			2,23
26.05.16	24.00	*	152,50	128,57	23,93	69,45	65,16	4,29	8,00	3,00	0,56	23,93			24,74		24,74	-	69,66		1,67			2,23
27.05.16	24.00	*	152,21	127,59	24,61	69,46	65,03	4,43	8,00	3,00	0,57	24,61			25,45		25,45	-	69,72		1,72			2,29
28.05.16	24.00	*	153,93	127,82	26,11	69,51	65,04	4,47	8,00	3,00	0,58	26,11			26,99		26,99	-	69,76		1,82			2,40
29.05.16	24.00	*	151,85	126,86	24,99	69,06	64,61	4,45	8,00	3,00	0,57	24,99			25,83		25,83	-	69,27		1,73			2,31
30.05.16	24.00	*	153,89	129,87	24,01	69,22	64,91	4,31	8,00	3,00	0,57	24,01			24,84		24,84	-	69,42		1,67			2,24
31.05.16	24.00	*	155,77	133,44	22,33	69,39	65,11	4,28	8,00	3,00	0,58	22,33			23,13		23,13	-	69,62		1,55			2,14
01.06.16	24.00	*	157,35	133,62	23,73	69,44	65,22	4,22	8,00	3,00	0,57	23,73			24,55		24,55	-	69,66		1,65			2,23
02.06.16	24.00	*	156,38	133,56	22,82	69,79	65,58	4,21	8,00	3,00	0,57	22,82			23,62		23,62	-	70,00		1,60			2,17
03.06.16	24.00	*	149,39	128,69	20,70	69,75	65,43	4,33	8,00	3,00	0,57	20,70			21,46		21,46	-	69,96		1,45			2,02
04.06.16	24.00	*	133,97	111,42	22,55	69,13	64,34	4,79	8,00	3,00	0,54	22,55			23,32		23,32	-	69,37		1,56			2,11
05.06.16	24.00	*	132,76	110,55	22,20	69,53	64,40	5,13	8,00	3,00	0,57	22,20			23,00		23,00	-	69,79		1,55			2,12
06.06.16	24.00	*	134,93	109,59	25,34	69,17	64,10	5,07	8,00	3,00	0,56	25,34			26,19		26,19	-	69,40		1,76			2,32
07.06.16	24.00	*	137,17	113,00	24,17	68,25	63,25	5,00	8,00	3,00	0,57	24,17			24,99		24,99	-	68,49		1,66			2,23
08.06.16	24.00	*	140,69	116,76	23,94	69,60	64,77	4,83	8,00	3,00	0,57	23,94			24,77		24,77	-	69,81		1,67			2,24
09.06.16	24.00	*	144,67	119,39	25,28	68,23	63,50	4,73	8,00	3,00	0,57	25,28			26,12		26,12	-	68,51		1,73			2,30
10.06.16	24.00	*	146,22	121,54	24,69	68,35	63,41	4,94	8,00	3,00	0,61	24,69			25,53		25,53	-	68,60		1,69			2,30
11.06.16	24.00	*	144,63	121,09	23,54	68,75	63,59	5,16	8,00	3,00	0,63	23,54			24,38		24,38	-	69,04		1,63			2,26
12.06.16	24.00	*	143,53	120,98	22,56	68,73	63,53	5,20	8,00	3,00	0,64	22,56			23,38		23,38	-	69,03		1,56			2,19
13.06.16	24.00	*	143,78	118,41	25,36	68,31	63,15	5,15	8,00	3,00	0,62	25,36			26,23		26,23	-	68,62		1,74			2,36
14.06.16	24.00	*	145,89	120,33	25,57	68,95	64,02	4,93	8,00	3,00	0,60	25,57			26,44		26,44	-	69,21		1,77			2,37
15.06.16	24.00	*	149,69	126,43	23,26	68,61	63,86	4,75	8,00	3,00	0,61	23,26			24,08		24,08	-	68,86		1,60			2,21
16.06.16	24.00	*	90,38	85,61	4,77	69,09	63,72	5,37	8,00	3,00	0,48	4,77			5,11		5,11	-	66,96		0,32			0,80
17.06.16	24.00	*	128,65	110,79	17,87	68,88	63,87	5,01	8,00	3,00	0,56	17,87	-	-	18,54	-	18,54	-	68,34	-	1,23	-	-	1,79
18.06.16	24.00	*	148,88	126,58	22,30	67,90	63,39	4,52	8,00	3,00	0,58	22,30			23,07		23,07	-	68,11		1,52			2,10
19.06.16	24.00	*	148,19	126,13	22,05	69,27	64,55	4,71	8,00	3,00	0,60	22,05			22,85		22,85	-	69,51		1,53			2,14
20.06.16	24.00	*	147,27	125,58	21,69	68,21	63,70	4,51	8,00	3,00	0,58	21,69			22,45		22,45	-	68,46		1,48			2,06
21.06.16	24.00	*	147,36	127,78	19,58	68,99	64,43	4,56	8,00	3,00	0,59	19,58			20,32		20,32	-	69,22		1,36			1,95
22.06.16	24.00	*	148,38	128,41	19,98	68,39	63,86	4,54	8,00	3,00	0,59	19,98			20,71		20,71	-	68,62		1,37			1,96
23.06.16	24.00	*	150,24	129,97	20,27	68,74	64,25	4,50	8,00	3,00	0,59	20,27			21,02		21,02	-	68,96		1,40			1,99
Среднее	24,00	-	144,93	122,36	22,56	68,95	64,27	4,68	8,00	3,00	0,58	22,56	-	-	23,35	-	23,35	-	69,09	-	1,56	-	-	2,14
Итого	744,00		4492,71	3793,28	699,43						17,95	699,43	0,00	0,00	723,96	0,00	723,96	0,00			48,38	0,00	0,00	66,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.05.16 01:00	91862,48	75533,69	34146,76	0,00	34987,89	0,00	3016,50	-
	24.06.16 00:00	96227,22	79233,91	36207,50	0,00	37093,70	0,00	3080,06	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 13,78 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 144,76 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -10,64 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **69,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **868,72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016
«____» _____ г.