Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8793.038.1 | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 7 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206886-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206886 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 14,78

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=57,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	18,77	7,72	11,05	66,72	61,93	4,79	7,00	5,00	0,07	11,05	-	-	11,34	-	11,34	-	64,03	-	0,71			0,78
25.05.16	24,00	-	18,88	9,91	8,97	64,53	59,73	4,80	7,00	5,00	0,07	8,97	-	-	9,15	-	9,15	-	61,57	-	0,55			0,63
26.05.16	24,00	-	19,39	7,54	11,85	63,85	59,72	4,13	7,00	5,00	0,06	11,85	-	-	12,06	-	12,06	-	61,44	-	0,73			0,79
27.05.16	24,00	-	19,39	9,05	10,34	63,66	55,64	8,02	7,00	5,00	0,11	10,34	-	-	10,59	-	10,59	-	60,30	-	0,62			0,74
28.05.16	24,00	-	17,94	10,35	7,59	63,18	57,02	6,16	7,00	5,00	0,09	7,59	-	-	7,73	-	7,73	-	59,65	-	0,45			0,54
29.05.16	24,00	-	18,97	7,58	11,39	63,31	54,23	9,08	7,00	5,00	0,11	11,39	-	-	11,60	-	11,60	-	59,76	-	0,68			0,79
30.05.16	24,00	-	18,30	8,89	9,41	64,42	60,59	3,83	7,00	5,00	0,06	9,41	-	-	9,59	-	9,59	-	61,46	-	0,58			0,64
31.05.16	24,00	-	18,61	9,31	9,30	64,78	60,13	4,65	7,00	5,00	0,07	9,30	-	-	9,52	-	9,52	-	62,21	-	0,58			0,65
01.06.16	24,00	-	16,64	11,53	5,11	62,62	58,56	4,06	7,00	5,00	0,06	5,11	-	-	5,18	-	5,18	-	60,96	-	0,31			0,37
02.06.16	24,00	-	24,22	12,04	12,18	64,83	63,00	1,83	7,00	5,00	0,03	12,18	-	-	12,41	-	12,41	-	64,00	-	0,78			0,81
03.06.16	24,00	-	21,54	11,95	9,59	66,15	64,26	1,89	7,00	5,00	0,03	9,59	-	-	9,78	-	9,78	-	65,25	-	0,63			0,66
04.06.16	24,00	-	20,18	10,79	9,39	64,73	62,51	2,22	7,00	5,00	0,03	9,39	-	-	9,60	-	9,60	-	63,73	-	0,60			0,63
05.06.16	24,00	-	21,05	7,93	13,12	66,28	61,47	4,81	7,00	5,00	0,08	13,12	-	-	13,39	-	13,39	-	63,55	-	0,83			0,91
06.06.16	24,00	-	20,60	8,33	12,27	65,30	59,67	5,63	7,00	5,00	0,07	12,27	-	-	12,58	-	12,58	-	63,37	-	0,78			0,85
07.06.16	24,00	-	21,12	7,78	13,34	63,82	59,80	4,02	7,00	5,00	0,06	13,34	-	-	13,67	-	13,67	-	61,68	-	0,82			0,88
08.06.16	24,00	-	18,67	10,23	8,44	64,26	58,52	5,74	7,00	5,00	0,09	8,44	-	-	8,59	-	8,59	-	61,14	-	0,52			0,60
09.06.16	24,00	-	20,40	8,90	11,50	65,39	59,76	5,63	7,00	5,00	0,08	11,50	-	-	11,71	-	11,71	-	62,93	-	0,72			0,80
10.06.16	24,00	-	17,86	8,87	8,99	64,00	55,37	8,63	7,00	5,00	0,11	8,99	-	-	9,18	-	9,18	-	60,22	-	0,54			0,65
11.06.16	24,00	-	16,65	8,83	7,82	62,67	52,75	9,92	7,00	5,00	0,13	7,82	-	-	7,93	-	7,93	-	57,76	-	0,45			0,58
12.06.16	24,00	-	16,86	12,25	4,61	62,39	49,19	13,20	7,00	5,00	0,19	4,61	-	-	4,69	-	4,69	-	56,05	-	0,26			0,45
13.06.16	24,00	-	17,02	10,61	6,41	63,07	49,34	13,73	7,00	5,00	0,19	6,41	-	-	6,54	-	6,54	-	57,06	-	0,37			0,55
14.06.16	24,00	-	17,40	9,32	8,08	64,40	52,42	11,98	7,00	5,00	0,15	8,08	-	-	8,30	-	8,30	-	59,42	-	0,48			0,63
15.06.16	24,00	-	17,66	11,82	5,84	64,41	57,22	7,19	7,00	5,00	0,12	5,84	-	-	5,89	-	5,89	-	59,02	-	0,34			0,46
16.06.16	24,00	-	17,55	7,94	9,61	63,40	58,18	5,22	7,00	5,00	0,07	9,61	-	-	9,75	-	9,75	-	60,35	-	0,58			0,65
17.06.16	24,00	-	17,51	8,93	8,58	58,42	48,97	9,45	7,00	5,00	0,11	8,58	-	-	8,76	-	8,76	-	55,25	-	0,47			0,59
18.06.16	24,00	-	16,89	9,44	7,45	61,55	57,36	4,19	7,00	5,00	0,06	7,45	-	-	7,51	-	7,51	-	58,67	-	0,44			0,50
19.06.16	24,00	-	17,07	9,80	7,27	61,20	56,21	4,99	7,00	5,00	0,07	7,27	-	-	7,33	-	7,33	-	57,97	-	0,42			0,50
20.06.16	24,00	-	15,43	9,33	6,10	62,84	54,00	8,84	7,00	5,00	0,11	6,10	-	-	6,27	-	6,27	-	58,34	-	0,36			0,47
21.06.16	24,00	-	15,87	9,13	6,74	63,58	53,87	9,71	7,00	5,00	0,13	6,74	-	-	6,84	-	6,84	-	57,87	-	0,39			0,52
22.06.16	24,00	-	15,41	8,34	7,07	63,94	58,62	5,32	7,00	5,00	0,07	7,07	-	-	7,14	-	7,14	-	60,86	-	0,43			0,50
23.06.16	24,00	-	15,04	9,25	5,79	64,00	57,69	6,31	7,00	5,00	0,09	5,79	-	-	5,88	-	5,88	-	59,41	-	0,34			0,43
Среднее	24,00	-	18,35	9,47	8,88	63,80	57,35	6,45	7,00	5,00	0,09	8,88	-	-	9,05	-	9,05	-	60,49	-	0,54	-	-	0,63
Итого	744,00		568,89	293,69	275,20						2,77	275,20	0,00	0,00	280,50	0,00	280,50	0,00			16,77	0,00	0,00	19,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.05.16 03:00	5251,65	8016,21	2947,89	-	3001,20	-	11,91	-
	24.06.16 09:00	5824,49	8311,77	3490,98	-	3553,56	-	31,59	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 2,72 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 46,34 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,78 °С = -4,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **326,84** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016 «____» _____ г.