Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9970.038.1 | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 70 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208359-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208359 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	102,16	83,12	19,04	69,27	69,14	0,13	7,00	5,00	0,00	19,98	-	-	20,43	-	20,43	-	69,20	-	1,39			1,39
25.05.16	24,00	-	101,99	82,76	19,23	69,37	69,24	0,13	7,00	5,00	0,00	20,11	-	-	20,57	-	20,57	-	69,30	-	1,40			1,40
26.05.16	24,00	-	101,68	84,13	17,55	70,15	70,04	0,11	7,00	5,00	0,00	18,46	-	-	18,88	-	18,88	-	70,00	-	1,29			1,29
27.05.16	24,00	-	100,97	83,73	17,24	70,14	70,00	0,14	7,00	5,00	0,00	18,17	-	-	18,59	-	18,59	-	70,07	-	1,27			1,27
28.05.16	24,00	-	101,67	84,30	17,37	70,28	70,13	0,15	7,00	5,00	0,00	18,44	-	-	18,88	-	18,88	-	70,23	-	1,30			1,30
29.05.16	24,00	-	103,23	83,31	19,92	69,60	69,51	0,09	7,00	5,00	0,00	21,14	-	-	21,60	-	21,60	-	69,38	-	1,47			1,47
30.05.16	24,00	-	103,43	85,55	17,88	69,95	69,82	0,13	7,00	5,00	0,00	19,03	-	-	19,48	-	19,48	-	69,90	-	1,33			1,33
31.05.16	24,00	-	105,73	87,35	18,38	70,03	69,90	0,13	7,00	5,00	0,00	19,57	-	-	20,02	-	20,02	-	70,00	-	1,37			1,37
01.06.16	24,00	-	105,35	87,77	17,58	70,16	70,02	0,14	7,00	5,00	0,00	18,81	-	-	19,25	-	19,25	-	70,17	-	1,32			1,32
02.06.16	24,00	-	104,71	87,37	17,34	70,37	70,27	0,10	7,00	5,00	0,00	18,50	-	-	18,94	-	18,94	-	70,26	-	1,30			1,30
03.06.16	24,00	-	99,96	83,07	16,89	70,30	70,19	0,11	7,00	5,00	0,00	17,98	-	-	18,42	-	18,42	-	70,11	-	1,26			1,26
04.06.16	24,00	-	89,47	73,62	15,85	69,79	69,61	0,18	7,00	5,00	0,00	16,78	-	-	17,17	-	17,17	-	69,70	-	1,17			1,17
05.06.16	24,00	-	92,11	72,82	19,29	70,15	69,93	0,22	7,00	5,00	0,00	20,24	-	-	20,70	-	20,70	-	70,18	-	1,42			1,42
06.06.16	24,00	-	91,72	73,09	18,63	69,93	69,75	0,18	7,00	5,00	0,00	19,50	-	-	19,93	-	19,93	-	69,75	-	1,36			1,36
07.06.16	24,00	-	93,61	74,79	18,82	68,88	68,70	0,18	7,00	5,00	0,00	19,70	-	-	20,13	-	20,13	-	68,81	-	1,36			1,36
08.06.16	24,00	-	96,88	77,36	19,52	70,45	70,31	0,14	7,00	5,00	0,00	20,52	-	-	21,00	-	21,00	-	70,24	-	1,44			1,44
09.06.16	24,00	-	98,26	79,13	19,13	68,96	68,83	0,13	7,00	5,00	0,00	20,17	-	-	20,61	-	20,61	-	68,70	-	1,39			1,39
10.06.16	24,00	-	100,35	80,11	20,24	69,05	68,99	0,06	7,00	5,00	0,00	21,31	-	-	21,78	-	21,78	-	68,64	-	1,46			1,46
11.06.16	24,00	-	98,04	79,69	18,35	69,62	69,43	0,19	7,00	5,00	0,00	19,40	-	-	19,84	-	19,84	-	69,63	-	1,35			1,35
12.06.16	24,00	-	96,01	79,40	16,61	69,44	69,27	0,17	7,00	5,00	0,00	17,58	-	-	18,00	-	18,00	-	69,30	-	1,22			1,22
13.06.16	24,00	-	97,81	78,21	19,60	69,23	69,04	0,19	7,00	5,00	0,00	20,63	-	-	21,10	-	21,10	-	69,20	-	1,43			1,43
14.06.16	24,00	-	98,48	79,59	18,89	69,48	69,34	0,14	7,00	5,00	0,00	19,89	-	-	20,32	-	20,32	-	69,29	-	1,38			1,38
15.06.16	24,00	-	101,07	83,09	17,98	69,44	69,30	0,14	7,00	5,00	0,00	18,90	-	-	19,34	-	19,34	-	69,38	-	1,31			1,31
16.06.16	24,00	-	56,30	53,18	3,12	69,23	67,55	1,68	7,00	5,00	0,00	19,45	-	-	19,83	-	19,83	-	62,51	-	1,22			1,22
17.06.16	24,00	-	16,46	21,97	-5,51	59,36	58,49	0,87	7,00	5,00	0,00	20,02	-	-	20,29	-	20,29	-	53,77	-	1,08			1,08
18.06.16	24,00	-	99,04	82,11	16,93	68,62	68,53	0,09	7,00	5,00	0,00	17,69	-	-	18,07	-	18,07	-	68,41	-	1,21			1,21
19.06.16	24,00	-	98,99	81,86	17,13	70,01	69,90	0,11	7,00	5,00	0,00	18,09	-	-	18,53	-	18,53	-	69,82	-	1,26			1,26
20.06.16	24,00	-	97,38	81,92	15,46	68,89	68,76	0,13	7,00	5,00	0,00	16,74	-	-	17,10	-	17,10	-	68,81	-	1,15			1,15
21.06.16	24,00	-	99,90	83,11	16,79	69,58	69,46	0,12	7,00	5,00	0,00	18,04	-	-	18,45	-	18,45	-	69,52	-	1,26			1,26
22.06.16	24,00	-	98,96	83,53	15,43	69,04	68,93	0,11	7,00	5,00	0,00	16,64	-	-	17,02	-	17,02	-	68,89	-	1,15			1,15
23.06.16	24,00	-	101,23	84,54	16,69	69,39	69,30	0,09	7,00	5,00	0,00	17,90	-	-	18,32	-	18,32	-	69,22	-	1,24			1,24
Среднее	24,00	-	95,26	78,57	16,69	69,30	69,09	0,21	7,00	5,00	-	19,01	-	-	19,44	-	19,44	-	68,79	-	1,31	-	-	1,31
Итого	744,00		2952,95	2435,58	517,37						0,00	589,38	0,00	0,00	602,59	0,00	602,59	0,00			40,53	0,00	0,00	40,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 03:00	45011,38	36732,08	8644,01	-	8851,56	-	1351,04	-
	24.06.16 01:00	47960,61	39164,16	9233,14	-	9453,90	-	1387,65	-

Период расчета по среднему: 7 суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,49 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 125,51 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -8,96 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **40,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **728,10** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
Ленэнергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016
«____» _____ г.