Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 73 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 73 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208340-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208340 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 14,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	86,43	69,59	16,84	65,92	65,72	0,20	7,00	5,00	0,00	17,74	-	-	18,11	-	18,11	-	65,88	-	1,17			1,17
25.05.16	24,00	-	83,85	70,45	13,40	66,02	65,84	0,18	7,00	5,00	0,00	14,42	-	-	14,69	-	14,69	-	65,90	-	0,95			0,95
26.05.16	24,00	-	79,46	70,94	8,52	66,14	65,95	0,19	7,00	5,00	0,00	9,28	-	-	9,46	-	9,46	-	65,96	-	0,61			0,61
27.05.16	24,00	-	79,75	70,80	8,95	65,18	64,98	0,20	7,00	5,00	0,00	9,75	-	-	9,94	-	9,94	-	65,04	-	0,64			0,64
28.05.16	24,00	-	80,16	70,75	9,41	64,66	64,46	0,20	7,00	5,00	0,00	10,27	-	-	10,45	-	10,45	-	64,50	-	0,66			0,66
29.05.16	24,00	-	80,96	70,64	10,32	64,11	63,90	0,21	7,00	5,00	0,00	11,19	-	-	11,41	-	11,41	-	64,01	-	0,72			0,72
30.05.16	24,00	-	80,66	71,09	9,57	64,27	64,08	0,19	7,00	5,00	0,00	10,46	-	-	10,66	-	10,66	-	64,14	-	0,67			0,67
31.05.16	24,00	-	80,37	71,74	8,63	63,61	63,43	0,18	7,00	5,00	0,00	9,55	-	-	9,73	-	9,73	-	63,50	-	0,61			0,61
01.06.16	24,00	-	78,76	71,97	6,79	64,74	64,56	0,18	7,00	5,00	0,00	7,64	-	-	7,77	-	7,77	-	64,58	-	0,49			0,49
02.06.16	24,00	-	79,91	71,66	8,25	64,79	64,59	0,20	7,00	5,00	0,00	9,02	-	-	9,21	-	9,21	-	64,75	-	0,58			0,58
03.06.16	24,00	-	70,47	62,01	8,46	64,14	63,73	0,41	7,00	5,00	0,00	9,77	-	-	9,93	-	9,93	-	63,50	-	0,62			0,62
04.06.16	24,00	-	56,91	47,90	9,01	63,13	62,77	0,36	7,00	5,00	0,00	9,73	-	-	9,91	-	9,91	-	63,05	-	0,62			0,62
05.06.16	24,00	-	56,56	45,99	10,57	63,26	62,84	0,42	7,00	5,00	0,00	11,34	-	-	11,55	-	11,55	-	63,32	-	0,72			0,72
06.06.16	24,00	-	71,11	63,47	7,64	64,50	64,27	0,23	7,00	5,00	0,00	8,44	-	-	8,60	-	8,60	-	64,21	-	0,54			0,54
07.06.16	24,00	-	96,11	85,26	10,85	64,93	64,74	0,19	7,00	5,00	0,00	11,84	-	-	12,08	-	12,08	-	64,74	-	0,77			0,77
08.06.16	24,00	-	97,30	88,02	9,28	66,15	65,93	0,22	7,00	5,00	0,00	10,01	-	-	10,21	-	10,21	-	65,83	-	0,66			0,66
09.06.16	24,00	-	98,31	89,55	8,76	65,16	64,99	0,17	7,00	5,00	0,00	9,41	-	-	9,59	-	9,59	-	64,53	-	0,61			0,61
10.06.16	24,00	-	103,17	91,99	11,18	64,88	64,71	0,17	7,00	5,00	0,00	11,42	-	-	11,64	-	11,64	-	64,38	-	0,73			0,73
11.06.16	24,00	-	104,18	93,26	10,92	64,71	64,55	0,16	7,00	5,00	0,00	11,22	-	-	11,46	-	11,46	-	64,60	-	0,73			0,73
12.06.16	24,00	-	103,37	93,17	10,20	64,74	64,59	0,15	7,00	5,00	0,00	10,92	-	-	11,12	-	11,12	-	64,44	-	0,70			0,70
13.06.16	24,00	-	101,28	91,92	9,36	64,21	64,00	0,21	7,00	5,00	0,00	9,96	-	-	10,16	-	10,16	-	64,05	-	0,64			0,64
14.06.16	24,00	-	97,96	91,01	6,95	64,54	64,02	0,52	7,00	5,00	0,00	9,34	-	-	9,50	-	9,50	-	61,65	-	0,58			0,58
15.06.16	24,00	-	43,05	38,59	4,46	48,40	48,52	-0,12	7,00	5,00	0,00	5,01	-	-	5,05	-	5,05	-	46,99	-	0,24			0,24
16.06.16	24,00	-	47,88	48,98	-1,10	57,43	55,25	2,18	7,00	5,00	0,00	11,06	-	-	11,20	-	11,20	-	51,70	-	0,57			0,57
17.06.16	24,00	-	121,30	111,97	9,33	66,07	65,97	0,10	7,00	5,00	0,00	10,68	-	-	10,87	-	10,87	-	65,82	-	0,71			0,71
18.06.16	24,00	-	118,09	109,27	8,82	64,81	64,71	0,10	7,00	5,00	0,00	9,95	-	-	10,16	-	10,16	-	64,46	-	0,64			0,64
19.06.16	24,00	-	117,67	108,61	9,06	66,02	65,90	0,12	7,00	5,00	0,00	10,35	-	-	10,55	-	10,55	-	65,62	-	0,68			0,68
20.06.16	24,00	-	117,20	108,86	8,34	65,18	65,07	0,11	7,00	5,00	0,00	9,49	-	-	9,70	-	9,70	-	64,87	-	0,62			0,62
21.06.16	24,00	-	119,27	110,89	8,38	65,87	65,76	0,11	7,00	5,00	0,00	9,31	-	-	9,53	-	9,53	-	65,66	-	0,62			0,62
22.06.16	24,00	-	118,54	111,14	7,40	65,40	65,29	0,11	7,00	5,00	0,00	8,02	-	-	8,17	-	8,17	-	65,03	-	0,52			0,52
23.06.16	24,00	-	107,83	99,93	7,90	65,67	65,56	0,11	7,00	5,00	0,00	8,39	-	-	8,55	-	8,55	-	65,32	-	0,55			0,55
Среднее	24,00	-	89,61	80,69	8,92	64,15	63,89	0,26	7,00	5,00	-	10,16	-	-	10,35	-	10,35	-	63,61	-	0,65	-	-	0,65
Итого	744,00		2777,87	2501,42	276,45						0,00	314,98	0,00	0,00	320,96	0,00	320,96	0,00			20,16	0,00	0,00	20,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-

Период расчета по среднему: 7 суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 3,92 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 61,25 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,59 °С = -4,60 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,48** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **382,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016 г.
печать энергосбыта