Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9972.038.1 | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 74 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207222-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207222 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1322
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0601
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	88,32	69,00	19,32	69,37	69,06	0,31	7,00	5,00	-0,01	19,94	-	-	20,37	-	20,37	-	69,12	-	1,38			1,36
25.05.16	24,00	-	89,00	68,72	20,28	69,49	69,19	0,30	7,00	5,00	-0,02	20,95	-	-	21,40	-	21,40	-	69,29	-	1,45			1,43
26.05.16	24,00	-	90,04	69,72	20,32	70,28	69,99	0,29	7,00	5,00	-0,01	20,92	-	-	21,37	-	21,37	-	70,04	-	1,47			1,45
27.05.16	24,00	-	88,72	69,40	19,32	70,26	69,94	0,32	7,00	5,00	-0,02	19,96	-	-	20,41	-	20,41	-	70,06	-	1,40			1,38
28.05.16	24,00	-	87,56	69,85	17,71	70,40	70,06	0,34	7,00	5,00	-0,02	18,40	-	-	18,80	-	18,80	-	70,24	-	1,29			1,27
29.05.16	24,00	-	88,51	68,97	19,54	69,71	69,44	0,27	7,00	5,00	-0,02	20,31	-	-	20,77	-	20,77	-	69,38	-	1,41			1,38
30.05.16	24,00	-	89,54	70,75	18,79	70,07	69,77	0,30	7,00	5,00	-0,02	19,46	-	-	19,89	-	19,89	-	69,89	-	1,36			1,34
31.05.16	24,00	-	91,46	72,19	19,27	70,16	69,86	0,30	7,00	5,00	-0,02	19,93	-	-	20,37	-	20,37	-	70,00	-	1,40			1,38
01.06.16	24,00	-	90,85	72,54	18,31	70,29	69,97	0,32	7,00	5,00	-0,01	18,95	-	-	19,39	-	19,39	-	70,20	-	1,33			1,31
02.06.16	24,00	-	91,30	72,19	19,11	70,48	70,22	0,26	7,00	5,00	-0,02	19,76	-	-	20,21	-	20,21	-	70,23	-	1,39			1,37
03.06.16	24,00	-	86,27	68,63	17,64	70,41	70,14	0,27	7,00	5,00	-0,02	18,23	-	-	18,66	-	18,66	-	70,10	-	1,28			1,27
04.06.16	24,00	-	77,49	60,89	16,60	69,91	69,54	0,37	7,00	5,00	-0,01	17,10	-	-	17,48	-	17,48	-	69,69	-	1,19			1,19
05.06.16	24,00	-	80,45	60,23	20,22	70,25	69,82	0,43	7,00	5,00	0,00	20,67	-	-	21,14	-	21,14	-	70,12	-	1,45			1,45
06.06.16	24,00	-	79,57	60,52	19,05	70,05	69,64	0,41	7,00	5,00	0,00	19,57	-	-	20,00	-	20,00	-	69,84	-	1,37			1,36
07.06.16	24,00	-	80,83	61,85	18,98	69,00	68,61	0,39	7,00	5,00	0,00	19,47	-	-	19,88	-	19,88	-	68,84	-	1,34			1,34
08.06.16	24,00	-	83,08	63,87	19,21	70,57	70,23	0,34	7,00	5,00	-0,01	19,75	-	-	20,20	-	20,20	-	70,26	-	1,39			1,38
09.06.16	24,00	-	86,75	65,31	21,44	69,06	68,75	0,31	7,00	5,00	-0,01	22,03	-	-	22,50	-	22,50	-	68,67	-	1,51			1,50
10.06.16	24,00	-	86,37	66,06	20,31	69,15	68,89	0,26	7,00	5,00	-0,01	20,89	-	-	21,30	-	21,30	-	68,65	-	1,43			1,43
11.06.16	24,00	-	86,66	65,69	20,97	69,79	69,35	0,44	7,00	5,00	-0,01	21,52	-	-	21,99	-	21,99	-	69,79	-	1,50			1,50
12.06.16	24,00	-	85,12	65,46	19,66	69,54	69,19	0,35	7,00	5,00	0,00	20,17	-	-	20,64	-	20,64	-	69,26	-	1,40			1,39
13.06.16	24,00	-	86,52	64,49	22,03	69,37	68,98	0,39	7,00	5,00	-0,01	22,57	-	-	23,08	-	23,08	-	69,22	-	1,57			1,56
14.06.16	24,00	-	86,49	65,65	20,84	69,56	69,27	0,29	7,00	5,00	0,00	21,35	-	-	21,82	-	21,82	-	69,19	-	1,48			1,48
15.06.16	24,00	-	89,44	68,63	20,81	69,60	69,24	0,36	7,00	5,00	-0,01	21,40	-	-	21,85	-	21,85	-	69,46	-	1,49			1,48
16.06.16	24,00	-	53,76	57,46	-3,70	67,76	64,70	3,06	7,00	5,00	0,00	21,19	-	-	21,55	-	21,55	-	61,70	-	1,31			1,31
17.06.16	24,00	-	19,36	36,75	-17,39	58,25	56,58	1,67	7,00	5,00	0,00	22,40	-	-	22,71	-	22,71	-	55,14	-	1,24			1,24
18.06.16	24,00	-	84,72	67,98	16,74	68,75	68,50	0,25	7,00	5,00	-0,01	17,17	-	-	17,55	-	17,55	-	68,37	-	1,18			1,17
19.06.16	24,00	-	86,51	67,78	18,73	70,12	69,86	0,26	7,00	5,00	-0,02	19,40	-	-	19,82	-	19,82	-	69,70	-	1,35			1,33
20.06.16	24,00	-	83,61	67,72	15,89	69,00	68,72	0,28	7,00	5,00	-0,03	16,71	-	-	17,04	-	17,04	-	68,72	-	1,15			1,12
21.06.16	24,00	-	86,60	68,80	17,80	69,70	69,41	0,29	7,00	5,00	-0,03	18,67	-	-	19,08	-	19,08	-	69,48	-	1,30			1,26
22.06.16	24,00	-	85,64	69,09	16,55	69,16	68,88	0,28	7,00	5,00	-0,03	17,41	-	-	17,78	-	17,78	-	68,88	-	1,20			1,17
23.06.16	24,00	-	87,32	69,83	17,49	69,55	69,26	0,29	7,00	5,00	-0,03	18,31	-	-	18,71	-	18,71	-	69,31	-	1,27			1,24
Среднее	24,00	-	83,16	66,00	17,16	69,32	68,87	0,45	7,00	5,00	-0,01	19,82	-	-	20,25	-	20,25	-	68,80	-	1,36	-	-	1,35
Итого	744,00		2577,86	2046,02	531,84						-0,41	614,56	0,00	0,00	627,76	0,00	627,76	0,00			42,25	0,00	0,00	41,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 10:00	33432,25	26189,47	7390,52	-	7570,15	-	1113,10	-
	24.06.16 09:00	36009,57	28235,51	8004,60	-	8197,44	-	1151,37	

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,79 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 129,66 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -9,35 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **41,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **757,42** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 27 ИЮН 2016 г.