Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9973.038.1 | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 76 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207145 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	90,42	71,10	19,32	69,44	69,21	0,23	7,00	5,00	0,00	19,94	-	-	20,38	-	20,38	-	69,48	-	1,39			1,39
25.05.16	24,00	-	89,44	70,79	18,65	69,56	69,31	0,25	7,00	5,00	0,00	19,26	-	-	19,68	-	19,68	-	69,65	-	1,34			1,34
26.05.16	24,00	-	91,40	71,91	19,49	70,32	70,10	0,22	7,00	5,00	0,00	20,08	-	-	20,53	-	20,53	-	70,29	-	1,41			1,41
27.05.16	24,00	-	89,72	71,53	18,19	70,32	70,08	0,24	7,00	5,00	0,00	18,77	-	-	19,20	-	19,20	-	70,37	-	1,32			1,32
28.05.16	24,00	-	92,50	71,87	20,63	70,48	70,21	0,27	7,00	5,00	0,00	21,20	-	-	21,69	-	21,69	-	70,61	-	1,50			1,50
29.05.16	24,00	-	92,59	71,02	21,57	69,76	69,57	0,19	7,00	5,00	0,00	22,28	-	-	22,78	-	22,78	-	69,69	-	1,55			1,55
30.05.16	24,00	-	92,00	72,91	19,09	70,11	69,90	0,21	7,00	5,00	0,00	19,65	-	-	20,09	-	20,09	-	70,15	-	1,38			1,38
31.05.16	24,00	-	94,47	74,34	20,13	70,21	69,99	0,22	7,00	5,00	0,00	20,67	-	-	21,14	-	21,14	-	70,31	-	1,45			1,45
01.06.16	24,00	-	91,66	74,66	17,00	70,33	70,10	0,23	7,00	5,00	0,00	17,43	-	-	17,81	-	17,81	-	70,48	-	1,23			1,23
02.06.16	24,00	-	93,07	74,33	18,74	70,55	70,33	0,22	7,00	5,00	0,00	19,18	-	-	19,62	-	19,62	-	70,64	-	1,36			1,36
03.06.16	24,00	-	88,97	70,70	18,27	70,48	70,28	0,20	7,00	5,00	0,00	18,65	-	-	19,08	-	19,08	-	70,46	-	1,31			1,31
04.06.16	24,00	-	80,99	62,66	18,33	70,00	69,71	0,29	7,00	5,00	0,00	18,79	-	-	19,19	-	19,19	-	70,08	-	1,32			1,32
05.06.16	24,00	-	82,12	62,06	20,06	70,33	70,01	0,32	7,00	5,00	0,00	20,65	-	-	21,10	-	21,10	-	70,47	-	1,46			1,46
06.06.16	24,00	-	81,89	62,36	19,53	70,12	69,83	0,29	7,00	5,00	0,00	20,10	-	-	20,59	-	20,59	-	70,12	-	1,41			1,41
07.06.16	24,00	-	83,08	63,79	19,29	69,08	68,79	0,29	7,00	5,00	0,00	19,93	-	-	20,38	-	20,38	-	69,14	-	1,38			1,38
08.06.16	24,00	-	85,49	65,91	19,58	70,65	70,39	0,26	7,00	5,00	0,00	20,39	-	-	20,84	-	20,84	-	70,61	-	1,44			1,44
09.06.16	24,00	-	86,77	67,41	19,36	69,12	68,91	0,21	7,00	5,00	0,00	20,11	-	-	20,55	-	20,55	-	68,93	-	1,39			1,39
10.06.16	24,00	-	87,51	68,29	19,22	69,25	69,05	0,20	7,00	5,00	0,00	20,07	-	-	20,49	-	20,49	-	69,06	-	1,39			1,39
11.06.16	24,00	-	91,12	67,87	23,25	69,84	69,53	0,31	7,00	5,00	0,00	24,24	-	-	24,76	-	24,76	-	70,01	-	1,70			1,70
12.06.16	24,00	-	90,95	67,53	23,42	69,66	69,39	0,27	7,00	5,00	0,00	24,27	-	-	24,79	-	24,79	-	69,72	-	1,69			1,69
13.06.16	24,00	-	90,90	66,57	24,33	69,49	69,17	0,32	7,00	5,00	0,00	25,17	-	-	25,76	-	25,76	-	69,69	-	1,75			1,75
14.06.16	24,00	-	87,99	67,81	20,18	69,63	69,44	0,19	7,00	5,00	0,00	21,02	-	-	21,46	-	21,46	-	69,46	-	1,46			1,46
15.06.16	24,00	-	90,33	70,83	19,50	69,65	69,42	0,23	7,00	5,00	0,00	20,31	-	-	20,74	-	20,74	-	69,67	-	1,42			1,42
16.06.16	24,00	-	46,61	51,43	-4,82	70,21	66,22	3,99	7,00	5,00	0,00	22,62	-	-	23,00	-	23,00	-	61,31	-	1,39			1,39
17.06.16	24,00	-	0,00	20,89	-20,89	40,31	55,51	-15,20	7,00	5,00	0,00	20,93	-	-	21,21	-	21,21	-	54,98	-	1,15			1,15
18.06.16	24,00	-	0,00	20,07	-20,07	47,63	65,87	-18,24	7,00	5,00	0,00	20,11	-	-	20,48	-	20,48	-	65,06	-	1,31			1,31
19.06.16	24,00	-	0,00	21,27	-21,27	49,05	67,18	-18,13	7,00	5,00	0,00	21,30	-	-	21,73	-	21,73	-	66,37	-	1,41			1,41
20.06.16	24,00	-	0,00	19,53	-19,53	48,27	66,12	-17,85	7,00	5,00	0,00	19,54	-	-	19,92	-	19,92	-	65,30	-	1,28			1,28
21.06.16	24,00	-	0,00	18,60	-18,60	48,81	66,96	-18,15	7,00	5,00	0,00	18,59	-	-	18,98	-	18,98	-	66,09	-	1,23			1,23
22.06.16	24,00	-	0,00	20,02	-20,02	48,47	66,36	-17,89	7,00	5,00	0,00	20,04	-	-	20,44	-	20,44	-	65,56	-	1,31			1,31
23.06.16	24,00		0,00	19,38	-19,38	48,52	66,48	-17,96	7,00	5,00	0,00	19,39	-	-	19,78	-	19,78	-	65,65	-	1,27	-	-	1,27
Среднее	24,00	-	67,48	57,40	10,08	64,83	68,50	-3,67	7,00	5,00	-	20,47	-	-	20,91	-	20,91	-	68,37	-	1,40	-	-	1,40
Итого	744,00		2091,99	1779,44	312,55						0,00	634,68	0,00	0,00	648,19	0,00	648,19	0,00			43,40	0,00	0,00	43,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	04.05.16 15:00	61011,78	47443,79	13900,29	-	14245,95	-	2170,51	-
	04.05.16 15:00	61011,78	47443,79	13900,29	-	14245,95	-	2170,51	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,91 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 138,13 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -9,65 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **786,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016 «____» _____ г.

печать энергосбыта