Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9974.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 78
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208354-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208354 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1795
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0816
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=32,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	110,32	97,39	12,93	69,63	65,92	3,71	7,00	5,00	0,36	12,93	-	-	13,41	-	13,41	-	69,62	-	0,90			1,26
25.05.16	24,00	-	109,71	97,55	12,16	69,73	66,01	3,72	7,00	5,00	0,37	12,16	-	-	12,57	-	12,57	-	69,73	-	0,85			1,21
26.05.16	24,00	-	111,50	99,60	11,90	70,53	66,71	3,82	7,00	5,00	0,39	11,90	-	-	12,31	-	12,31	-	70,53	-	0,84			1,23
27.05.16	24,00	-	110,78	99,78	11,00	70,52	66,48	4,04	7,00	5,00	0,41	11,00	-	-	11,49	-	11,49	-	70,52	-	0,78			1,19
28.05.16	24,00	-	111,77	98,89	12,88	70,65	66,83	3,82	7,00	5,00	0,38	12,88	-	-	13,44	-	13,44	-	70,65	-	0,91			1,29
29.05.16	24,00	-	110,56	96,60	13,96	69,99	66,41	3,58	7,00	5,00	0,35	13,96	-	-	14,39	-	14,39	-	69,98	-	0,98			1,33
30.05.16	24,00	-	112,95	101,57	11,38	70,30	66,32	3,98	7,00	5,00	0,41	11,38	-	-	11,88	-	11,88	-	70,29	-	0,80			1,21
31.05.16	24,00	-	115,10	104,34	10,76	70,39	66,52	3,87	7,00	5,00	0,41	10,76	-	-	11,22	-	11,22	-	70,38	-	0,76			1,17
01.06.16	24,00	-	115,62	104,44	11,18	70,50	66,55	3,95	7,00	5,00	0,41	11,18	-	-	11,64	-	11,64	-	70,50	-	0,79			1,20
02.06.16	24,00	-	115,03	104,80	10,23	70,73	66,89	3,84	7,00	5,00	0,41	10,23	-	-	10,69	-	10,69	-	70,73	-	0,72			1,13
03.06.16	24,00	-	109,77	97,87	11,90	70,67	66,91	3,76	7,00	5,00	0,37	11,90	-	-	12,38	-	12,38	-	70,65	-	0,84			1,21
04.06.16	24,00	-	97,51	84,28	13,23	70,19	66,29	3,90	7,00	5,00	0,33	13,23	-	-	13,65	-	13,65	-	70,16	-	0,93			1,26
05.06.16	24,00	-	96,40	83,64	12,76	70,51	66,52	3,99	7,00	5,00	0,34	12,76	-	-	13,18	-	13,18	-	70,46	-	0,90			1,24
06.06.16	24,00	-	96,60	83,60	13,00	70,33	66,47	3,86	7,00	5,00	0,32	13,00	-	-	13,48	-	13,48	-	70,25	-	0,91			1,24
07.06.16	24,00	-	98,73	86,02	12,71	69,27	65,36	3,91	7,00	5,00	0,34	12,71	-	-	13,16	-	13,16	-	69,24	-	0,88			1,22
08.06.16	24,00	-	101,90	89,02	12,88	70,86	66,83	4,03	7,00	5,00	0,36	12,88	-	-	13,32	-	13,32	-	70,79	-	0,91			1,27
09.06.16	24,00	-	104,23	90,67	13,56	69,38	65,50	3,88	7,00	5,00	0,36	13,56	-	-	13,95	-	13,95	-	69,34	-	0,94			1,30
10.06.16	24,00	-	105,25	92,87	12,38	69,51	65,59	3,92	7,00	5,00	0,37	12,38	-	-	12,83	-	12,83	-	69,45	-	0,86			1,23
11.06.16	24,00	-	104,45	92,71	11,74	70,01	66,00	4,01	7,00	5,00	0,38	11,74	-	-	12,22	-	12,22	-	70,00	-	0,82			1,20
12.06.16	24,00	-	104,68	89,41	15,27	69,86	66,32	3,54	7,00	5,00	0,32	15,27	-	-	15,72	-	15,72	-	69,80	-	1,07			1,39
13.06.16	24,00	-	102,89	88,64	14,25	69,64	66,11	3,53	7,00	5,00	0,32	14,25	-	-	14,77	-	14,77	-	69,64	-	0,99			1,31
14.06.16	24,00	-	112,36	100,13	12,23	69,81	65,58	4,23	7,00	5,00	0,43	12,23	-	-	12,70	-	12,70	-	69,62	-	0,85			1,28
15.06.16	24,00	-	129,91	118,23	11,68	69,85	65,69	4,16	7,00	5,00	0,49	11,68	-	-	12,19	-	12,19	-	69,87	-	0,82			1,31
16.06.16	24,00	-	115,05	102,33	12,72	69,77	65,79	3,97	7,00	5,00	0,42	12,72	-	-	13,22	-	13,22	-	69,71	-	0,89	-	-	1,30
17.06.16	24,00	-	115,05	102,33	12,72	69,77	65,79	3,97	7,00	5,00	0,42	12,72	-	-	13,22	-	13,22	-	69,71	-	0,89	-	-	1,30
18.06.16	24,00	-	125,89	115,50	10,39	69,09	65,12	3,97	7,00	5,00	0,47	10,39	-	-	10,90	-	10,90	-	69,10	-	0,72			1,18
19.06.16	24,00	-	126,13	113,14	12,99	70,46	66,47	3,99	7,00	5,00	0,46	12,99	-	-	13,49	-	13,49	-	70,47	-	0,92			1,37
20.06.16	24,00	-	127,94	118,80	9,14	69,28	65,08	4,20	7,00	5,00	0,51	9,14	-	-	9,62	-	9,62	-	69,28	-	0,63			1,14
21.06.16	24,00	-	133,38	123,60	9,78	69,97	65,64	4,33	7,00	5,00	0,54	9,78	-	-	10,22	-	10,22	-	69,99	-	0,68			1,23
22.06.16	24,00	-	134,66	123,06	11,60	69,44	65,14	4,30	7,00	5,00	0,54	11,60	-	-	12,04	-	12,04	-	69,45	-	0,81			1,34
23.06.16	24,00	-	135,49	124,45	11,04	69,83	65,51	4,32	7,00	5,00	0,55	11,04	-	-	11,56	-	11,56	-	69,83	-	0,77			1,32
Среднее	24,00	-	112,96	100,82	12,14	70,01	66,08	3,94	7,00	5,00	0,40	12,14	-	-	12,61	-	12,61	-	69,99	-	0,85	-	-	1,25
Итого	744,00		3501,62	3125,27	376,35						12,52	376,35	0,00	0,00	390,86	0,00	390,86	0,00			26,34	0,00	0,00	38,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 03:00	46307,96	40814,61	2483,75	-	2536,03	-	1192,44	-
	24.06.16 01:00	49674,56	43849,48	3575,28	-	3652,42	-	1228,05	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9,06 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 78,91 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -5,72 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **469,77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 27 ИЮН 2016 г.