Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 89-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14858-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14858 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4626 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,081
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=138,78 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	*	163,90	142,55	21,34	68,49	61,37	7,12	5,00	4,00	0,95	22,58			23,06		23,06	-	67,93	0,00	1,53			2,48
25.05.16	24,00	*	162,93	141,17	21,76	68,50	61,30	7,20	5,00	4,00	0,95	23,01			23,50		23,50	-	67,89	0,00	1,56			2,51
26.05.16	24,00	*	93,64	72,03	21,61	68,87	62,02	6,84	5,00	4,00	0,47	22,41			22,88		22,88	-	67,37	0,00	1,51			1,98
27.05.16	24,00	*	23,22	0,00	23,22	67,01	22,47	44,55	5,00	4,00	0,00	23,51			23,99		23,99	-	66,36	0,00	1,56			1,56
28.05.16	24,00	*	23,27	0,00	23,27	67,09	19,57	47,52	5,00	4,00	0,00	23,66			24,14		24,14	-	66,33	0,00	1,57			1,57
29.05.16	24,00	*	23,98	0,00	23,98	66,65	19,91	46,74	5,00	4,00	0,00	24,37			24,86		24,86	-	65,91	0,00	1,61			1,61
30.05.16	24,00	*	23,48	0,00	23,48	66,70	21,00	45,69	5,00	4,00	0,00	23,83			24,31		24,31	-	65,97	0,00	1,57			1,57
31.05.16	24,00	*	22,34	0,00	22,34	66,94	20,91	46,03	5,00	4,00	0,00	22,69			23,15		23,15	-	66,16	0,00	1,50			1,50
01.06.16	24,00	*	23,13	0,00	23,13	66,98	21,00	45,98	5,00	4,00	0,00	23,49			23,97		23,97	-	66,26	0,00	1,56			1,56
02.06.16	24,00	*	22,65	0,00	22,65	67,28	21,27	46,01	5,00	4,00	0,00	22,99			23,47		23,47	-	66,61	0,00	1,53			1,53
03.06.16	24,00	*	21,49	0,00	21,49	67,22	21,42	45,80	5,00	4,00	0,00	21,82			22,27		22,27	-	66,57	0,00	1,45			1,45
04.06.16	24,00	*	20,54	0,00	20,54	66,62	19,92	46,70	5,00	4,00	0,00	20,87			21,29		21,29	-	65,84	0,00	1,37			1,37
05.06.16	24,00	*	22,14	0,00	22,14	67,19	17,95	49,24	5,00	4,00	0,00	22,45			22,91		22,91	-	66,46	0,00	1,49			1,49
06.06.16	24,00	*	22,40	0,00	22,40	66,91	17,12	49,80	5,00	4,00	0,00	22,74			23,20		23,20	-	66,12	0,00	1,50			1,50
07.06.16	24,00	*	21,94	0,00	21,94	66,00	17,63	48,38	5,00	4,00	0,00	22,28			22,72		22,72	-	65,28	0,00	1,45			1,45
08.06.16	24,00	*	22,32	0,00	22,32	67,16	17,59	49,57	5,00	4,00	0,00	22,68			23,14		23,14	-	66,46	0,00	1,51			1,51
09.06.16	24,00	*	23,81	0,00	23,80	66,22	16,88	49,33	5,00	4,00	0,01	23,80			24,29		24,29	-	65,80	0,00	1,57			1,58
10.06.16	24,00		23,72	0,00	23,72	65,94	16,42	49,52	5,00	4,00	0,02	23,72			24,21		24,21	-	65,18	0,00	1,55			1,56
11.06.16	24,00		22,16	0,00	22,16	66,40	15,80	50,60	5,00	4,00	0,03	22,16			22,61		22,61	-	65,28	0,00	1,45			1,47
12.06.16	24,00		22,50	0,00	22,50	66,41	15,71	50,70	5,00	4,00	0,01	22,50			22,96		22,96	-	65,97	0,00	1,48			1,49
13.06.16	24,00		23,49	0,00	23,49	65,86	16,24	49,62	5,00	4,00	0,00	23,49			23,97		23,97	-	67,59	0,00	1,59			1,59
14.06.16	24,00		26,20	1,61	24,59	67,17	65,69	1,48	5,00	4,00	0,00	26,20			26,74		26,74	-	66,15	0,00	1,73			1,73
15.06.16	24,00		23,69	0,00	23,69	66,29	20,53	45,76	5,00	4,00	0,00	23,69			24,18		24,18	-	68,30	0,00	1,62			1,62
16.06.16	24,00		23,53	0,00	23,53	67,01	21,11	45,90	5,00	4,00	0,00	23,53			24,01		24,01	-	67,84	0,00	1,60			1,60
17.06.16	24,00		20,34	0,00	20,34	67,27	20,90	46,37	5,00	4,00	0,00	20,34			20,76		20,76	-	68,09	0,00	1,39			1,39
18.06.16	24,00		19,87	0,00	19,87	65,60	20,87	44,73	5,00	4,00	0,00	19,87			20,27		20,27	-	66,16	0,00	1,31			1,31
19.06.16	24,00		21,15	0,00	21,15	66,98	20,16	46,82	5,00	4,00	0,02	21,15			21,59		21,59	-	66,00	0,00	1,40			1,42
20.06.16	24,00	*	21,01	0,00	21,01	65,86	20,35	45,51	5,00	4,00	0,02	21,01			21,44		21,44	-	64,98	0,00	1,37			1,38
21.06.16	24,00	*	20,43	0,00	20,43	66,47	20,85	45,62	5,00	4,00	0,00	20,77			21,19		21,19	-	65,76	0,00	1,37			1,37
22.06.16	24,00	*	18,80	0,00	18,80	65,85	20,57	45,28	5,00	4,00	0,00	19,12			19,50		19,50	-	65,17	0,00	1,25			1,25
23.06.16	24,00	*	19,73	0,00	19,73	66,24	20,85	45,38	5,00	4,00	0,00	20,03			20,43		20,43	-	65,58	0,00	1,31			1,31
Среднее	24,00	-	33,67	11,53	22,14	66,81	25,01	41,80	5,00	4,00	0,08	22,48	-	-	22,94	-	22,94	-	66,37	-	1,49	-	-	1,57
Итого	744,00		1043,84	357,37	686,47						2,47	696,79	0,00	0,00	711,01	0,00	711,01	0,00			46,25	0,00	0,00	48,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 01:00	120249,78	98365,56	24070,91	0,00	24634,77	0,00	4782,59	-
	24.06.16 00:00	121282,10	98711,65	24514,63	0,00	25087,53	0,00	4830,89	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9,16 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 142,59 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -10,60 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **47,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **853,60** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

СПб ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«___» 27 ИЮН 2016 г.