Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9001.038.1 | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 89-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205749-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205749 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,121
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,055
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	108,95	93,08	15,87	68,65	63,23	5,42	7,00	5,00	0,68	13,56	-	-	13,83	-	13,83	-	68,24	-	0,92			1,60
25.05.16	24,00	-	109,03	93,11	15,92	68,77	63,36	5,41	7,00	5,00	0,67	13,63	-	-	13,89	-	13,89	-	68,33	-	0,93			1,60
26.05.16	24,00	-	116,78	101,27	15,51	69,37	64,30	5,07	7,00	5,00	0,70	13,03	-	-	13,28	-	13,28	-	68,88	-	0,90			1,60
27.05.16	24,00	-	117,68	103,16	14,52	69,33	64,26	5,07	7,00	5,00	0,70	12,07	-	-	12,33	-	12,33	-	68,94	-	0,83			1,53
28.05.16	24,00	-	118,59	103,86	14,73	69,51	64,33	5,18	7,00	5,00	0,72	12,22	-	-	12,50	-	12,50	-	69,18	-	0,85			1,57
29.05.16	24,00	-	117,44	102,05	15,39	68,81	63,69	5,12	7,00	5,00	0,71	12,87	-	-	13,12	-	13,12	-	68,37	-	0,88			1,59
30.05.16	24,00	-	121,40	105,74	15,66	69,23	64,29	4,94	7,00	5,00	0,71	13,07	-	-	13,35	-	13,35	-	68,84	-	0,90			1,61
31.05.16	24,00	-	122,99	107,63	15,36	69,30	64,45	4,85	7,00	5,00	0,72	12,71	-	-	12,97	-	12,97	-	68,94	-	0,88			1,59
01.06.16	24,00	-	123,30	108,56	14,74	69,47	64,68	4,79	7,00	5,00	0,71	12,03	-	-	12,29	-	12,29	-	69,13	-	0,84			1,55
02.06.16	24,00	-	121,39	108,06	13,33	69,60	64,87	4,73	7,00	5,00	0,71	10,66	-	-	10,91	-	10,91	-	69,13	-	0,74			1,45
03.06.16	24,00	-	111,49	98,36	13,13	69,56	64,60	4,96	7,00	5,00	0,66	10,73	-	-	10,96	-	10,96	-	69,05	-	0,74			1,41
04.06.16	24,00	-	97,82	85,84	11,98	69,18	63,29	5,89	7,00	5,00	0,65	9,95	-	-	10,16	-	10,16	-	68,72	-	0,69			1,34
05.06.16	24,00	-	99,18	84,88	14,30	69,44	63,24	6,20	7,00	5,00	0,68	12,21	-	-	12,47	-	12,47	-	69,11	-	0,85			1,52
06.06.16	24,00	-	100,21	85,95	14,26	69,20	63,02	6,18	7,00	5,00	0,68	12,23	-	-	12,48	-	12,48	-	68,81	-	0,84			1,53
07.06.16	24,00	-	102,91	88,18	14,73	68,44	62,51	5,93	7,00	5,00	0,67	12,68	-	-	12,92	-	12,92	-	67,92	-	0,86			1,54
08.06.16	24,00	-	104,97	91,29	13,68	69,78	63,88	5,90	7,00	5,00	0,70	11,57	-	-	11,83	-	11,83	-	69,29	-	0,80			1,50
09.06.16	24,00	-	106,04	90,88	15,16	68,50	62,65	5,85	7,00	5,00	0,69	13,15	-	-	13,40	-	13,40	-	67,80	-	0,89			1,58
10.06.16	24,00	-	105,92	92,27	13,65	68,36	62,58	5,78	7,00	5,00	0,68	11,58	-	-	11,84	-	11,84	-	67,89	-	0,79			1,47
11.06.16	24,00	-	105,51	91,94	13,57	69,12	63,13	5,99	7,00	5,00	0,70	11,55	-	-	11,77	-	11,77	-	68,82	-	0,80			1,49
12.06.16	24,00	-	104,14	91,33	12,81	68,80	62,80	6,00	7,00	5,00	0,70	10,74	-	-	10,97	-	10,97	-	68,34	-	0,73			1,43
13.06.16	24,00	-	104,69	89,48	15,21	68,71	62,62	6,09	7,00	5,00	0,70	13,10	-	-	13,39	-	13,39	-	68,39	-	0,90			1,60
14.06.16	24,00	-	107,61	92,16	15,45	68,82	66,86	1,96	7,00	5,00	0,38	12,78	-	-	13,08	-	13,08	-	68,34	-	0,87			1,25
15.06.16	24,00	-	115,28	101,05	14,23	68,96	68,72	0,24	7,00	5,00	0,23	11,34	-	-	11,60	-	11,60	-	68,73	-	0,78			1,01
16.06.16	24,00	-	112,44	97,44	15,00	69,23	69,02	0,21	7,00	5,00	0,23	12,14	-	-	12,41	-	12,41	-	68,84	-	0,84			1,07
17.06.16	24,00	-	110,03	96,28	13,75	69,75	69,53	0,22	7,00	5,00	0,23	10,85	-	-	11,08	-	11,08	-	69,36	-	0,75			0,99
18.06.16	24,00	-	110,27	95,74	14,53	68,28	68,08	0,20	7,00	5,00	0,23	11,65	-	-	11,87	-	11,87	-	67,75	-	0,79			1,01
19.06.16	24,00	-	109,24	95,41	13,83	69,54	69,33	0,21	7,00	5,00	0,24	10,90	-	-	11,12	-	11,12	-	68,98	-	0,75			0,99
20.06.16	24,00	-	113,21	98,60	14,61	68,36	68,16	0,20	7,00	5,00	0,23	11,68	-	-	11,95	-	11,95	-	67,88	-	0,79			1,02
21.06.16	24,00	-	112,52	98,24	14,28	68,97	68,74	0,23	7,00	5,00	0,24	11,30	-	-	11,56	-	11,56	-	68,65	-	0,78			1,01
22.06.16	24,00	-	113,43	98,06	15,37	68,56	68,35	0,21	7,00	5,00	0,23	12,42	-	-	12,67	-	12,67	-	68,13	-	0,85			1,08
23.06.16	24,00	-	113,06	99,33	13,73	68,95	68,74	0,21	7,00	5,00	0,22	10,93	-	-	11,15	-	11,15	-	68,50	-	0,75			0,97
Среднее	24,00	-	110,89	96,43	14,46	69,05	65,20	3,85	7,00	5,00	0,55	11,98	-	-	12,23	-	12,23	-	68,62	-	0,82	-	-	1,37
Итого	744,00		3437,52	2989,23	448,29						16,98	371,33	0,00	0,00	379,15	0,00	379,15	0,00			25,49	0,00	0,00	42,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.05.16 03:00	33061,56	28110,35	4259,80	-	4359,21	-	988,18	-
	24.06.16 01:00	36494,34	31095,20	4630,89	-	4738,12	-	1030,65	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7,14 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 82,55 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -5,65 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **43,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **461,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
подпись ответственного лица

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 27 ИЮН 2016 г.