Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9002.038.1 | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 89-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	99,06	87,86	11,20	68,65	62,44	6,21	7,00	5,00	0,72	10,25			10,47		10,47	-	68,40		0,60			1,32
25.05.16	24,00	-	100,09	87,35	12,74	68,73	62,50	6,23	7,00	5,00	0,74	11,72			11,97		11,97	-	68,60		0,69			1,42
26.05.16	24,00	-	102,41	91,51	10,90	69,43	63,36	6,07	7,00	5,00	0,73	9,86			10,08		10,08	-	69,22		0,58			1,32
27.05.16	24,00	-	104,04	92,89	11,15	69,49	63,39	6,10	7,00	5,00	0,74	10,17			10,39		10,39	-	69,40		0,60			1,34
28.05.16	24,00	-	104,33	93,51	10,82	69,55	63,24	6,31	7,00	5,00	0,77	9,74			9,96		9,96	-	69,45		0,58			1,35
29.05.16	24,00	-	104,47	91,98	12,49	69,11	62,85	6,26	7,00	5,00	0,78	11,36			11,61		11,61	-	68,86		0,67			1,44
30.05.16	24,00	-	106,97	94,71	12,26	69,21	63,14	6,07	7,00	5,00	0,77	11,04			11,30		11,30	-	69,06		0,65			1,43
31.05.16	24,00	-	108,16	96,86	11,30	69,42	63,45	5,97	7,00	5,00	0,77	10,00			10,22		10,22	-	69,35		0,59			1,37
01.06.16	24,00	-	109,26	97,49	11,77	69,44	63,55	5,89	7,00	5,00	0,78	10,42			10,65		10,65	-	69,40		0,62			1,40
02.06.16	24,00	-	107,95	97,24	10,71	69,78	63,90	5,88	7,00	5,00	0,77	9,26			9,48		9,48	-	69,61		0,56			1,32
03.06.16	24,00	-	101,18	91,31	9,87	69,79	63,67	6,12	7,00	5,00	0,75	8,50			8,66		8,66	-	69,60		0,50			1,25
04.06.16	24,00	-	88,71	77,16	11,55	69,32	62,22	7,10	7,00	5,00	0,75	10,37			10,56		10,56	-	69,21		0,60			1,35
05.06.16	24,00	-	88,72	76,82	11,90	69,69	62,31	7,38	7,00	5,00	0,78	10,73			10,96		10,96	-	69,71		0,62			1,40
06.06.16	24,00	-	88,30	77,11	11,19	69,42	62,02	7,40	7,00	5,00	0,78	10,11			10,34		10,34	-	69,14		0,57			1,35
07.06.16	24,00	-	90,72	79,68	11,04	68,46	61,40	7,06	7,00	5,00	0,76	9,87			10,11		10,11	-	68,36		0,56			1,32
08.06.16	24,00	-	95,03	82,21	12,82	69,90	62,77	7,13	7,00	5,00	0,81	11,72			12,00		12,00	-	69,64		0,68			1,49
09.06.16	24,00	-	93,01	82,02	10,99	68,62	61,55	7,07	7,00	5,00	0,78	9,89			10,11		10,11	-	68,20		0,56			1,34
10.06.16	24,00	-	94,81	83,23	11,58	68,75	61,67	7,08	7,00	5,00	0,79	10,50			10,73		10,73	-	68,39		0,60			1,39
11.06.16	24,00	-	94,51	82,87	11,64	69,11	61,91	7,20	7,00	5,00	0,80	10,64			10,86		10,86	-	69,20		0,61			1,40
12.06.16	24,00	-	94,14	82,26	11,88	69,07	61,91	7,16	7,00	5,00	0,79	10,85			11,06		11,06	-	68,88		0,62			1,41
13.06.16	24,00	-	92,93	80,98	11,95	68,67	61,46	7,21	7,00	5,00	0,80	10,91			11,12		11,12	-	68,56		0,62			1,41
14.06.16	24,00	-	94,32	82,87	11,45	69,20	66,17	3,03	7,00	5,00	0,56	10,47			10,70		10,70	-	68,94		0,49			1,05
15.06.16	24,00	-	104,34	91,02	13,32	68,82	68,61	0,21	7,00	5,00	0,44	12,38			12,65		12,65	-	68,82		0,50			0,94
16.06.16	24,00	-	102,32	90,54	11,78	69,38	69,19	0,19	7,00	5,00	0,39	10,84			11,10		11,10	-	69,26		0,45			0,84
17.06.16	24,00	-	97,31	87,44	9,87	70,03	69,84	0,19	7,00	5,00	0,33	9,09			9,30		9,30	-	69,75		0,38			0,71
18.06.16	24,00	-	97,23	87,14	10,09	68,29	68,10	0,19	7,00	5,00	0,33	9,27			9,47		9,47	-	68,12		0,38			0,71
19.06.16	24,00	-	98,29	86,44	11,85	69,65	69,45	0,20	7,00	5,00	0,40	11,03			11,26		11,26	-	69,43		0,45			0,85
20.06.16	24,00	-	100,11	89,40	10,71	68,47	68,27	0,20	7,00	5,00	0,35	9,97			10,21		10,21	-	68,33		0,40			0,75
21.06.16	24,00	-	100,44	89,15	11,29	69,19	69,00	0,19	7,00	5,00	0,37	10,54			10,73		10,73	-	69,03		0,44			0,80
22.06.16	24,00	-	100,34	89,28	11,06	68,65	68,46	0,19	7,00	5,00	0,36	10,28			10,51		10,51	-	68,43		0,42			0,78
23.06.16	24,00	-	99,87	90,08	9,79	69,01	68,83	0,18	7,00	5,00	0,33	9,01			9,20		9,20	-	68,73		0,37			0,70
Среднее	24,00	-	98,82	87,43	11,39	69,17	64,54	4,63	7,00	5,00	0,65	10,35	-	-	10,57	-	10,57	-	69,00	-	0,55	-	-	1,19
Итого	744,00		3063,37	2710,41	352,96						20,01	320,79	0,00	0,00	327,77	0,00	327,77	0,00			16,94	0,00	0,00	36,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.05.16 03:00	30162,45	26136,79	3562,27	0,00	3801,93	0,00	908,77	-
	24.06.16 09:00	33254,51	28873,72	3885,00	0,00	4131,69	0,00	945,83	-

Период расчета по среднему: 7 суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,31 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 71,03 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -4,88 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **37,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **398,80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016 «____» _____ г.

Место для печати энергосбыта