Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9007.038.1 | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 95-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206901-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206901 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1122
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,051
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=20,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	76,82	64,65	12,17	68,19	63,47	4,72	7,00	5,00	0,64	23,01	11,63	11,38	23,50	11,63	11,87	-	68,05	43,08	0,50			1,14
25.05.16	24,00	-	77,88	64,26	13,62	68,27	63,71	4,56	7,00	5,00	0,65	24,33	11,55	12,78	24,85	11,56	13,29	-	68,15	44,03	0,58			1,23
26.05.16	24,00	-	79,92	67,34	12,58	68,99	64,37	4,62	7,00	5,00	0,66	23,83	12,08	11,75	24,35	12,14	12,21	-	68,86	44,38	0,53			1,18
27.05.16	24,00	-	80,92	68,33	12,59	69,05	64,34	4,71	7,00	5,00	0,68	24,00	12,30	11,70	24,50	12,31	12,19	-	68,95	44,01	0,52			1,19
28.05.16	24,00	-	82,44	68,72	13,72	69,12	64,41	4,71	7,00	5,00	0,70	25,16	12,33	12,83	25,74	12,38	13,36	-	69,06	44,17	0,58			1,28
29.05.16	24,00	-	82,80	67,52	15,28	68,67	64,08	4,59	7,00	5,00	0,72	26,49	12,12	14,37	27,09	12,14	14,95	-	68,50	44,15	0,65			1,36
30.05.16	24,00	-	84,08	69,55	14,53	68,80	64,29	4,51	7,00	5,00	0,70	26,10	12,41	13,69	26,67	12,53	14,14	-	68,71	44,80	0,62			1,32
31.05.16	24,00	-	84,14	71,19	12,95	69,00	64,50	4,50	7,00	5,00	0,67	24,73	12,67	12,06	25,28	12,85	12,43	-	68,90	45,00	0,55			1,22
01.06.16	24,00	-	83,67	71,71	11,96	69,02	64,54	4,48	7,00	5,00	0,64	23,82	12,75	11,07	24,36	12,94	11,42	-	68,93	45,10	0,51			1,15
02.06.16	24,00	-	83,94	71,42	12,52	69,37	64,91	4,46	7,00	5,00	0,65	24,37	12,67	11,70	24,89	12,89	12,00	-	69,26	45,52	0,54			1,19
03.06.16	24,00	-	78,40	67,13	11,27	69,33	64,81	4,52	7,00	5,00	0,61	22,41	11,96	10,45	22,88	12,10	10,78	-	69,17	45,12	0,48			1,09
04.06.16	24,00	-	68,74	56,88	11,86	68,80	63,91	4,89	7,00	5,00	0,62	21,23	10,18	11,05	21,68	10,18	11,50	-	68,68	42,95	0,48			1,10
05.06.16	24,00	-	69,78	56,59	13,19	69,18	64,04	5,14	7,00	5,00	0,67	22,53	10,11	12,42	23,01	10,11	12,90	-	69,14	42,13	0,53			1,20
06.06.16	24,00	-	70,11	56,72	13,39	68,89	63,74	5,15	7,00	5,00	0,69	22,73	10,13	12,60	23,23	10,13	13,10	-	68,75	41,64	0,53			1,22
07.06.16	24,00	-	72,42	58,54	13,88	67,96	63,02	4,94	7,00	5,00	0,67	23,53	10,45	13,08	24,02	10,45	13,57	-	67,86	41,80	0,56			1,24
08.06.16	24,00	-	73,28	60,55	12,73	69,37	64,34	5,03	7,00	5,00	0,68	22,67	10,84	11,83	23,16	10,84	12,32	-	69,16	42,41	0,51			1,19
09.06.16	24,00	-	73,81	59,91	13,90	68,09	63,18	4,91	7,00	5,00	0,69	23,76	10,70	13,06	24,22	10,70	13,52	-	67,83	41,70	0,55			1,24
10.06.16	24,00	-	73,20	61,03	12,17	68,22	63,17	5,05	7,00	5,00	0,67	22,20	10,89	11,31	22,68	10,89	11,79	-	67,98	41,11	0,47			1,14
11.06.16	24,00	-	73,48	60,64	12,84	68,60	63,49	5,11	7,00	5,00	0,68	22,82	10,83	11,99	23,30	10,83	12,47	-	68,56	41,57	0,51			1,19
12.06.16	24,00	-	74,33	60,17	14,16	68,56	63,45	5,11	7,00	5,00	0,72	24,07	10,72	13,35	24,58	10,72	13,86	-	68,41	41,25	0,56			1,28
13.06.16	24,00	-	73,91	59,10	14,81	68,18	63,13	5,05	7,00	5,00	0,72	24,52	10,53	13,99	25,04	10,53	14,51	-	68,09	41,35	0,59			1,31
14.06.16	24,00	-	74,51	60,47	14,04	68,69	63,78	4,91	7,00	5,00	0,70	23,99	10,78	13,21	24,50	10,78	13,72	-	68,52	42,31	0,57			1,27
15.06.16	24,00	-	79,74	66,64	13,10	68,37	63,64	4,73	7,00	5,00	0,68	24,14	11,92	12,22	24,64	11,92	12,72	-	68,29	43,11	0,54			1,21
16.06.16	24,00	-	76,05	62,07	13,98	68,41	63,52	4,90	7,00	5,00	0,70	24,22	11,08	13,14	24,73	11,08	13,65	-	68,30	42,26	0,56	-	-	1,26
17.06.16	24,00	-	76,05	62,07	13,98	68,41	63,52	4,90	7,00	5,00	0,70	24,22	11,08	13,14	24,73	11,08	13,65	-	68,30	42,26	0,56	-	-	1,26
18.06.16	24,00	-	76,05	62,07	13,98	68,41	63,52	4,90	7,00	5,00	0,70	24,22	11,08	13,14	24,73	11,08	13,65	-	68,30	42,26	0,56	-	-	1,26
19.06.16	24,00	-	76,05	62,07	13,98	68,41	63,52	4,90	7,00	5,00	0,70	24,22	11,08	13,14	24,73	11,08	13,65	-	68,30	42,26	0,56	-	-	1,26
20.06.16	24,00	-	76,05	62,07	13,98	68,41	63,52	4,90	7,00	5,00	0,70	24,22	11,08	13,14	24,73	11,08	13,65	-	68,30	42,26	0,56	-	-	1,26
21.06.16	24,00	-	76,05	62,07	13,98	68,41	63,52	4,90	7,00	5,00	0,70	24,22	11,08	13,14	24,73	11,08	13,65	-	68,30	42,26	0,56	-	-	1,26
22.06.16	24,00	-	76,05	62,07	13,98	68,41	63,52	4,90	7,00	5,00	0,70	24,22	11,08	13,14	24,73	11,08	13,65	-	68,30	42,26	0,56	-	-	1,26
23.06.16	24,00	-	76,05	62,07	13,98	68,41	63,52	4,90	7,00	5,00	0,70	24,22	11,08	13,14	24,73	11,08	13,65	-	68,30	42,26	0,56	-	-	1,26
Среднее	24,00	-	76,80	63,41	13,39	68,65	63,82	4,82	7,00	5,00	0,68	23,88	11,33	12,55	24,39	11,36	13,03	-	68,52	42,93	0,55	-	-	1,23
Итого	744,00		2380,75	1965,62	415,13						21,09	740,17	351,16	389,01	755,98	352,16	403,82	0,00			16,95	0,00	0,00	38,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 03:00	30732,63	26651,48	15591,24	11738,52	15944,48	12507,67	815,60	-
	24.06.16 01:00	33722,84	29252,95	17017,77	12008,58	17401,99	12778,75	853,98	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,85 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 95,55 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -5,92 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **40,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **499,37** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 27 ИЮН 2016 г.