Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 97-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9006.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 97-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206917-ч(с)-0616.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206917 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	90,12	74,35	15,77	68,52	68,21	0,31	7,00	5,00	0,14	14,23	-	-	14,54	-	14,54	-	68,13	-	0,97			1,11
25.05.16	24,00	-	89,32	74,08	15,24	68,60	68,28	0,32	7,00	5,00	0,14	13,67	-	-	13,98	-	13,98	-	68,22	-	0,93			1,07
26.05.16	24,00	-	94,09	77,49	16,60	69,29	69,00	0,29	7,00	5,00	0,14	15,00	-	-	15,32	-	15,32	-	68,88	-	1,04			1,17
27.05.16	24,00	-	92,30	79,01	13,29	69,35	69,04	0,31	7,00	5,00	0,14	11,73	-	-	11,96	-	11,96	-	68,89	-	0,81			0,95
28.05.16	24,00	-	94,84	79,38	15,46	69,42	69,09	0,33	7,00	5,00	0,14	13,83	-	-	14,13	-	14,13	-	69,11	-	0,96			1,10
29.05.16	24,00	-	94,63	77,80	16,83	68,97	68,70	0,27	7,00	5,00	0,14	15,22	-	-	15,53	-	15,53	-	68,42	-	1,04			1,19
30.05.16	24,00	-	95,19	80,47	14,72	69,11	68,80	0,31	7,00	5,00	0,15	13,08	-	-	13,38	-	13,38	-	68,84	-	0,90			1,05
31.05.16	24,00	-	96,75	82,41	14,34	69,30	69,01	0,29	7,00	5,00	0,15	12,72	-	-	13,00	-	13,00	-	68,93	-	0,88			1,02
01.06.16	24,00	-	97,09	83,10	13,99	69,34	69,04	0,30	7,00	5,00	0,16	12,25	-	-	12,53	-	12,53	-	69,02	-	0,85			1,00
02.06.16	24,00	-	97,92	82,95	14,97	69,66	69,39	0,27	7,00	5,00	0,17	13,05	-	-	13,33	-	13,33	-	69,17	-	0,90			1,07
03.06.16	24,00	-	92,10	79,19	12,91	69,63	69,34	0,29	7,00	5,00	0,16	11,08	-	-	11,34	-	11,34	-	69,18	-	0,77			0,93
04.06.16	24,00	-	81,24	68,21	13,03	69,11	68,76	0,35	7,00	5,00	0,14	11,54	-	-	11,79	-	11,79	-	68,68	-	0,79			0,93
05.06.16	24,00	-	83,68	68,14	15,54	69,47	69,09	0,38	7,00	5,00	0,14	14,05	-	-	14,35	-	14,35	-	69,19	-	0,97			1,11
06.06.16	24,00	-	84,35	68,21	16,14	69,20	68,85	0,35	7,00	5,00	0,14	14,68	-	-	15,00	-	15,00	-	68,76	-	1,01			1,15
07.06.16	24,00	-	84,97	70,57	14,40	68,24	67,90	0,34	7,00	5,00	0,14	12,91	-	-	13,18	-	13,18	-	67,81	-	0,88			1,01
08.06.16	24,00	-	87,55	73,08	14,47	69,68	69,36	0,32	7,00	5,00	0,14	12,93	-	-	13,22	-	13,22	-	69,20	-	0,90			1,04
09.06.16	24,00	-	84,73	69,59	15,14	68,38	68,12	0,26	7,00	5,00	0,15	13,45	-	-	13,73	-	13,73	-	67,50	-	0,91			1,06
10.06.16	24,00	-	84,51	70,88	13,63	68,55	68,25	0,30	7,00	5,00	0,15	11,98	-	-	12,23	-	12,23	-	67,77	-	0,81			0,96
11.06.16	24,00	-	84,13	70,56	13,57	68,93	68,54	0,39	7,00	5,00	0,15	11,96	-	-	12,23	-	12,23	-	68,66	-	0,82			0,97
12.06.16	24,00	-	84,35	69,99	14,36	68,87	68,53	0,34	7,00	5,00	0,15	12,71	-	-	12,96	-	12,96	-	68,37	-	0,87			1,02
13.06.16	24,00	-	85,28	68,45	16,83	68,52	68,14	0,38	7,00	5,00	0,15	15,10	-	-	15,42	-	15,42	-	68,28	-	1,03			1,18
14.06.16	24,00	-	85,62	70,29	15,33	69,01	68,70	0,31	7,00	5,00	0,15	13,63	-	-	13,92	-	13,92	-	68,44	-	0,93			1,08
15.06.16	24,00	-	92,31	77,47	14,84	68,69	68,38	0,31	7,00	5,00	0,16	13,05	-	-	13,33	-	13,33	-	68,33	-	0,89			1,05
16.06.16	24,00	-	90,53	76,84	13,69	69,26	68,95	0,31	7,00	5,00	0,15	11,91	-	-	12,17	-	12,17	-	68,83	-	0,82			0,97
17.06.16	24,00	-	87,87	75,00	12,87	69,89	69,60	0,29	7,00	5,00	0,16	11,14	-	-	11,37	-	11,37	-	69,30	-	0,77			0,93
18.06.16	24,00	-	89,16	75,57	13,59	68,12	67,85	0,27	7,00	5,00	0,15	11,87	-	-	12,11	-	12,11	-	67,50	-	0,80			0,95
19.06.16	24,00	-	89,36	74,98	14,38	69,48	69,19	0,29	7,00	5,00	0,15	12,68	-	-	12,96	-	12,96	-	68,90	-	0,87			1,03
20.06.16	24,00	-	91,08	77,60	13,48	68,34	68,04	0,30	7,00	5,00	0,15	11,78	-	-	12,03	-	12,03	-	67,91	-	0,80			0,95
21.06.16	24,00	-	90,69	77,35	13,34	69,07	68,77	0,30	7,00	5,00	0,15	11,61	-	-	11,84	-	11,84	-	68,65	-	0,80			0,95
22.06.16	24,00	-	91,09	77,26	13,83	68,52	68,23	0,29	7,00	5,00	0,15	12,06	-	-	12,30	-	12,30	-	68,04	-	0,82			0,97
23.06.16	24,00	-	91,57	78,10	13,47	68,89	68,60	0,29	7,00	5,00	0,15	11,74	-	-	11,96	-	11,96	-	68,42	-	0,81			0,96
Среднее	24,00	-	89,63	75,11	14,52	69,01	68,70	0,31	7,00	5,00	0,15	12,86	-	-	13,13	-	13,13	-	68,56	-	0,88	-	-	1,03
Итого	744,00		2778,42	2328,37	450,05						4,56	398,64	0,00	0,00	407,14	0,00	407,14	0,00			27,34	0,00	0,00	31,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 03:00	25208,50	20486,46	4683,16	-	4793,10	-	906,82	
	24.06.16 01:00	27983,47	22811,70	5081,55	-	5199,98	-	938,70	

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,71 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 84,23 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -6,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **32,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **491,37** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать для реквизитов ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016
«____» _____ г.