Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 99 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9005.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 99
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205811-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205811 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	107,75	94,13	13,62	68,14	68,00	0,14	7,00	5,00	0,02	13,62	-	-	13,89	-	13,89	-	68,10	-	0,93			0,95
25.05.16	24,00	-	107,09	93,76	13,33	68,20	68,06	0,14	7,00	5,00	0,02	13,33	-	-	13,62	-	13,62	-	68,16	-	0,91			0,93
26.05.16	24,00	-	110,96	98,27	12,69	68,91	68,79	0,12	7,00	5,00	0,02	12,69	-	-	12,94	-	12,94	-	68,76	-	0,87			0,89
27.05.16	24,00	-	113,27	99,84	13,43	68,97	68,84	0,13	7,00	5,00	0,02	13,43	-	-	13,68	-	13,68	-	68,95	-	0,93			0,94
28.05.16	24,00	-	113,18	100,54	12,64	69,03	68,88	0,15	7,00	5,00	0,02	12,64	-	-	12,87	-	12,87	-	69,06	-	0,87			0,90
29.05.16	24,00	-	111,81	98,57	13,24	68,61	68,50	0,11	7,00	5,00	0,02	13,24	-	-	13,51	-	13,51	-	68,39	-	0,91			0,93
30.05.16	24,00	-	114,46	101,80	12,66	68,71	68,58	0,13	7,00	5,00	0,02	12,66	-	-	12,95	-	12,95	-	68,67	-	0,87			0,89
31.05.16	24,00	-	115,82	104,37	11,45	68,92	68,80	0,12	7,00	5,00	0,02	11,45	-	-	11,72	-	11,72	-	68,92	-	0,79			0,81
01.06.16	24,00	-	117,31	104,94	12,37	68,94	68,82	0,12	7,00	5,00	0,02	12,37	-	-	12,65	-	12,65	-	68,97	-	0,85			0,87
02.06.16	24,00	-	116,38	104,73	11,65	69,30	69,18	0,12	7,00	5,00	0,02	11,65	-	-	11,92	-	11,92	-	69,18	-	0,81			0,83
03.06.16	24,00	-	111,31	100,85	10,46	69,24	69,12	0,12	7,00	5,00	0,02	10,46	-	-	10,72	-	10,72	-	69,07	-	0,72			0,74
04.06.16	24,00	-	98,13	87,41	10,72	68,66	68,50	0,16	7,00	5,00	0,02	10,72	-	-	10,98	-	10,98	-	68,62	-	0,74			0,76
05.06.16	24,00	-	101,02	87,39	13,63	69,03	68,83	0,20	7,00	5,00	0,02	13,63	-	-	13,88	-	13,88	-	69,18	-	0,94			0,96
06.06.16	24,00	-	100,04	87,54	12,50	68,73	68,55	0,18	7,00	5,00	0,02	12,50	-	-	12,80	-	12,80	-	68,73	-	0,86			0,88
07.06.16	24,00	-	102,60	90,60	12,00	67,80	67,64	0,16	7,00	5,00	0,02	12,00	-	-	12,24	-	12,24	-	67,76	-	0,81			0,84
08.06.16	24,00	-	105,72	93,60	12,12	69,20	69,06	0,14	7,00	5,00	0,02	12,12	-	-	12,42	-	12,42	-	68,99	-	0,84			0,86
09.06.16	24,00	-	98,89	87,57	11,32	68,08	67,95	0,13	7,00	5,00	0,02	11,32	-	-	11,57	-	11,57	-	67,71	-	0,77			0,79
10.06.16	24,00	-	101,61	88,82	12,79	68,17	68,05	0,12	7,00	5,00	0,02	12,79	-	-	13,07	-	13,07	-	67,80	-	0,87			0,89
11.06.16	24,00	-	102,05	88,26	13,79	68,52	68,31	0,21	7,00	5,00	0,02	13,79	-	-	14,06	-	14,06	-	68,67	-	0,95			0,97
12.06.16	24,00	-	100,61	87,76	12,85	68,50	68,33	0,17	7,00	5,00	0,02	12,85	-	-	13,12	-	13,12	-	68,43	-	0,88			0,90
13.06.16	24,00	-	101,47	85,60	15,87	68,10	67,90	0,20	7,00	5,00	0,02	15,87	-	-	16,25	-	16,25	-	68,19	-	1,08			1,10
14.06.16	24,00	-	101,09	88,07	13,02	68,66	68,51	0,15	7,00	5,00	0,02	13,02	-	-	13,29	-	13,29	-	68,40	-	0,89			0,91
15.06.16	24,00	-	109,71	97,33	12,38	68,29	68,14	0,15	7,00	5,00	0,02	12,38	-	-	12,66	-	12,66	-	68,29	-	0,85			0,86
16.06.16	24,00	-	109,01	97,06	11,95	68,88	68,74	0,14	7,00	5,00	0,02	11,95	-	-	12,19	-	12,19	-	68,82	-	0,82			0,84
17.06.16	24,00	-	106,11	94,64	11,47	69,53	69,40	0,13	7,00	5,00	0,02	11,47	-	-	11,71	-	11,71	-	69,30	-	0,79			0,81
18.06.16	24,00	-	107,75	95,29	12,46	67,78	67,66	0,12	7,00	5,00	0,02	12,46	-	-	12,72	-	12,72	-	67,64	-	0,84			0,86
19.06.16	24,00	-	106,61	94,54	12,07	69,13	68,99	0,14	7,00	5,00	0,02	12,07	-	-	12,39	-	12,39	-	69,04	-	0,83			0,85
20.06.16	24,00	-	109,64	97,71	11,93	67,97	67,86	0,11	7,00	5,00	0,02	11,93	-	-	12,22	-	12,22	-	67,82	-	0,81			0,83
21.06.16	24,00	-	109,21	97,40	11,81	68,69	68,57	0,12	7,00	5,00	0,02	11,81	-	-	12,08	-	12,08	-	68,65	-	0,81			0,83
22.06.16	24,00	-	110,16	97,22	12,94	68,16	68,04	0,12	7,00	5,00	0,02	12,94	-	-	13,23	-	13,23	-	68,06	-	0,88			0,90
23.06.16	24,00	-	110,54	98,31	12,23	68,53	68,40	0,13	7,00	5,00	0,02	12,23	-	-	12,49	-	12,49	-	68,46	-	0,84			0,86
Среднее	24,00	-	107,46	94,97	12,50	68,63	68,48	0,14	7,00	5,00	0,02	12,50	-	-	12,77	-	12,77	-	68,54	-	0,86	-	-	0,88
Итого	744,00		3331,31	2943,92	387,39						0,58	387,39	0,00	0,00	395,84	0,00	395,84	0,00			26,55	0,00	0,00	27,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	16.06.16 14:00	18668,21	16308,14	11419,84	-	11713,84	-	546,83	-
	24.06.16 01:00	19481,09	17029,24	11872,61	-	12176,36	-	553,25	-

Период расчета по среднему: 7 суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,90 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 88,20 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -5,89 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **484,04** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 27 ИЮН 2016 г.