Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 15150
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 14,78
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	*	23,97	8,41	15,56	63,16	62,07	1,09	6,10	4,00	0,07	14,86			15,13		15,13	-	62,35		0,93			0,99
25.05.16	24,00	*	15,74	0,00	15,74	60,13	22,64	37,49	6,10	4,00	0,00	15,76			16,02		16,02	-	59,80		0,94			0,95
26.05.16	24,00	*	15,00	0,00	15,00	58,64	21,22	37,42	6,10	4,00	0,00	15,01			15,25		15,25	-	58,31		0,87			0,88
27.05.16	24,00	*	15,38	0,00	15,38	59,13	20,20	38,93	6,10	4,00	0,00	15,40			15,65		15,65	-	58,79		0,90			0,91
28.05.16	24,00	*	15,87	0,00	15,87	58,57	19,64	38,93	6,10	4,00	0,00	15,89			16,14		16,14	-	58,24		0,93			0,93
29.05.16	24,00	*	14,46	0,00	14,46	58,42	20,14	38,28	6,10	4,00	0,00	14,48			14,71		14,71	-	58,08		0,84			0,84
30.05.16	24,00	*	14,79	0,00	14,79	59,38	20,49	38,89	6,10	4,00	0,01	14,80			15,04		15,04	-	59,02		0,87			0,88
31.05.16	24,00	*	14,35	0,00	14,35	59,59	20,71	38,88	6,10	4,00	0,01	14,35			14,59		14,59	-	59,22		0,85			0,86
01.06.16	24,00	*	17,20	0,00	17,20	57,78	20,64	37,14	6,10	4,00	0,01	17,20			17,47		17,47	-	57,50		0,99			0,99
02.06.16	24,00	*	16,29	0,00	16,29	59,71	20,94	38,77	6,10	4,00	0,01	16,26			16,53		16,53	-	59,41		0,97			0,97
03.06.16	24,00	*	14,97	0,00	14,97	60,81	21,23	39,58	6,10	4,00	0,01	14,97			15,22		15,22	-	60,47		0,90			0,91
04.06.16	24,00	*	14,47	0,00	14,47	59,55	19,89	39,66	6,10	4,00	0,00	14,49			14,73		14,73	-	59,21		0,86			0,86
05.06.16	24,00	*	14,21	0,00	14,21	59,95	18,61	41,34	6,10	4,00	0,00	14,27			14,51		14,51	-	59,57		0,85			0,85
06.06.16	24,00	*	14,10	0,00	14,10	59,76	18,19	41,57	6,10	4,00	0,00	14,11			14,35		14,35	-	59,38		0,84			0,84
07.06.16	24,00	*	16,48	0,00	16,48	59,05	18,03	41,02	6,10	4,00	0,00	16,52			16,79		16,79	-	58,72		0,97			0,97
08.06.16	24,00	*	12,66	0,00	12,65	58,78	17,95	40,82	6,10	4,00	0,00	12,71			12,92		12,92	-	58,40		0,74			0,74
09.06.16	24,00	*	16,23	0,00	16,23	59,96	16,45	43,51	6,10	4,00	0,00	16,30			16,57		16,57	-	59,60		0,97			0,97
10.06.16	24,00	*	15,31	0,00	15,31	58,80	16,39	42,41	6,10	4,00	0,00	15,35			15,60		15,60	-	58,43		0,90			0,90
11.06.16	24,00	*	15,53	0,00	15,53	57,94	17,10	40,84	6,10	4,00	0,00	15,56			15,81		15,81	-	57,61		0,90			0,90
12.06.16	24,00	*	16,67	0,00	16,67	58,33	16,33	42,00	6,10	4,00	0,00	16,75			17,01		17,01	-	58,03		0,97			0,97
13.06.16	24,00	*	14,60	0,00	14,60	58,21	16,52	41,68	6,10	4,00	0,00	14,64			14,87		14,87	-	57,86		0,85			0,85
14.06.16	24,00	*	15,37	0,00	15,37	58,38	17,49	40,89	6,10	4,00	0,00	15,41			15,66		15,66	-	58,03		0,89			0,90
15.06.16	24,00	*	15,71	0,00	15,71	59,35	18,50	40,85	6,10	4,00	0,00	15,74			16,00		16,00	-	59,01		0,93			0,93
16.06.16	24,00	*	16,44	0,00	16,44	58,47	19,68	38,79	6,10	4,00	0,00	16,48			16,75		16,75	-	58,17		0,96			0,96
17.06.16	24,00	*	14,94	0,00	14,94	56,79	20,19	36,60	6,10	4,00	0,00	14,98			15,20		15,20	-	56,49		0,85			0,85
18.06.16	24,00	*	14,49	0,00	14,49	57,06	20,39	36,67	6,10	4,00	0,00	14,54			14,76		14,76	-	56,72		0,82			0,83
19.06.16	24,00	*	14,65	0,00	14,65	56,95	19,68	37,27	6,10	4,00	0,00	14,70			14,93		14,93	-	56,61		0,83			0,83
20.06.16	24,00	*	14,27	0,00	14,27	57,72	20,35	37,38	6,10	4,00	0,00	14,28			14,50		14,50	-	57,38		0,82			0,82
21.06.16	24,00	*	14,44	0,00	14,44	59,16	20,35	38,81	6,10	4,00	0,00	14,46			14,70		14,70	-	58,83		0,85			0,85
22.06.16	24,00	*	13,54	0,00	13,54	58,73	19,78	38,95	6,10	4,00	0,01	13,49			13,71		13,71	-	58,36		0,79			0,80
23.06.16	24,00	*	15,92	0,00	15,92	59,97	19,82	40,15	6,10	4,00	0,00	15,93			16,20		16,20	-	59,65		0,95			0,96
Среднее	24,00	-	15,42	0,27	15,15	58,97	20,70	38,28	6,10	4,00	0,01	15,15	-	-	15,40	-	15,40	-	58,62	-	0,89	-	-	0,89
Итого	744,00		478,07	8,41	469,66						0,19	469,70	0,00	0,00	477,31	0,00	477,31	0,00			27,53	0,00	0,00	27,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	23.06.16 14:00	97306,36	87551,80	16899,56	0,00	17225,15	0,00	5928,60	
	24.06.16 00:00	97313,95	87551,80	16907,17	0,00	17232,89	0,00	5929,06	

Период расчета по среднему: 7 суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,04 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 104,08 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,78 °C = -6,94 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **581,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЭБО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 27 ИЮН 2016 г.

печать энергосбыта