Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 0;7

Вычислитель: СПТ-943 № 14797
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 14,78
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	*	38,41	22,90	15,51	69,82	68,46	1,35	6,10	4,00	0,02	15,67	0,00	0,00	16,02	0,00	16,02	-	69,76	0,00	1,09			1,12
25.05.16	24,00	*	38,75	23,16	15,59	67,91	66,63	1,27	6,10	4,00	0,01	15,85	0,00	0,00	16,18	0,00	16,18	-	67,90	0,00	1,08			1,09
26.05.16	24,00	*	38,73	23,45	15,28	66,86	65,77	1,10	6,10	4,00	0,03	15,33	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65	-	66,70	0,00	1,02			1,05
27.05.16	24,00	*	38,39	24,65	13,74	66,89	65,82	1,06	6,10	4,00	0,03	13,71	0,00	0,00	13,99	0,00	13,99	-	66,79	0,00	0,92			0,95
28.05.16	24,00	*	36,90	23,25	13,65	66,44	65,21	1,23	6,10	4,00	0,03	13,67	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	-	66,45	0,00	0,91			0,94
29.05.16	24,00	*	37,32	22,12	15,21	66,34	65,11	1,24	6,10	4,00	0,03	15,18	0,00	0,00	15,49	0,00	15,49	-	66,31	0,00	1,01			1,04
30.05.16	24,00	*	37,71	22,54	15,17	67,77	66,49	1,28	6,10	4,00	0,02	15,25	0,00	0,00	15,57	0,00	15,57	-	67,77	0,00	1,03			1,06
31.05.16	24,00	*	38,20	23,67	14,53	67,93	66,69	1,24	6,10	4,00	0,03	14,49	0,00	0,00	14,80	0,00	14,80	-	68,01	0,00	0,99			1,02
01.06.16	24,00	*	33,67	30,20	3,47	65,22	63,04	2,18	6,10	4,00	3,18	15,85	0,00	0,00	16,15	0,00	16,15	-	64,12	0,00	1,02			4,20
02.06.16	24,00	*	45,05	31,35	13,71	67,10	66,25	0,85	6,10	4,00	0,03	13,71	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	-	67,15	0,00	0,92			0,95
03.06.16	24,00	*	43,49	30,78	12,71	68,83	67,90	0,93	6,10	4,00	0,03	12,75	0,00	0,00	13,02	0,00	13,02	-	68,95	0,00	0,88			0,91
04.06.16	24,00	*	43,82	30,01	13,81	67,65	66,66	1,00	6,10	4,00	0,02	13,91	0,00	0,00	14,21	0,00	14,21	-	67,89	0,00	0,94			0,97
05.06.16	24,00	*	43,44	30,10	13,34	68,93	67,68	1,25	6,10	4,00	0,03	13,42	0,00	0,00	13,72	0,00	13,72	-	69,56	0,00	0,93			0,96
06.06.16	24,00	*	44,74	29,64	15,10	68,60	67,52	1,08	6,10	4,00	0,03	15,12	0,00	0,00	15,45	0,00	15,45	-	68,80	0,00	1,04			1,07
07.06.16	24,00	*	44,65	30,48	14,17	66,83	65,86	0,97	6,10	4,00	0,03	14,11	0,00	0,00	14,41	0,00	14,41	-	66,98	0,00	0,95			0,98
08.06.16	24,00	*	45,32	30,84	14,49	67,44	66,39	1,04	6,10	4,00	0,03	14,42	0,00	0,00	14,72	0,00	14,72	-	67,70	0,00	0,98			1,01
09.06.16	24,00	*	45,84	31,10	14,75	68,13	67,16	0,97	6,10	4,00	0,03	14,74	0,00	0,00	15,05	0,00	15,05	-	68,15	0,00	1,00			1,04
10.06.16	24,00	*	44,94	31,20	13,74	67,35	66,33	1,02	6,10	4,00	0,03	13,82	0,00	0,00	14,12	0,00	14,12	-	67,50	0,00	0,93			0,96
11.06.16	24,00	*	44,45	29,59	14,86	66,02	64,96	1,06	6,10	4,00	0,02	15,01	0,00	0,00	15,31	0,00	15,31	-	66,19	0,00	0,99			1,01
12.06.16	24,00	*	45,26	29,38	15,88	65,61	64,56	1,05	6,10	4,00	0,03	15,90	0,00	0,00	16,22	0,00	16,22	-	65,82	0,00	1,05			1,07
13.06.16	24,00	*	45,77	29,46	16,31	66,31	65,27	1,04	6,10	4,00	0,03	16,34	0,00	0,00	16,67	0,00	16,67	-	66,48	0,00	1,09			1,11
14.06.16	24,00	*	46,75	32,12	14,63	67,24	66,24	1,00	6,10	4,00	0,03	14,69	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	-	67,45	0,00	0,99			1,02
15.06.16	24,00	*	47,03	32,65	14,38	67,67	66,92	0,75	6,10	4,00	0,03	14,45	0,00	0,00	14,75	0,00	14,75	-	67,39	0,00	0,97			1,00
16.06.16	24,00	*	46,96	32,37	14,59	66,32	65,50	0,82	6,10	4,00	0,03	14,62	0,00	0,00	14,92	0,00	14,92	-	66,26	0,00	0,97			1,00
17.06.16	24,00	*	46,66	32,32	14,34	63,60	62,66	0,95	6,10	4,00	0,02	14,38	0,00	0,00	14,66	0,00	14,66	-	64,07	0,00	0,92			0,94
18.06.16	24,00	*	44,37	31,89	12,48	64,85	63,99	0,86	6,10	4,00	0,03	12,52	0,00	0,00	12,76	0,00	12,76	-	64,89	0,00	0,81			0,84
19.06.16	24,00	*	45,70	30,88	14,81	64,55	63,72	0,83	6,10	4,00	0,02	14,91	0,00	0,00	15,20	0,00	15,20	-	64,47	0,00	0,96			0,98
20.06.16	24,00	*	35,07	21,17	13,90	65,66	64,21	1,45	6,10	4,00	0,00	14,60	0,00	0,00	14,88	0,00	14,88	-	65,10	0,00	0,95			0,95
21.06.16	24,00	*	41,81	28,53	13,28	67,28	66,21	1,07	6,10	4,00	0,03	13,33	0,00	0,00	13,61	0,00	13,61	-	67,53	0,00	0,90			0,93
22.06.16	24,00	*	40,65	27,56	13,09	67,63	66,57	1,07	6,10	4,00	0,03	13,14	0,00	0,00	13,42	0,00	13,42	-	67,73	0,00	0,89			0,92
23.06.16	24,00	*	40,21	26,51	13,70	68,03	66,98	1,05	6,10	4,00	0,03	13,70	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	-	68,08	0,00	0,93			0,96
Среднее	24,00	-	42,26	28,25	14,01	66,99	65,90	1,10	6,10	4,00	0,13	14,47	-	-	14,77	-	14,77	-	67,03	-	0,97	-	-	1,10
Итого	744,00		1310,07	875,86	434,21						3,95	448,58	0,00	0,00	457,91	0,00	457,91	0,00			30,06	0,00	0,00	34,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб,ч
	24.05.16 01:00	121838,69	105854,15	17840,85	0,00	18214,28	0,00	4526,90	-
	24.06.16 00:00	123146,78	106729,82	18287,61	0,00	18670,33	0,00	4560,78	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,54 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 95,71 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,78 °С = -6,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **33,93** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **553,63** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 27 ИЮН 2016 г.