Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14860

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 14,78

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	*	23,65	11,49	12,16	65,69	59,86	5,83	6,10	4,00	0,00	19,10	0,00	0,00	19,45	0,00	19,45	-	62,62	0,00	1,20			1,20
25.05.16	24,00	*	23,80	13,25	10,55	64,85	59,31	5,54	6,10	4,00	0,00	19,37	0,00	0,00	19,71	0,00	19,71	-	61,07	0,00	1,18			1,18
26.05.16	24,00	*	23,80	12,54	11,26	63,73	58,89	4,84	6,10	4,00	0,00	19,78	0,00	0,00	20,12	0,00	20,12	-	60,69	0,00	1,20			1,20
27.05.16	24,00	*	24,04	12,49	11,56	63,84	57,95	5,89	6,10	4,00	0,00	21,13	0,00	0,00	21,49	0,00	21,49	-	60,49	0,00	1,28			1,28
28.05.16	24,00	*	22,90	10,70	12,20	63,15	56,42	6,73	6,10	4,00	0,00	20,45	0,00	0,00	20,79	0,00	20,79	-	59,83	0,00	1,22			1,22
29.05.16	24,00	*	22,80	11,79	11,01	63,19	56,31	6,89	6,10	4,00	0,00	20,10	0,00	0,00	20,43	0,00	20,43	-	59,40	0,00	1,19			1,19
30.05.16	24,00	*	23,15	12,32	10,83	64,38	59,36	5,02	6,10	4,00	0,00	19,27	0,00	0,00	19,60	0,00	19,60	-	61,24	0,00	1,18			1,18
31.05.16	24,00	*	23,54	12,83	10,72	64,56	58,57	5,99	6,10	4,00	0,00	19,94	0,00	0,00	20,29	0,00	20,29	-	60,89	0,00	1,21			1,21
01.06.16	24,00	*	13,68	17,86	-4,18	62,60	54,41	8,19	6,10	4,00	0,00	21,72	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	56,35	0,00	1,22			1,22
02.06.16	24,00	*	13,72	19,20	-5,48	64,81	59,05	5,76	6,10	4,00	0,00	19,50	0,00	0,00	19,82	0,00	19,82	-	58,96	0,00	1,15			1,15
03.06.16	24,00	*	27,44	13,68	13,75	65,88	63,92	1,96	6,10	4,00	0,00	16,18	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	-	65,06	0,00	1,05			1,05
04.06.16	24,00	*	27,19	13,58	13,62	64,72	62,85	1,86	6,10	4,00	0,00	16,68	0,00	0,00	16,99	0,00	16,99	-	63,77	0,00	1,06			1,06
05.06.16	24,00	*	26,93	13,96	12,97	65,42	61,57	3,85	6,10	4,00	0,00	19,47	0,00	0,00	19,84	0,00	19,84	-	63,92	0,00	1,24			1,24
06.06.16	24,00	*	27,33	12,56	14,77	65,47	62,63	2,84	6,10	4,00	0,00	18,68	0,00	0,00	19,04	0,00	19,04	-	64,04	0,00	1,20			1,20
07.06.16	24,00	*	27,48	13,56	13,92	64,00	61,60	2,40	6,10	4,00	0,00	17,43	0,00	0,00	17,75	0,00	17,75	-	62,89	0,00	1,10			1,10
08.06.16	24,00	*	27,79	12,93	14,86	64,18	60,88	3,30	6,10	4,00	0,00	19,96	0,00	0,00	20,33	0,00	20,33	-	62,57	0,00	1,25			1,25
09.06.16	24,00	*	28,45	14,51	13,94	65,16	62,54	2,62	6,10	4,00	0,00	18,98	0,00	0,00	19,34	0,00	19,34	-	63,32	0,00	1,20			1,20
10.06.16	24,00	*	28,50	13,64	14,86	64,69	61,51	3,19	6,10	4,00	0,00	20,52	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	-	62,92	0,00	1,29			1,29
11.06.16	24,00	*	27,85	13,58	14,27	63,13	60,54	2,58	6,10	4,00	0,00	18,51	0,00	0,00	18,84	0,00	18,84	-	61,89	0,00	1,15			1,15
12.06.16	24,00	*	27,88	13,96	13,92	62,69	60,55	2,14	6,10	4,00	0,00	16,53	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	-	62,21	0,00	1,03			1,03
13.06.16	24,00	*	28,09	12,34	15,75	63,39	61,11	2,28	6,10	4,00	0,00	19,27	0,00	0,00	19,62	0,00	19,62	-	62,26	0,00	1,20			1,20
14.06.16	24,00	*	29,24	13,59	15,66	64,28	60,61	3,66	6,10	4,00	0,00	20,96	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	-	62,46	0,00	1,31			1,31
15.06.16	24,00	*	29,59	13,88	15,71	65,09	63,21	1,88	6,10	4,00	0,00	18,87	0,00	0,00	19,23	0,00	19,23	-	64,01	0,00	1,21			1,21
16.06.16	24,00	*	29,35	13,67	15,68	63,48	61,34	2,14	6,10	4,00	0,00	19,67	0,00	0,00	20,03	0,00	20,03	-	62,32	0,00	1,23			1,23
17.06.16	24,00	*	29,33	14,43	14,90	61,16	58,26	2,90	6,10	4,00	0,00	20,70	0,00	0,00	21,05	0,00	21,05	-	60,31	0,00	1,25			1,25
18.06.16	24,00	*	28,29	12,77	15,51	62,22	58,60	3,61	6,10	4,00	0,00	21,89	0,00	0,00	22,27	0,00	22,27	-	60,23	0,00	1,32			1,32
19.06.16	24,00	*	28,35	13,59	14,75	61,85	58,66	3,19	6,10	4,00	0,00	19,77	0,00	0,00	20,11	0,00	20,11	-	60,40	0,00	1,19			1,19
20.06.16	24,00	*	24,30	6,98	17,32	63,02	59,99	3,03	6,10	4,00	0,00	20,32	0,00	0,00	20,68	0,00	20,68	-	61,69	0,00	1,25			1,25
21.06.16	24,00	*	17,14	0,00	17,14	63,59	59,55	4,04	6,10	4,00	0,00	17,14	0,00	0,00	17,45	0,00	17,45	-	62,22	0,00	1,07			1,07
22.06.16	24,00	*	16,61	0,00	16,61	64,01	57,13	6,88	6,10	4,00	0,00	16,57	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88	-	62,62	0,00	1,04			1,04
23.06.16	24,00	*	17,16	0,00	17,16	64,55	56,16	8,38	6,10	4,00	0,00	17,22	0,00	0,00	17,54	0,00	17,54	-	63,14	0,00	1,09			1,09
Среднее	24,00	-	24,82	11,99	12,83	63,96	59,78	4,17	6,10	4,00	-	19,22	-	-	19,56	-	19,56	-	61,80	-	1,19	-	-	1,19
Итого	744,00		769,35	371,65	397,69						0,00	595,70	0,00	0,00	606,32	0,00	606,32	0,00			36,76	0,00	0,00	36,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 01:00	85169,97	74495,48	20032,86	0,00	20407,37	0,00	6106,43	-
	24.06.16 00:00	85939,36	74865,86	20627,64	0,00	21012,77	0,00	6148,85	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7,45 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 121,03 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,78 °С = -8,80 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **35,40** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **727,35** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 27 ИЮН 2016 г.