Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 12-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06075
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06075-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	*	104,31	84,58	19,73	67,00	66,80	0,20	5,50	3,60	0,10	18,51	0,00	0,00	18,90	0,00	18,90	-	66,96	0,00	1,24			1,34
25.05.16	24,00	*	105,20	83,89	21,31	67,09	66,89	0,20	5,50	3,60	0,10	20,12	0,00	0,00	20,54	0,00	20,54	-	67,07	0,00	1,35			1,45
26.05.16	24,00	*	106,19	85,59	20,61	67,78	67,60	0,18	5,50	3,60	0,10	19,42	0,00	0,00	19,83	0,00	19,83	-	67,68	0,00	1,32			1,42
27.05.16	24,00	*	105,14	84,99	20,14	67,80	67,60	0,21	5,50	3,60	0,10	18,92	0,00	0,00	19,33	0,00	19,33	-	67,76	0,00	1,28			1,39
28.05.16	24,00	*	106,51	85,42	21,09	67,85	67,63	0,22	5,50	3,60	0,11	19,87	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	-	67,84	0,00	1,35			1,45
29.05.16	24,00	*	102,61	84,89	17,72	67,47	67,29	0,19	5,50	3,60	0,10	16,55	0,00	0,00	16,89	0,00	16,89	-	67,33	0,00	1,11			1,22
30.05.16	24,00	*	105,53	86,79	18,74	67,61	67,42	0,20	5,50	3,60	0,10	17,50	0,00	0,00	17,87	0,00	17,87	-	67,62	0,00	1,18			1,29
31.05.16	24,00	*	108,69	88,77	19,92	67,85	67,65	0,19	5,50	3,60	0,10	18,70	0,00	0,00	19,10	0,00	19,10	-	67,88	0,00	1,27			1,37
01.06.16	24,00	*	109,01	89,18	19,83	67,86	67,67	0,18	5,50	3,60	0,10	18,63	0,00	0,00	19,03	0,00	19,03	-	67,85	0,00	1,27			1,37
02.06.16	24,00	*	107,84	89,10	18,74	68,21	68,05	0,16	5,50	3,60	0,11	17,50	0,00	0,00	17,87	0,00	17,87	-	68,06	0,00	1,19			1,30
03.06.16	24,00	*	101,80	84,11	17,69	68,17	68,00	0,17	5,50	3,60	0,10	16,55	0,00	0,00	16,91	0,00	16,91	-	68,01	0,00	1,13			1,22
04.06.16	24,00	*	88,60	70,43	18,17	67,34	67,08	0,27	5,50	3,60	0,08	17,36	0,00	0,00	17,73	0,00	17,73	-	67,26	0,00	1,17			1,25
05.06.16	24,00	*	87,46	69,44	18,02	67,66	67,32	0,34	5,50	3,60	0,08	17,16	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	-	67,66	0,00	1,16			1,25
06.06.16	24,00	*	90,52	69,23	21,30	67,36	67,06	0,30	5,50	3,60	0,09	20,40	0,00	0,00	20,83	0,00	20,83	-	67,26	0,00	1,37			1,46
07.06.16	24,00	*	89,91	71,42	18,49	66,59	66,29	0,31	5,50	3,60	0,09	17,55	0,00	0,00	17,91	0,00	17,91	-	66,63	0,00	1,17			1,26
08.06.16	24,00	*	92,10	73,19	18,91	67,95	67,69	0,26	5,50	3,60	0,09	17,91	0,00	0,00	18,29	0,00	18,29	-	67,82	0,00	1,22			1,31
09.06.16	24,00	*	95,61	74,58	21,04	66,87	66,64	0,23	5,50	3,60	0,10	19,93	0,00	0,00	20,34	0,00	20,34	-	66,65	0,00	1,33			1,43
10.06.16	24,00	*	95,38	75,44	19,94	66,93	66,70	0,22	5,50	3,60	0,10	18,84	0,00	0,00	19,23	0,00	19,23	-	66,61	0,00	1,26			1,36
11.06.16	24,00	*	97,16	74,77	22,39	67,29	66,97	0,31	5,50	3,60	0,10	21,24	0,00	0,00	21,69	0,00	21,69	-	67,35	0,00	1,43			1,53
12.06.16	24,00	*	93,46	74,78	18,68	67,31	67,02	0,29	5,50	3,60	0,10	17,60	0,00	0,00	17,97	0,00	17,97	-	67,20	0,00	1,18			1,28
13.06.16	24,00	*	93,45	73,35	20,09	66,80	66,50	0,31	5,50	3,60	0,10	19,02	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	-	66,78	0,00	1,27			1,37
14.06.16	24,00	*	94,61	74,75	19,86	67,55	67,29	0,26	5,50	3,60	0,10	18,77	0,00	0,00	19,16	0,00	19,16	-	67,45	0,00	1,27			1,37
15.06.16	24,00	*	101,59	81,55	20,05	67,06	66,84	0,22	5,50	3,60	0,10	18,95	0,00	0,00	19,34	0,00	19,34	-	66,99	0,00	1,27			1,37
16.06.16	24,00	*	100,49	80,75	19,74	67,77	67,55	0,22	5,50	3,60	0,10	18,59	0,00	0,00	18,98	0,00	18,98	-	67,73	0,00	1,26			1,36
17.06.16	24,00	*	96,54	79,13	17,40	68,37	68,15	0,21	5,50	3,60	0,10	16,30	0,00	0,00	16,65	0,00	16,65	-	68,26	0,00	1,11			1,21
18.06.16	24,00	*	93,95	77,76	16,18	66,59	66,41	0,18	5,50	3,60	0,09	15,10	0,00	0,00	15,41	0,00	15,41	-	66,37	0,00	1,00			1,10
19.06.16	24,00	*	93,88	77,28	16,60	67,90	67,68	0,22	5,50	3,60	0,10	15,50	0,00	0,00	15,83	0,00	15,83	-	67,80	0,00	1,05			1,15
20.06.16	24,00	*	94,35	77,37	16,98	66,83	66,65	0,19	5,50	3,60	0,09	15,93	0,00	0,00	16,26	0,00	16,26	-	66,60	0,00	1,06			1,15
21.06.16	24,00	*	86,52	68,65	17,86	67,44	67,18	0,26	5,50	3,60	0,08	16,95	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31	-	67,31	0,00	1,14			1,23
22.06.16	24,00	*	65,40	46,26	19,13	66,76	66,33	0,42	5,50	3,60	0,06	18,54	0,00	0,00	18,92	0,00	18,92	-	66,65	0,00	1,24			1,30
23.06.16	24,00	*	63,99	46,87	17,12	67,12	66,69	0,43	5,50	3,60	0,06	16,62	0,00	0,00	16,97	0,00	16,97	-	67,02	0,00	1,11			1,17
Среднее	24,00	-	96,06	76,91	19,14	67,42	67,18	0,24	5,50	3,60	0,09	18,08	-	-	18,46	-	18,46	-	67,34	-	1,22	-	-	1,31
Итого	744,00		2977,81	2384,32	593,49						2,94	560,54	0,00	0,00	572,31	0,00	572,31	0,00			37,78	0,00	0,00	40,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 01:00	32624,74	25290,78	7221,65	0,00	7390,33	0,00	1025,29	-
	24.06.16 00:00	35601,32	27673,54	7782,55	0,00	7963,01	0,00	1066,03	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,63 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 124,11 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -8,53 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **40,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **696,43** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 27 ИЮН 2016 г.