Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 18-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06066
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06066-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0896
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0896
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	*	102,26	82,56	19,70	68,46	68,16	0,30	5,30	3,40	0,04	19,69	0,00	0,00	20,11	0,00	20,11	-	68,10	0,00	1,34			1,38
25.05.16	24,00	*	99,44	81,92	17,52	68,54	68,22	0,31	5,30	3,40	0,04	17,46	0,00	0,00	17,84	0,00	17,84	-	68,16	0,00	1,19			1,23
26.05.16	24,00	*	103,11	83,49	19,62	69,25	68,96	0,29	5,30	3,40	0,04	19,56	0,00	0,00	19,98	0,00	19,98	-	68,84	0,00	1,35			1,39
27.05.16	24,00	*	103,60	82,78	20,82	69,32	69,00	0,32	5,30	3,40	0,04	20,78	0,00	0,00	21,23	0,00	21,23	-	69,06	0,00	1,44			1,47
28.05.16	24,00	*	101,90	83,36	18,55	69,35	69,03	0,32	5,30	3,40	0,04	18,51	0,00	0,00	18,92	0,00	18,92	-	69,05	0,00	1,28			1,32
29.05.16	24,00	*	100,39	82,78	17,61	68,98	68,69	0,28	5,30	3,40	0,04	17,60	0,00	0,00	17,98	0,00	17,98	-	68,50	0,00	1,21			1,24
30.05.16	24,00	*	103,78	84,29	19,49	69,05	68,75	0,30	5,30	3,40	0,03	19,50	0,00	0,00	19,92	0,00	19,92	-	68,74	0,00	1,34			1,38
31.05.16	24,00	*	104,99	86,41	18,58	69,27	68,98	0,29	5,30	3,40	0,03	18,57	0,00	0,00	18,98	0,00	18,98	-	68,97	0,00	1,28			1,32
01.06.16	24,00	*	104,98	86,76	18,22	69,28	68,99	0,30	5,30	3,40	0,03	18,24	0,00	0,00	18,64	0,00	18,64	-	68,99	0,00	1,26			1,29
02.06.16	24,00	*	105,77	86,70	19,07	69,65	69,39	0,26	5,30	3,40	0,03	19,12	0,00	0,00	19,54	0,00	19,54	-	69,23	0,00	1,32			1,36
03.06.16	24,00	*	99,77	82,56	17,21	69,64	69,37	0,27	5,30	3,40	0,03	17,24	0,00	0,00	17,62	0,00	17,62	-	69,18	0,00	1,19			1,23
04.06.16	24,00	*	84,92	68,91	16,01	69,02	68,65	0,37	5,30	3,40	0,03	16,06	0,00	0,00	16,41	0,00	16,41	-	68,67	0,00	1,10			1,13
05.06.16	24,00	*	86,26	68,07	18,19	69,40	68,98	0,42	5,30	3,40	0,03	18,27	0,00	0,00	18,68	0,00	18,68	-	69,17	0,00	1,26			1,30
06.06.16	24,00	*	87,65	67,93	19,72	69,12	68,75	0,37	5,30	3,40	0,03	19,81	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	-	68,73	0,00	1,36			1,39
07.06.16	24,00	*	89,77	70,03	19,74	68,28	67,88	0,40	5,30	3,40	0,03	19,82	0,00	0,00	20,25	0,00	20,25	-	68,07	0,00	1,35			1,38
08.06.16	24,00	*	91,24	71,84	19,40	69,53	69,20	0,33	5,30	3,40	0,04	19,42	0,00	0,00	19,84	0,00	19,84	-	69,05	0,00	1,34			1,38
09.06.16	24,00	*	85,10	65,81	19,29	68,58	68,22	0,36	5,30	3,40	0,03	19,32	0,00	0,00	19,73	0,00	19,73	-	68,14	0,00	1,32			1,35
10.06.16	24,00	*	71,20	52,46	18,74	68,34	67,94	0,40	5,30	3,40	0,04	18,69	0,00	0,00	19,09	0,00	19,09	-	67,80	0,00	1,27			1,31
11.06.16	24,00	*	71,41	52,12	19,29	68,70	68,18	0,52	5,30	3,40	0,04	19,26	0,00	0,00	19,67	0,00	19,67	-	68,47	0,00	1,32			1,36
12.06.16	24,00	*	70,98	51,93	19,05	68,78	68,31	0,48	5,30	3,40	0,04	19,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	-	68,41	0,00	1,30			1,34
13.06.16	24,00	*	72,05	51,15	20,89	68,25	67,75	0,50	5,30	3,40	0,04	20,85	0,00	0,00	21,30	0,00	21,30	-	67,97	0,00	1,42			1,46
14.06.16	24,00	*	75,06	51,86	23,19	69,05	68,57	0,49	5,30	3,40	0,04	23,14	0,00	0,00	23,65	0,00	23,65	-	68,78	0,00	1,59			1,63
15.06.16	24,00	*	74,45	55,87	18,58	68,43	67,99	0,43	5,30	3,40	0,04	18,44	0,00	0,00	18,84	0,00	18,84	-	68,08	0,00	1,26			1,30
16.06.16	24,00	*	74,51	55,84	18,67	69,14	68,71	0,43	5,30	3,40	0,04	18,57	0,00	0,00	18,97	0,00	18,97	-	68,81	0,00	1,28			1,32
17.06.16	24,00	*	72,81	54,38	18,43	69,77	69,33	0,44	5,30	3,40	0,05	18,24	0,00	0,00	18,65	0,00	18,65	-	69,43	0,00	1,27			1,31
18.06.16	24,00	*	74,64	53,39	21,25	67,96	67,57	0,39	5,30	3,40	0,04	21,13	0,00	0,00	21,57	0,00	21,57	-	67,60	0,00	1,43			1,47
19.06.16	24,00	*	73,38	53,24	20,13	69,31	68,89	0,42	5,30	3,40	0,04	20,04	0,00	0,00	20,48	0,00	20,48	-	68,93	0,00	1,38			1,42
20.06.16	24,00	*	70,97	53,28	17,69	68,23	67,81	0,41	5,30	3,40	0,04	17,58	0,00	0,00	17,96	0,00	17,96	-	67,84	0,00	1,19			1,23
21.06.16	24,00	*	72,22	54,66	17,56	68,88	68,46	0,42	5,30	3,40	0,04	17,49	0,00	0,00	17,87	0,00	17,87	-	68,55	0,00	1,20			1,24
22.06.16	24,00	*	75,14	55,40	19,73	68,33	67,94	0,39	5,30	3,40	0,04	19,64	0,00	0,00	20,06	0,00	20,06	-	67,97	0,00	1,34			1,37
23.06.16	24,00	*	74,11	56,07	18,03	68,66	68,27	0,38	5,30	3,40	0,04	17,95	0,00	0,00	18,33	0,00	18,33	-	68,24	0,00	1,23			1,26
Среднее	24,00	-	86,38	67,35	19,03	68,92	68,55	0,37	5,30	3,40	0,04	19,00	-	-	19,41	-	19,41	-	68,57	-	1,30	-	-	1,34
Итого	744,00		2677,84	2087,87	589,97						1,13	588,98	0,00	0,00	601,78	0,00	601,78	0,00			40,41	0,00	0,00	41,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.05.16 02:00	93336,50	72971,23	20180,40	0,00	20647,65	0,00	3300,25	-
	24.06.16 01:00	96010,24	75055,84	20768,53	0,00	21248,56	0,00	3341,73	-

Период расчета по среднему: 7 суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9,04 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 131,28 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -8,96 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **41,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **733,06** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016 печать энергосбыта

«_____» _____ г.