Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 6 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9098.038.1
Строит.Адрес: Кибальчича 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208339

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208339-ч(с)-0616.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	ТСП-Н
Термопреобр.:	
Термопреобр.:	

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,21

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19756
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0898
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=101,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	129,80	113,14	16,66	65,94	65,79	0,15	7,00	5,00	0,00	17,11	-	-	17,45	-	17,45	-	65,73	-	1,13			1,13
25.05.16	24,00	-	129,30	112,68	16,62	66,01	65,87	0,14	7,00	5,00	0,00	17,14	-	-	17,47	-	17,47	-	65,80	-	1,13			1,13
26.05.16	24,00	-	130,21	114,79	15,42	66,71	66,57	0,14	7,00	5,00	0,00	15,98	-	-	16,29	-	16,29	-	66,46	-	1,06			1,06
27.05.16	24,00	-	129,70	114,09	15,61	66,70	66,54	0,16	7,00	5,00	0,00	16,17	-	-	16,49	-	16,49	-	66,49	-	1,08			1,08
28.05.16	24,00	-	131,23	114,71	16,52	66,77	66,60	0,17	7,00	5,00	0,00	17,06	-	-	17,41	-	17,41	-	66,63	-	1,14			1,14
29.05.16	24,00	-	131,32	113,01	18,31	66,35	66,22	0,13	7,00	5,00	0,00	18,78	-	-	19,17	-	19,17	-	66,04	-	1,24			1,24
30.05.16	24,00	-	134,02	116,26	17,76	66,60	66,44	0,16	7,00	5,00	0,00	18,19	-	-	18,56	-	18,56	-	66,47	-	1,21			1,21
31.05.16	24,00	-	135,08	119,20	15,88	66,81	66,67	0,14	7,00	5,00	0,00	16,30	-	-	16,65	-	16,65	-	66,64	-	1,09			1,09
01.06.16	24,00	-	136,57	119,63	16,94	66,89	66,74	0,15	7,00	5,00	0,00	17,37	-	-	17,74	-	17,74	-	66,71	-	1,16			1,16
02.06.16	24,00	-	135,00	119,39	15,61	67,20	67,07	0,13	7,00	5,00	0,00	16,09	-	-	16,41	-	16,41	-	66,90	-	1,08			1,08
03.06.16	24,00		127,56	111,57	15,99	67,08	66,95	0,13	7,00	5,00	0,00	16,46	-	-	16,79	-	16,79	-	66,73	-	1,10			1,10
04.06.16	24,00	-	109,24	94,45	14,79	66,03	65,83	0,20	7,00	5,00	0,00	15,16	-	-	15,44	-	15,44	-	65,85	-	1,00			1,00
05.06.16	24,00	-	110,84	92,00	18,84	66,29	66,04	0,25	7,00	5,00	0,00	19,04	-	-	19,42	-	19,42	-	66,32	-	1,26			1,26
06.06.16	24,00	-	109,01	92,90	16,11	65,99	65,78	0,21	7,00	5,00	0,00	16,43	-	-	16,78	-	16,78	-	65,80	-	1,08			1,08
07.06.16	24,00	-	112,83	94,49	18,34	65,29	65,08	0,21	7,00	5,00	0,00	18,72	-	-	19,07	-	19,07	-	65,18	-	1,22			1,22
08.06.16	24,00	-	114,38	97,35	17,03	66,75	66,55	0,20	7,00	5,00	0,00	17,49	-	-	17,85	-	17,85	-	66,56	-	1,17			1,17
09.06.16	24,00	-	118,08	99,21	18,87	65,60	65,46	0,14	7,00	5,00	0,00	19,31	-	-	19,68	-	19,68	-	65,16	-	1,26			1,26
10.06.16	24,00	-	118,56	99,82	18,74	65,87	65,72	0,15	7,00	5,00	0,00	19,26	-	-	19,61	-	19,61	-	65,48	-	1,26			1,26
11.06.16	24,00	-	117,69	99,34	18,35	66,22	65,98	0,24	7,00	5,00	0,00	18,84	-	-	19,22	-	19,22	-	66,24	-	1,25			1,25
12.06.16	24,00	-	117,29	98,90	18,39	66,14	65,96	0,18	7,00	5,00	0,00	18,77	-	-	19,14	-	19,14	-	65,92	-	1,24			1,24
13.06.16	24,00	-	115,05	97,18	17,87	65,71	65,51	0,20	7,00	5,00	0,00	18,29	-	-	18,65	-	18,65	-	65,57	-	1,20			1,20
14.06.16	24,00	-	116,87	99,34	17,53	66,35	66,19	0,16	7,00	5,00	0,00	17,95	-	-	18,33	-	18,33	-	66,02	-	1,18			1,18
15.06.16	24,00	-	125,64	108,41	17,23	66,08	65,91	0,17	7,00	5,00	0,00	17,76	-	-	18,11	-	18,11	-	65,93	-	1,17			1,17
16.06.16	24,00	-	123,95	106,86	17,09	66,74	66,59	0,15	7,00	5,00	0,00	17,59	-	-	17,94	-	17,94	-	66,52	-	1,17			1,17
17.06.16	24,00	-	120,51	105,02	15,49	67,31	67,13	0,18	7,00	5,00	0,00	15,89	-	-	16,23	-	16,23	-	67,14	-	1,07			1,07
18.06.16	24,00	-	117,52	103,40	14,12	65,61	65,45	0,16	7,00	5,00	0,00	14,68	-	-	14,96	-	14,96	-	65,38	-	0,96			0,96
19.06.16	24,00	-	118,29	102,38	15,91	66,84	66,67	0,17	7,00	5,00	0,00	16,37	-	-	16,71	-	16,71	-	66,62	-	1,09			1,09
20.06.16	24,00	-	118,35	102,58	15,77	65,83	65,67	0,16	7,00	5,00	0,00	16,29	-	-	16,60	-	16,60	-	65,59	-	1,07			1,07
21.06.16	24,00	-	122,96	106,26	16,70	66,44	66,28	0,16	7,00	5,00	0,00	16,70	-	-	17,04	-	17,04	-	66,50	-	1,11			1,11
22.06.16	24,00	-	123,72	108,23	15,49	65,89	65,73	0,16	7,00	5,00	0,00	15,49	-	-	15,79	-	15,79	-	65,57	-	1,02			1,02
23.06.16	24,00	-	124,51	109,59	14,92	66,24	66,09	0,15	7,00	5,00	0,00	14,92	-	-	15,22	-	15,22	-	65,76	-	0,98			0,98
Среднее	24,00	-	122,74	106,01	16,74	66,33	66,16	0,17	7,00	5,00	-	17,15	-	-	17,49	-	17,49	-	66,12	-	1,13	-	-	1,13
Итого	744,00		3805,08	3286,18	518,90						0,00	531,60	0,00	0,00	542,22	0,00	542,22	0,00			35,15	0,00	0,00	35,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	16.06.16 14:00	6714,79	5756,16	981,77	-	1001,20	-	90,41	-
	24.06.16 03:00	7632,22	6554,78	1057,66	-	1078,59	-	98,45	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7,25 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 112,12 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -8,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **34,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **654,34** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016 г. «_____»