Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9053.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206478-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 206478

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,368 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1738
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,079
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=110,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=31,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	23,55	0,00	23,55	67,47	18,40	49,07	7,00	5,00	-0,02	23,86	-	-	24,35	-	24,35	-	67,49	-	1,61			1,59
25.05.16	24,00	-	24,06	0,00	24,06	67,58	18,66	48,92	7,00	5,00	-0,02	24,38	-	-	24,86	-	24,86	-	67,60	-	1,65			1,63
26.05.16	24,00	-	23,85	0,10	23,75	68,20	19,19	49,01	7,00	5,00	-0,03	24,19	-	-	24,69	-	24,69	-	68,19	-	1,65			1,62
27.05.16	24,00	-	22,40	0,00	22,40	68,28	18,74	49,54	7,00	5,00	-0,02	22,67	-	-	23,17	-	23,17	-	68,26	-	1,55			1,53
28.05.16	24,00	-	21,68	0,00	21,68	68,35	18,02	50,33	7,00	5,00	-0,02	21,95	-	-	22,40	-	22,40	-	68,35	-	1,50			1,49
29.05.16	24,00	-	25,09	0,00	25,09	67,90	18,33	49,57	7,00	5,00	-0,02	25,45	-	-	25,98	-	25,98	-	67,90	-	1,73			1,70
30.05.16	24,00	-	24,25	0,00	24,25	68,13	20,83	47,30	7,00	5,00	-0,01	24,33	-	-	24,82	-	24,82	-	68,12	-	1,66			1,65
31.05.16	24,00	-	24,40	0,00	24,40	68,35	20,12	48,23	7,00	5,00	-0,02	24,78	-	-	25,31	-	25,31	-	68,36	-	1,69			1,67
01.06.16	24,00	-	21,69	0,00	21,69	68,32	19,42	48,90	7,00	5,00	-0,02	21,98	-	-	22,44	-	22,44	-	68,28	-	1,50			1,48
02.06.16	24,00	-	22,37	0,00	22,37	68,52	19,81	48,71	7,00	5,00	-0,02	22,66	-	-	23,16	-	23,16	-	68,51	-	1,56			1,53
03.06.16	24,00	-	19,82	0,00	19,82	68,34	20,42	47,92	7,00	5,00	-0,01	20,07	-	-	20,50	-	20,50	-	68,31	-	1,37			1,36
04.06.16	24,00	-	20,51	0,00	20,51	68,05	19,74	48,31	7,00	5,00	-0,02	20,75	-	-	21,20	-	21,20	-	68,03	-	1,41			1,40
05.06.16	24,00	-	22,45	0,00	22,45	68,49	17,73	50,76	7,00	5,00	-0,02	22,71	-	-	23,20	-	23,20	-	68,48	-	1,56			1,54
06.06.16	24,00	-	23,53	0,00	23,53	68,30	16,51	51,79	7,00	5,00	-0,02	23,86	-	-	24,36	-	24,36	-	68,27	-	1,63			1,61
07.06.16	24,00	-	23,51	0,00	23,51	67,37	16,50	50,87	7,00	5,00	-0,02	23,82	-	-	24,32	-	24,32	-	67,35	-	1,60			1,58
08.06.16	24,00	-	23,78	0,00	23,78	68,67	17,15	51,52	7,00	5,00	-0,02	24,13	-	-	24,62	-	24,62	-	68,65	-	1,66			1,63
09.06.16	24,00	-	24,70	0,00	24,70	67,18	18,09	49,09	7,00	5,00	-0,01	24,81	-	-	25,33	-	25,33	-	67,16	-	1,67			1,66
10.06.16	24,00	-	22,49	0,00	22,49	67,34	16,02	51,32	7,00	5,00	-0,02	22,81	-	-	23,27	-	23,27	-	67,30	-	1,54			1,52
11.06.16	24,00	-	22,16	0,00	22,16	68,01	15,92	52,09	7,00	5,00	-0,02	22,45	-	-	22,94	-	22,94	-	67,97	-	1,53			1,51
12.06.16	24,00	-	21,55	0,00	21,55	67,64	15,57	52,07	7,00	5,00	-0,01	21,83	-	-	22,29	-	22,29	-	67,60	-	1,47			1,46
13.06.16	24,00	-	25,48	0,00	25,48	67,62	14,91	52,71	7,00	5,00	-0,02	25,83	-	-	26,39	-	26,39	-	67,62	-	1,75			1,72
14.06.16	24,00	-	23,56	0,00	23,56	67,75	16,15	51,60	7,00	5,00	-0,02	23,87	-	-	24,38	-	24,38	-	67,73	-	1,62			1,60
15.06.16	24,00	-	22,60	0,00	22,60	67,75	17,15	50,60	7,00	5,00	-0,02	22,91	-	-	23,37	-	23,37	-	67,72	-	1,55			1,53
16.06.16	24,00	-	22,38	0,00	22,38	68,19	18,29	49,90	7,00	5,00	-0,01	22,64	-	-	23,12	-	23,12	-	68,20	-	1,54			1,53
17.06.16	24,00	-	20,97	0,00	20,97	68,59	19,45	49,14	7,00	5,00	-0,02	21,20	-	-	21,64	-	21,64	-	68,57	-	1,46			1,44
18.06.16	24,00	-	19,94	0,00	19,94	66,88	20,15	46,73	7,00	5,00	-0,01	20,15	-	-	20,56	-	20,56	-	66,86	-	1,35			1,34
19.06.16	24,00	-	20,95	0,00	20,95	68,21	19,96	48,25	7,00	5,00	-0,02	21,20	-	-	21,65	-	21,65	-	68,21	-	1,45			1,43
20.06.16	24,00	-	21,00	0,00	21,00	67,28	19,96	47,32	7,00	5,00	-0,02	21,28	-	-	21,74	-	21,74	-	67,26	-	1,43			1,41
21.06.16	24,00	-	19,87	0,00	19,87	67,94	22,26	45,68	7,00	5,00	-0,01	20,02	-	-	20,42	-	20,42	-	67,91	-	1,36			1,35
22.06.16	24,00	-	21,41	0,00	21,41	67,39	20,81	46,58	7,00	5,00	-0,02	21,64	-	-	22,09	-	22,09	-	67,37	-	1,46			1,44
23.06.16	24,00	-	20,27	0,00	20,27	67,67	20,52	47,15	7,00	5,00	-0,01	20,51	-	-	20,92	-	20,92	-	67,63	-	1,39			1,37
Среднее	24,00	-	22,46	0,00	22,46	67,93	18,54	49,39	7,00	5,00	-0,02	22,73	-	-	23,21	-	23,21	-	67,91	-	1,54	-	-	1,53
Итого	744,00		696,27	0,10	696,17						-0,56	704,74	0,00	0,00	719,49	0,00	719,49	0,00			47,88	0,00	0,00	47,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 06:00	37028,54	30270,67	7926,15	-	8118,98	-	1283,05	-
	24.06.16 04:00	37724,18	30270,77	8630,30	-	8837,87	-	1330,32	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9,82 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 148,00 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -10,72 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **46,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **867,49** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыта" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» 27 ИЮН 2016 г.

печать энергосбыта