Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10026.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-0616.txt
Режим {схема}: 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 205779

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	10,30	0,00	10,30	68,21	26,24	41,97	7,00	5,00	0,01	10,17	-	-	10,38	-	10,38	-	67,80	-	0,69			0,71
25.05.16	24,00	-	10,57	0,00	10,57	68,33	26,46	41,87	7,00	5,00	0,01	10,46	-	-	10,66	-	10,66	-	67,92	-	0,71			0,72
26.05.16	24,00	-	9,93	0,00	9,93	69,00	26,76	42,24	7,00	5,00	0,01	9,86	-	-	10,07	-	10,07	-	68,56	-	0,68			0,68
27.05.16	24,00	-	10,39	0,00	10,39	69,20	25,90	43,30	7,00	5,00	0,01	10,28	-	-	10,52	-	10,52	-	68,77	-	0,71			0,72
28.05.16	24,00	-	9,86	0,00	9,86	69,28	25,65	43,63	7,00	5,00	0,01	9,79	-	-	10,00	-	10,00	-	68,83	-	0,67			0,68
29.05.16	24,00	-	9,51	0,00	9,51	68,66	26,39	42,27	7,00	5,00	0,01	9,41	-	-	9,62	-	9,62	-	68,21	-	0,64			0,65
30.05.16	24,00	-	10,27	0,00	10,27	68,92	27,44	41,48	7,00	5,00	0,01	10,17	-	-	10,38	-	10,38	-	68,52	-	0,70			0,71
31.05.16	24,00	-	8,98	0,00	8,98	69,05	28,02	41,03	7,00	5,00	0,01	8,88	-	-	9,08	-	9,08	-	68,61	-	0,61			0,62
01.06.16	24,00	-	10,34	0,00	10,34	69,12	27,62	41,50	7,00	5,00	0,01	10,18	-	-	10,39	-	10,39	-	68,73	-	0,70			0,72
02.06.16	24,00	-	9,12	0,00	9,12	69,31	28,06	41,25	7,00	5,00	0,01	9,02	-	-	9,22	-	9,22	-	68,85	-	0,62			0,63
03.06.16	24,00	-	9,03	0,00	9,03	69,32	28,59	40,73	7,00	5,00	0,01	8,94	-	-	9,13	-	9,13	-	68,88	-	0,62			0,63
04.06.16	24,00	-	9,18	0,00	9,18	68,99	27,16	41,83	7,00	5,00	0,01	9,09	-	-	9,27	-	9,27	-	68,52	-	0,62			0,63
05.06.16	24,00	-	10,64	0,00	10,64	69,45	25,12	44,33	7,00	5,00	0,02	10,48	-	-	10,70	-	10,70	-	69,05	-	0,73			0,74
06.06.16	24,00	-	9,50	0,00	9,50	69,08	24,17	44,91	7,00	5,00	0,01	9,38	-	-	9,57	-	9,57	-	68,63	-	0,64			0,66
07.06.16	24,00	-	10,45	0,00	10,45	68,18	24,23	43,95	7,00	5,00	0,02	10,31	-	-	10,53	-	10,53	-	67,77	-	0,70			0,72
08.06.16	24,00	-	10,27	0,00	10,27	69,51	24,86	44,65	7,00	5,00	0,01	10,15	-	-	10,36	-	10,36	-	69,04	-	0,70			0,71
09.06.16	24,00	-	10,63	0,00	10,63	68,10	23,26	44,84	7,00	5,00	0,01	10,54	-	-	10,75	-	10,75	-	67,65	-	0,71			0,73
10.06.16	24,00	-	10,07	0,00	10,07	68,04	22,73	45,31	7,00	5,00	0,01	10,00	-	-	10,20	-	10,20	-	67,56	-	0,68			0,69
11.06.16	24,00	-	9,48	0,00	9,48	68,99	23,97	45,02	7,00	5,00	0,01	9,34	-	-	9,52	-	9,52	-	68,52	-	0,64			0,65
12.06.16	24,00	-	9,49	0,00	9,49	68,66	23,75	44,91	7,00	5,00	0,02	9,34	-	-	9,53	-	9,53	-	68,22	-	0,64			0,65
13.06.16	24,00	-	12,23	0,00	12,23	68,75	23,10	45,65	7,00	5,00	0,02	12,03	-	-	12,30	-	12,30	-	68,42	-	0,82			0,84
14.06.16	24,00	-	10,74	0,00	10,74	68,62	24,34	44,28	7,00	5,00	0,01	10,58	-	-	10,81	-	10,81	-	68,21	-	0,72			0,74
15.06.16	24,00	-	11,12	0,00	11,12	68,64	25,74	42,90	7,00	5,00	0,02	10,97	-	-	11,20	-	11,20	-	68,27	-	0,75			0,76
16.06.16	24,00	-	10,17	0,00	10,17	69,13	27,20	41,93	7,00	5,00	0,02	10,03	-	-	10,25	-	10,25	-	68,73	-	0,69			0,71
17.06.16	24,00	-	9,22	0,00	9,22	69,56	27,90	41,66	7,00	5,00	0,01	9,13	-	-	9,32	-	9,32	-	69,08	-	0,63			0,64
18.06.16	24,00	-	9,10	0,00	9,10	67,86	28,18	39,68	7,00	5,00	0,02	8,93	-	-	9,13	-	9,13	-	67,42	-	0,60			0,62
19.06.16	24,00	-	9,48	0,00	9,48	69,21	27,42	41,79	7,00	5,00	0,01	9,37	-	-	9,57	-	9,57	-	68,79	-	0,65			0,66
20.06.16	24,00	-	9,66	0,00	9,66	68,19	27,70	40,49	7,00	5,00	0,01	9,61	-	-	9,83	-	9,83	-	67,78	-	0,65			0,66
21.06.16	24,00	-	9,14	0,00	9,14	68,91	28,37	40,54	7,00	5,00	0,02	8,99	-	-	9,20	-	9,20	-	68,45	-	0,62			0,63
22.06.16	24,00	-	9,24	0,00	9,24	68,18	27,70	40,48	7,00	5,00	0,01	9,10	-	-	9,29	-	9,29	-	67,74	-	0,62			0,63
23.06.16	24,00	-	10,20	0,00	10,20	68,77	27,74	41,03	7,00	5,00	0,01	10,11	-	-	10,32	-	10,32	-	68,35	-	0,69			0,70
Среднее	24,00	-	9,95	-	9,95	68,81	26,19	42,63	7,00	5,00	0,01	9,83	-	-	10,04	-	10,04	-	68,38	-	0,67	-	-	0,69
Итого	744,00		308,31	0,00	308,31						0,39	304,64	0,00	0,00	311,10	0,00	311,10	0,00			20,84	0,00	0,00	21,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Трб,ч
	24.05.16 03:00	10245,11	8780,92	1327,35	-	1359,38	-	326,33	-
	24.06.16 01:00	10552,83	8780,92	1631,41	-	1669,89	-	347,52	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,49 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 67,22 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -4,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **378,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит-Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ СЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 27 ИЮН 2016 г.