Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10025.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205829-ч(с)-0616.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205829
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	10,59	0,00	10,59	68,06	50,35	17,71	7,00	5,00	0,00	10,59	-	-	10,82	-	10,82	-	65,57	-	0,72			0,72
25.05.16	24,00	-	9,34	0,00	9,34	68,08	50,42	17,66	7,00	5,00	0,00	9,34	-	-	9,55	-	9,55	-	65,77	-	0,64			0,64
26.05.16	24,00	-	11,35	0,00	11,35	68,94	50,98	17,96	7,00	5,00	0,00	11,35	-	-	11,60	-	11,60	-	67,32	-	0,79			0,79
27.05.16	24,00	-	11,03	0,00	11,03	69,02	50,53	18,49	7,00	5,00	0,00	11,03	-	-	11,26	-	11,26	-	66,78	-	0,77			0,77
28.05.16	24,00	-	12,51	0,00	12,51	69,09	50,38	18,71	7,00	5,00	0,00	12,51	-	-	12,77	-	12,77	-	67,64	-	0,87			0,87
29.05.16	24,00	-	11,03	0,00	11,03	68,44	50,44	18,00	7,00	5,00	0,00	11,03	-	-	11,25	-	11,25	-	66,86	-	0,75			0,75
30.05.16	24,00	-	10,46	0,00	10,46	68,75	50,90	17,85	7,00	5,00	0,00	10,46	-	-	10,70	-	10,70	-	67,37	-	0,72			0,72
31.05.16	24,00	-	10,58	0,00	10,58	68,99	51,06	17,93	7,00	5,00	0,00	10,58	-	-	10,82	-	10,82	-	67,44	-	0,73			0,73
01.06.16	24,00	-	9,31	0,00	9,31	69,00	51,30	17,70	7,00	5,00	0,00	9,31	-	-	9,52	-	9,52	-	66,25	-	0,64			0,64
02.06.16	24,00	-	8,92	0,00	8,92	69,18	51,87	17,31	7,00	5,00	0,00	8,92	-	-	9,11	-	9,11	-	67,12	-	0,62			0,62
03.06.16	24,00	-	9,20	0,00	9,20	69,24	51,89	17,35	7,00	5,00	0,00	9,20	-	-	9,42	-	9,42	-	66,44	-	0,64			0,64
04.06.16	24,00	-	10,69	0,00	10,69	68,90	50,53	18,37	7,00	5,00	0,00	10,69	-	-	10,91	-	10,91	-	67,43	-	0,74			0,74
05.06.16	24,00	-	11,53	0,12	11,41	69,51	59,77	9,74	7,00	5,00	0,00	11,53	-	-	11,65	-	11,65	-	67,56	-	0,80			0,80
06.06.16	24,00	-	11,28	0,00	11,28	69,01	49,67	19,34	7,00	5,00	0,00	11,28	-	-	11,53	-	11,53	-	66,40	-	0,78			0,78
07.06.16	24,00	-	10,54	0,12	10,42	67,99	59,35	8,64	7,00	5,00	0,00	10,54	-	-	10,63	-	10,63	-	64,71	-	0,71			0,71
08.06.16	24,00	-	10,46	0,42	10,04	69,41	60,26	9,15	7,00	5,00	0,00	10,46	-	-	10,26	-	10,26	-	67,83	-	0,70			0,70
09.06.16	24,00	-	11,62	0,36	11,26	67,87	58,20	9,67	7,00	5,00	0,00	11,62	-	-	11,51	-	11,51	-	66,03	-	0,77			0,77
10.06.16	24,00	-	10,43	0,24	10,19	68,01	59,28	8,73	7,00	5,00	0,00	10,43	-	-	10,40	-	10,40	-	65,23	-	0,70			0,70
11.06.16	24,00	-	11,11	0,36	10,75	68,87	59,52	9,35	7,00	5,00	0,00	11,11	-	-	10,95	-	10,95	-	66,06	-	0,74			0,74
12.06.16	24,00	-	10,39	0,00	10,39	68,57	49,40	19,17	7,00	5,00	0,00	10,39	-	-	10,60	-	10,60	-	66,75	-	0,71			0,71
13.06.16	24,00	-	11,53	0,00	11,53	68,41	48,07	20,34	7,00	5,00	0,00	11,53	-	-	11,78	-	11,78	-	66,54	-	0,79			0,79
14.06.16	24,00	-	10,82	0,00	10,82	68,36	49,22	19,14	7,00	5,00	0,00	10,82	-	-	11,05	-	11,05	-	66,44	-	0,74			0,74
15.06.16	24,00	-	11,00	0,12	10,88	68,56	60,39	8,17	7,00	5,00	0,00	11,00	-	-	11,13	-	11,13	-	66,45	-	0,75			0,75
16.06.16	24,00	-	10,29	0,12	10,17	68,93	57,80	11,13	7,00	5,00	0,00	10,29	-	-	10,40	-	10,40	-	67,38	-	0,70			0,70
17.06.16	24,00	-	9,23	0,00	9,23	69,57	51,14	18,43	7,00	5,00	0,00	9,23	-	-	9,43	-	9,43	-	67,22	-	0,64			0,64
18.06.16	24,00	-	9,65	0,06	9,59	67,77	58,09	9,68	7,00	5,00	0,00	9,65	-	-	9,79	-	9,79	-	65,47	-	0,65			0,65
19.06.16	24,00	-	10,36	0,06	10,30	69,17	56,79	12,38	7,00	5,00	0,00	10,36	-	-	10,50	-	10,50	-	67,11	-	0,71			0,71
20.06.16	24,00	-	9,41	0,00	9,41	68,06	50,13	17,93	7,00	5,00	0,00	9,41	-	-	9,61	-	9,61	-	66,30	-	0,64			0,64
21.06.16	24,00		9,81	0,04	9,77	68,33	55,00	13,33	7,00	5,00	0,00	9,81	-	-	2,13	-	2,13	-	66,29	-	0,67	-	-	0,67
22.06.16	24,00		9,81	0,04	9,77	68,33	55,00	13,33	7,00	5,00	0,00	9,81	-	-	2,13	-	2,13	-	66,29	-	0,67	-	-	0,67
23.06.16	24,00		9,81	0,04	9,77	68,33	55,00	13,33	7,00	5,00	0,00	9,81	-	-	2,13	-	2,13	-	66,29	-	0,67	-	-	0,67
Среднее	24,00	-	10,45	0,07	10,39	68,67	53,64	15,03	7,00	5,00	-	10,45	-	-	9,85	-	9,85	-	66,59	-	0,71	-	-	0,71
Итого	744,00		324,08	2,10	321,98						0,00	324,08	0,00	0,00	305,33	0,00	305,33	0,00			22,15	0,00	0,00	22,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 03:00	23538,37	20235,97	3832,87	-	3922,26	-	832,70	-
	21.06.16 22:00	23839,94	20237,95	3898,07	-	3987,50	-	853,31	-

Период расчета по среднему: 7 суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,68 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 14,89 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -4,93 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,90** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **320,22** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись, расшифровка подписи
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 27 ИЮН 2016 г.
печать энергосбыта