Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8827.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207177-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207177 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,379 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1628
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,074
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=114,24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=29,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	120,83	98,60	22,23	68,02	67,86	0,16	7,00	5,00	0,08	21,34	-	-	21,79	-	21,79	-	67,98	-	1,45			1,54
25.05.16	24,00	-	120,94	97,23	23,71	68,11	67,93	0,18	7,00	5,00	0,09	22,69	-	-	23,17	-	23,17	-	68,10	-	1,55			1,64
26.05.16	24,00	-	124,46	102,17	22,29	68,82	68,66	0,16	7,00	5,00	0,09	21,35	-	-	21,80	-	21,80	-	68,78	-	1,47			1,56
27.05.16	24,00	-	125,89	103,10	22,79	68,88	68,71	0,17	7,00	5,00	0,07	22,06	-	-	22,54	-	22,54	-	68,85	-	1,52			1,59
28.05.16	24,00	-	126,73	103,59	23,14	68,93	68,73	0,20	7,00	5,00	0,07	22,51	-	-	22,99	-	22,99	-	69,02	-	1,55			1,62
29.05.16	24,00	-	124,93	102,41	22,52	68,54	68,40	0,14	7,00	5,00	0,06	21,94	-	-	22,40	-	22,40	-	68,40	-	1,50			1,56
30.05.16	24,00	-	127,74	105,54	22,20	68,61	68,44	0,17	7,00	5,00	0,06	21,57	-	-	22,03	-	22,03	-	68,65	-	1,48			1,54
31.05.16	24,00	-	130,97	107,78	23,19	68,85	68,69	0,16	7,00	5,00	0,08	22,37	-	-	22,86	-	22,86	-	68,91	-	1,54			1,62
01.06.16	24,00	-	131,91	108,30	23,61	68,85	68,69	0,16	7,00	5,00	0,08	22,76	-	-	23,25	-	23,25	-	68,91	-	1,57			1,65
02.06.16	24,00	-	130,37	109,34	21,03	69,21	69,08	0,13	7,00	5,00	0,07	20,29	-	-	20,73	-	20,73	-	69,13	-	1,41			1,48
03.06.16	24,00	-	123,56	102,59	20,97	69,21	69,06	0,15	7,00	5,00	0,07	20,30	-	-	20,75	-	20,75	-	69,16	-	1,41			1,47
04.06.16	24,00	-	104,70	85,01	19,69	68,62	68,41	0,21	7,00	5,00	0,06	19,14	-	-	19,55	-	19,55	-	68,61	-	1,31			1,37
05.06.16	24,00	-	105,97	82,90	23,07	69,00	68,76	0,24	7,00	5,00	0,06	22,46	-	-	22,98	-	22,98	-	69,05	-	1,55			1,62
06.06.16	24,00	-	106,35	82,62	23,73	68,69	68,48	0,21	7,00	5,00	0,06	23,23	-	-	23,77	-	23,77	-	68,61	-	1,59			1,66
07.06.16	24,00	-	110,02	85,45	24,57	67,83	67,60	0,23	7,00	5,00	0,05	24,14	-	-	24,64	-	24,64	-	67,87	-	1,64			1,69
08.06.16	24,00	-	111,89	89,49	22,40	69,17	69,01	0,16	7,00	5,00	0,05	22,00	-	-	22,46	-	22,46	-	68,97	-	1,52			1,57
09.06.16	24,00	-	112,79	89,62	23,17	68,03	67,89	0,14	7,00	5,00	0,06	22,62	-	-	23,10	-	23,10	-	67,73	-	1,53			1,59
10.06.16	24,00	-	113,85	91,70	22,15	68,05	67,92	0,13	7,00	5,00	0,06	21,58	-	-	22,01	-	22,01	-	67,72	-	1,46			1,52
11.06.16	24,00	-	114,97	89,24	25,73	68,38	68,14	0,24	7,00	5,00	0,06	25,25	-	-	25,81	-	25,81	-	68,54	-	1,73			1,79
12.06.16	24,00	-	112,69	90,86	21,83	68,41	68,21	0,20	7,00	5,00	0,06	21,37	-	-	21,82	-	21,82	-	68,35	-	1,46			1,52
13.06.16	24,00	-	111,41	89,00	22,41	67,92	67,69	0,23	7,00	5,00	0,06	21,83	-	-	22,31	-	22,31	-	67,98	-	1,48			1,55
14.06.16	24,00	-	112,93	91,05	21,88	68,62	68,44	0,18	7,00	5,00	0,06	21,33	-	-	21,80	-	21,80	-	68,56	-	1,46			1,52
15.06.16	24,00	-	66,83	46,21	20,62	67,59	67,95	-0,36	7,00	5,00	0,02	20,43	-	-	20,83	-	20,83	-	66,32	-	1,36			1,38
16.06.16	24,00	-	22,93	0,00	22,93	65,78	20,91	44,87	7,00	5,00	0,00	23,04	-	-	23,50	-	23,50	-	65,75	-	1,52			1,52
17.06.16	24,00	-	21,82	0,00	21,82	66,15	20,93	45,22	7,00	5,00	0,00	21,95	-	-	22,40	-	22,40	-	66,08	-	1,45			1,45
18.06.16	24,00	-	21,61	0,00	21,61	64,30	21,27	43,03	7,00	5,00	0,00	21,74	-	-	22,14	-	22,14	-	64,27	-	1,40			1,40
19.06.16	24,00	-	22,17	0,00	22,17	65,71	20,87	44,84	7,00	5,00	0,00	22,28	-	-	22,72	-	22,72	-	65,67	-	1,46			1,46
20.06.16	24,00	-	22,06	0,00	22,06	64,66	20,82	43,84	7,00	5,00	0,00	22,15	-	-	22,57	-	22,57	-	64,64	-	1,43			1,43
21.06.16	24,00	-	18,74	0,00	18,74	64,73	21,10	43,63	7,00	5,00	0,00	18,86	-	-	19,22	-	19,22	-	64,66	-	1,22			1,21
22.06.16	24,00	-	21,95	0,00	21,95	64,73	20,89	43,84	7,00	5,00	0,00	22,04	-	-	22,47	-	22,47	-	64,72	-	1,43			1,43
23.06.16	24,00		20,92	-	20,92	64,71	20,94	43,77	7,00	5,00	0,00	21,02	-	-	21,42	-	21,42	-	64,67	-	1,36	-	-	1,35
Среднее	24,00	-	91,77	71,79	22,29	67,65	56,14	11,50	7,00	5,00	0,05	21,86	-	-	22,32	-	22,32	-	67,57	-	1,48	-	-	1,53
Итого	744,00		2844,93	2153,80	691,13						1,49	677,64	0,00	0,00	691,83	0,00	691,83	0,00			45,80	0,00	0,00	47,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	22.05.16 11:00	104302,32	80676,51	19134,53	-	19586,11	-	3875,04	-
	22.05.16 11:00	104302,32	80676,51	19134,53	-	19586,11	-	3875,04	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9,32 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 147,26 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -10,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **46,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **839,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016
«_____» _____ г.