Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207249
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207249-ч(с)-0616.txt
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 15,21

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.05.16 | 24,00 | - | 17,80 | 0,00 | 17,80 | 65,12 | 26,64 | 38,48 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 18,20 | - | - | 18,54 | - | 18,54 | - | 64,63 | - | 1,18 | | | 1,18 |
| 25.05.16 | 24,00 | - | 18,81 | 0,00 | 18,81 | 65,32 | 26,79 | 38,53 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 19,30 | - | - | 19,68 | - | 19,68 | - | 64,77 | - | 1,25 | | | 1,25 |
| 26.05.16 | 24,00 | - | 18,69 | 0,00 | 18,69 | 65,88 | 27,37 | 38,51 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 19,11 | - | - | 19,48 | - | 19,48 | - | 65,38 | - | 1,25 | | | 1,25 |
| 27.05.16 | 24,00 | - | 18,23 | 0,00 | 18,23 | 65,89 | 27,38 | 38,51 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 18,64 | - | - | 19,01 | - | 19,01 | - | 65,41 | - | 1,22 | | | 1,22 |
| 28.05.16 | 24,00 | - | 17,57 | 0,00 | 17,57 | 65,93 | 26,13 | 39,80 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 17,93 | - | - | 18,30 | - | 18,30 | - | 65,44 | - | 1,18 | | | 1,18 |
| 29.05.16 | 24,00 | - | 19,69 | 0,00 | 19,69 | 65,68 | 26,19 | 39,49 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 20,15 | - | - | 20,55 | - | 20,55 | - | 65,19 | - | 1,32 | | | 1,32 |
| 30.05.16 | 24,00 | - | 18,57 | 0,00 | 18,57 | 65,85 | 26,91 | 38,94 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 18,96 | - | - | 19,31 | - | 19,31 | - | 65,38 | - | 1,24 | | | 1,24 |
| 31.05.16 | 24,00 | - | 17,03 | 0,00 | 17,03 | 65,99 | 27,31 | 38,68 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 17,43 | - | - | 17,79 | - | 17,79 | - | 65,49 | - | 1,14 | | | 1,14 |
| 01.06.16 | 24,00 | - | 18,62 | 0,00 | 18,62 | 66,11 | 27,45 | 38,66 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 19,02 | - | - | 19,40 | - | 19,40 | - | 65,63 | - | 1,25 | | | 1,25 |
| 02.06.16 | 24,00 | - | 16,61 | 0,00 | 16,61 | 66,21 | 28,19 | 38,02 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 16,98 | - | - | 17,28 | - | 17,28 | - | 65,70 | - | 1,12 | | | 1,12 |
| 03.06.16 | 24,00 | - | 16,29 | 0,00 | 16,29 | 66,09 | 28,71 | 37,38 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 16,67 | - | - | 16,96 | - | 16,96 | - | 65,59 | - | 1,10 | | | 1,10 |
| 04.06.16 | 24,00 | - | 15,83 | 0,00 | 15,83 | 65,30 | 27,98 | 37,32 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 16,23 | - | - | 16,53 | - | 16,53 | - | 64,78 | - | 1,05 | | | 1,05 |
| 05.06.16 | 24,00 | - | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 65,66 | 26,34 | 39,32 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 17,09 | - | - | 17,40 | - | 17,40 | - | 65,15 | - | 1,11 | | | 1,11 |
| 06.06.16 | 24,00 | - | 16,74 | 0,00 | 16,74 | 65,47 | 25,39 | 40,08 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 17,09 | - | - | 17,41 | - | 17,41 | - | 64,98 | - | 1,11 | | | 1,11 |
| 07.06.16 | 24,00 | - | 17,69 | 0,00 | 17,69 | 64,70 | 25,35 | 39,35 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 18,07 | - | - | 18,42 | - | 18,42 | - | 64,21 | - | 1,16 | | | 1,16 |
| 08.06.16 | 24,00 | - | 17,43 | 0,00 | 17,43 | 66,08 | 25,95 | 40,13 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 17,85 | - | - | 18,19 | - | 18,19 | - | 65,56 | - | 1,17 | | | 1,17 |
| 09.06.16 | 24,00 | - | 17,54 | 0,00 | 17,54 | 64,58 | 25,33 | 39,25 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 18,05 | - | - | 18,39 | - | 18,39 | - | 63,98 | - | 1,16 | | | 1,16 |
| 10.06.16 | 24,00 | - | 17,61 | 0,00 | 17,61 | 64,72 | 24,65 | 40,07 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 18,02 | - | - | 18,36 | - | 18,36 | - | 64,21 | - | 1,16 | | | 1,16 |
| 11.06.16 | 24,00 | - | 17,94 | 0,00 | 17,94 | 65,39 | 24,10 | 41,29 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 18,33 | - | - | 18,67 | - | 18,67 | - | 64,89 | - | 1,19 | | | 1,19 |
| 12.06.16 | 24,00 | - | 16,49 | 0,00 | 16,49 | 65,28 | 24,22 | 41,06 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 16,89 | - | - | 17,19 | - | 17,19 | - | 64,76 | - | 1,09 | | | 1,09 |
| 13.06.16 | 24,00 | - | 19,26 | 0,00 | 19,26 | 65,19 | 24,53 | 40,66 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 19,72 | - | - | 20,10 | - | 20,10 | - | 64,73 | - | 1,28 | | | 1,28 |
| 14.06.16 | 24,00 | - | 19,86 | 0,00 | 19,86 | 65,47 | 25,31 | 40,16 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 20,31 | - | - | 20,70 | - | 20,70 | - | 65,01 | - | 1,32 | | | 1,32 |
| 15.06.16 | 22,00 | - | 16,57 | 0,00 | 16,57 | 65,39 | 25,69 | 39,70 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 17,81 | - | - | 18,15 | - | 18,15 | - | 64,86 | - | 1,16 | | | 1,16 |
| 16.06.16 | 24,00 | - | 18,31 | 0,00 | 18,31 | 65,82 | 26,85 | 38,97 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 18,76 | - | - | 19,14 | - | 19,14 | - | 65,34 | - | 1,23 | | | 1,23 |
| 17.06.16 | 24,00 | - | 16,52 | 0,00 | 16,52 | 66,17 | 27,95 | 38,22 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 16,90 | - | - | 17,22 | - | 17,22 | - | 65,66 | - | 1,11 | | | 1,11 |
| 18.06.16 | 24,00 | - | 17,35 | 0,00 | 17,35 | 64,75 | 28,19 | 36,56 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 17,85 | - | - | 18,18 | - | 18,18 | - | 64,25 | - | 1,15 | | | 1,15 |
| 19.06.16 | 24,00 | - | 16,05 | 0,00 | 16,05 | 65,94 | 28,07 | 37,87 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 16,40 | - | - | 16,71 | - | 16,71 | - | 65,46 | - | 1,07 | | | 1,07 |
| 20.06.16 | 24,00 | - | 16,33 | 0,00 | 16,33 | 64,98 | 27,98 | 37,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 16,73 | - | - | 17,05 | - | 17,05 | - | 64,48 | - | 1,08 | | | 1,08 |
| 21.06.16 | 24,00 | - | 16,33 | 0,00 | 16,33 | 65,62 | 28,17 | 37,45 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 16,74 | - | - | 17,06 | - | 17,06 | - | 65,12 | - | 1,09 | | | 1,09 |
| 22.06.16 | 24,00 | - | 16,01 | 0,00 | 16,01 | 65,08 | 28,38 | 36,70 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 16,38 | - | - | 16,67 | - | 16,67 | - | 64,61 | - | 1,06 | | | 1,06 |
| 23.06.16 | 24,00 | | 16,22 | 0,00 | 16,22 | 65,23 | 28,18 | 37,05 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 16,62 | - | - | 16,93 | - | 16,93 | - | 64,74 | - | 1,08 | - | - | 1,08 |
| Среднее | 23,94 | - | 17,44 | - | 17,44 | 65,51 | 26,70 | 38,81 | 7,00 | 5,00 | - | 17,88 | - | - | 18,22 | - | 18,22 | - | 65,01 | - | 1,16 | - | - | 1,16 |
| Итого | 742,00 | | 540,70 | 0,00 | 540,70 | | | | | | 0,00 | 554,23 | 0,00 | 0,00 | 564,77 | 0,00 | 564,77 | 0,00 | | | 36,05 | 0,00 | 0,00 | 36,05 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Tраб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03.02.16 16:00 | 29884,93 | 22602,68 | 7041,56 | - | 7193,31 | - | 958,57 | - |
| | 03.02.16 16:00 | 29884,93 | 22602,68 | 7041,56 | - | 7193,31 | - | 958,57 | - |

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7,53 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 118,20 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -8,43 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **35,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **682,97** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать не разрешена
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 27 ИЮН 2016 г.