Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208259-ч(с)-0616.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208259
Режим (схема):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | Учет ГВС (ТВ-2) M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Контрольные данные Qгвс изл. | Qтех.гвс | Общее теплопотр-е Q общ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.05.16 | 24,00 | - | 104,32 | 92,55 | 11,77 | 64,93 | 64,85 | 0,08 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 13,07 | - | - | 13,32 | - | 13,32 | - | 65,04 | - | 0,85 | | | 0,85 |
| 25.05.16 | 24,00 | - | 103,53 | 92,17 | 11,36 | 65,03 | 64,93 | 0,10 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 12,81 | - | - | 13,06 | - | 13,06 | - | 65,21 | - | 0,84 | | | 0,84 |
| 26.05.16 | 24,00 | - | 105,72 | 93,68 | 12,04 | 65,72 | 65,63 | 0,09 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 13,45 | - | - | 13,73 | - | 13,73 | - | 65,81 | - | 0,89 | | | 0,89 |
| 27.05.16 | 24,00 | - | 103,56 | 93,38 | 10,18 | 65,69 | 65,60 | 0,09 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 11,62 | - | - | 11,86 | - | 11,86 | - | 65,83 | - | 0,76 | | | 0,76 |
| 28.05.16 | 24,00 | - | 104,27 | 93,94 | 10,33 | 65,72 | 65,62 | 0,10 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 11,73 | - | - | 11,96 | - | 11,96 | - | 65,90 | - | 0,77 | | | 0,77 |
| 29.05.16 | 24,00 | - | 105,00 | 92,42 | 12,58 | 65,49 | 65,41 | 0,08 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 14,13 | - | - | 14,41 | - | 14,41 | - | 65,55 | - | 0,93 | | | 0,93 |
| 30.05.16 | 24,00 | - | 106,33 | 95,04 | 11,29 | 65,58 | 65,49 | 0,09 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 12,84 | - | - | 13,09 | - | 13,09 | - | 65,78 | - | 0,84 | | | 0,84 |
| 31.05.16 | 24,00 | - | 109,14 | 97,09 | 12,05 | 65,85 | 65,76 | 0,09 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 13,48 | - | - | 13,75 | - | 13,75 | - | 66,09 | - | 0,89 | | | 0,89 |
| 01.06.16 | 24,00 | - | 108,29 | 97,79 | 10,50 | 65,85 | 65,77 | 0,08 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 11,75 | - | - | 12,00 | - | 12,00 | - | 66,01 | - | 0,78 | | | 0,78 |
| 02.06.16 | 24,00 | - | 108,07 | 97,36 | 10,71 | 66,15 | 66,09 | 0,06 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 11,95 | - | - | 12,17 | - | 12,17 | - | 66,24 | - | 0,79 | | | 0,79 |
| 03.06.16 | 24,00 | - | 100,62 | 90,61 | 10,01 | 66,03 | 65,96 | 0,07 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 11,21 | - | - | 11,40 | - | 11,40 | - | 66,00 | - | 0,74 | | | 0,74 |
| 04.06.16 | 24,00 | - | 85,65 | 75,36 | 10,29 | 65,04 | 64,90 | 0,14 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 11,24 | - | - | 11,48 | - | 11,48 | - | 65,15 | - | 0,73 | | | 0,73 |
| 05.06.16 | 24,00 | - | 86,63 | 74,14 | 12,49 | 65,36 | 65,17 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 13,53 | - | - | 13,77 | - | 13,77 | - | 65,61 | - | 0,89 | | | 0,89 |
| 06.06.16 | 24,00 | - | 86,58 | 74,75 | 11,83 | 65,08 | 64,91 | 0,17 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 12,94 | - | - | 13,17 | - | 13,17 | - | 65,25 | - | 0,84 | | | 0,84 |
| 07.06.16 | 24,00 | - | 89,29 | 77,26 | 12,03 | 64,43 | 64,28 | 0,15 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 13,39 | - | - | 13,64 | - | 13,64 | - | 64,61 | - | 0,87 | | | 0,87 |
| 08.06.16 | 24,00 | - | 90,94 | 79,73 | 11,21 | 65,77 | 65,61 | 0,16 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 12,59 | - | - | 12,81 | - | 12,81 | - | 66,01 | - | 0,83 | | | 0,83 |
| 09.06.16 | 24,00 | - | 95,00 | 81,51 | 13,49 | 64,67 | 64,55 | 0,12 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 14,76 | - | - | 15,04 | - | 15,04 | - | 64,70 | - | 0,96 | | | 0,96 |
| 10.06.16 | 24,00 | - | 95,02 | 82,77 | 12,25 | 64,71 | 64,57 | 0,14 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 13,36 | - | - | 13,60 | - | 13,60 | - | 64,82 | - | 0,87 | | | 0,87 |
| 11.06.16 | 24,00 | - | 94,37 | 82,30 | 12,07 | 65,01 | 64,86 | 0,15 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 13,25 | - | - | 13,50 | - | 13,50 | - | 65,22 | - | 0,86 | | | 0,86 |
| 12.06.16 | 24,00 | - | 96,15 | 81,59 | 14,56 | 65,07 | 64,92 | 0,15 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 15,72 | - | - | 16,01 | - | 16,01 | - | 65,30 | - | 1,03 | | | 1,03 |
| 13.06.16 | 24,00 | - | 94,04 | 80,67 | 13,37 | 64,63 | 64,47 | 0,16 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 14,15 | - | - | 14,41 | - | 14,41 | - | 64,87 | - | 0,92 | | | 0,92 |
| 14.06.16 | 24,00 | - | 95,50 | 82,44 | 13,06 | 65,27 | 65,16 | 0,11 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 13,85 | - | - | 14,12 | - | 14,12 | - | 65,30 | - | 0,90 | | | 0,90 |
| 15.06.16 | 24,00 | - | 91,98 | 81,77 | 10,21 | 64,99 | 64,85 | 0,14 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 11,73 | - | - | 11,98 | - | 11,98 | - | 65,39 | - | 0,77 | | | 0,77 |
| 16.06.16 | 24,00 | - | 99,85 | 88,17 | 11,68 | 65,63 | 65,53 | 0,10 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 12,52 | - | - | 12,78 | - | 12,78 | - | 65,78 | - | 0,82 | | | 0,82 |
| 17.06.16 | 24,00 | - | 97,29 | 85,29 | 12,00 | 66,14 | 66,04 | 0,10 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 12,88 | - | - | 13,13 | - | 13,13 | - | 66,22 | - | 0,85 | | | 0,85 |
| 18.06.16 | 24,00 | - | 94,99 | 83,80 | 11,19 | 64,52 | 64,43 | 0,09 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 12,04 | - | - | 12,28 | - | 12,28 | - | 64,55 | - | 0,78 | | | 0,78 |
| 19.06.16 | 24,00 | - | 96,07 | 83,12 | 12,95 | 65,70 | 65,57 | 0,13 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 13,81 | - | - | 14,07 | - | 14,07 | - | 65,85 | - | 0,91 | | | 0,91 |
| 20.06.16 | 24,00 | - | 94,70 | 83,52 | 11,18 | 64,77 | 64,66 | 0,11 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 12,01 | - | - | 12,24 | - | 12,24 | - | 64,90 | - | 0,78 | | | 0,78 |
| 21.06.16 | 24,00 | - | 95,56 | 85,20 | 10,36 | 65,38 | 65,27 | 0,11 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 11,49 | - | - | 11,71 | - | 11,71 | - | 65,54 | - | 0,75 | | | 0,75 |
| 22.06.16 | 24,00 | - | 97,27 | 85,44 | 11,83 | 64,92 | 64,82 | 0,10 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 13,08 | - | - | 13,33 | - | 13,33 | - | 65,05 | - | 0,85 | | | 0,85 |
| 23.06.16 | 24,00 | - | 98,85 | 86,21 | 12,64 | 65,36 | 65,24 | 0,12 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 13,89 | - | - | 14,16 | - | 14,16 | - | 65,60 | - | 0,92 | | | 0,92 |
| Среднее | 24,00 | - | 97,89 | 86,16 | 11,73 | 65,31 | 65,19 | 0,12 | 7,00 | 5,00 | - | 12,91 | - | - | 13,16 | - | 13,16 | - | 65,46 | - | 0,85 | - | - | 0,85 |
| Итого | 744,00 | | 3034,58 | 2671,07 | 363,51 | | | | | | 0,00 | 400,27 | 0,00 | 0,00 | 407,98 | 0,00 | 407,98 | 0,00 | | | 26,21 | 0,00 | 0,00 | 26,21 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.05.16 06:00 | 50388,89 | 44515,75 | 6564,28 | - | 6707,94 | - | 1068,01 | - |
| | 24.06.16 03:00 | 53413,69 | 47177,85 | 6963,61 | - | 7114,95 | - | 1092,11 | - |

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,88 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 91,47 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -6,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **499,45** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Юго-Западный энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016 г.
«____»