Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9038.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253403-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 253403 Режим (схема): 3006

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,59

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0033
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0015
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=73,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	66,29	66,12	0,17	69,31	68,97	0,34	7,00	5,00	0,02	0,26			0,26		0,26	-	67,93		0,01			0,04
25.05.16	24,00	-	66,62	66,61	0,01	69,39	69,05	0,34	7,00	5,00	0,02	0,10			0,10		0,10	-	62,38		0,00			0,03
26.05.16	24,00	-	66,70	66,70	0,00	69,66	69,34	0,32	7,00	5,00	0,02	0,10			0,10		0,10	-	63,08		0,00			0,02
27.05.16	24,00	-	66,78	66,69	0,09	68,55	68,21	0,34	7,00	5,00	0,02	0,21			0,21		0,21	-	65,40		0,01			0,03
28.05.16	24,00	-	66,82	66,81	0,01	67,91	67,57	0,34	7,00	5,00	0,02	0,11			0,11		0,11	-	61,72		0,00			0,03
29.05.16	24,00	-	66,87	66,87	0,00	67,28	66,95	0,33	7,00	5,00	0,02	0,06			0,06		0,06	-	60,15		0,00			0,02
30.05.16	24,00	-	67,37	67,36	0,01	67,45	67,13	0,32	7,00	5,00	0,02	0,11			0,11		0,11	-	63,22		0,00			0,03
31.05.16	24,00	-	67,95	67,94	0,01	66,70	66,39	0,31	7,00	5,00	0,02	0,08			0,08		0,08	-	58,74		0,00			0,03
01.06.16	24,00	-	68,15	68,14	0,01	68,11	67,79	0,32	7,00	5,00	0,02	0,11			0,11		0,11	-	61,40		0,00			0,03
02.06.16	24,00	-	68,14	68,13	0,01	67,98	67,67	0,31	7,00	5,00	0,02	0,10			0,10		0,10	-	60,87		0,00			0,03
03.06.16	24,00	-	58,61	58,59	0,02	67,83	67,47	0,36	7,00	5,00	0,02	0,08			0,08		0,08	-	63,62		0,00			0,03
04.06.16	24,00	-	46,38	46,37	0,01	67,58	67,10	0,48	7,00	5,00	0,02	0,04			0,04		0,04	-	58,03		0,00			0,03
05.06.16	24,00	-	45,36	45,34	0,02	67,82	67,30	0,52	7,00	5,00	0,02	0,02			0,02		0,02	-	57,24		0,00			0,03
06.06.16	24,00	-	64,33	64,31	0,02	68,27	67,89	0,38	7,00	5,00	0,03	0,05			0,05		0,05	-	62,12		0,00			0,03
07.06.16	24,00	-	90,06	89,99	0,07	67,59	67,32	0,27	7,00	5,00	0,02	0,16			0,16		0,16	-	61,00		0,01			0,03
08.06.16	24,00	-	92,86	92,83	0,03	69,02	68,77	0,25	7,00	5,00	0,03	0,08			0,08		0,08	-	59,44		0,00			0,03
09.06.16	24,00	-	94,96	94,84	0,12	67,79	67,56	0,23	7,00	5,00	0,02	0,12			0,12		0,12	-	64,09		0,01			0,03
10.06.16	24,00	-	96,64	96,58	0,06	67,80	67,57	0,23	7,00	5,00	0,02	0,07			0,07		0,07	-	58,09		0,00			0,03
11.06.16	24,00	-	96,52	96,49	0,03	67,95	67,71	0,24	7,00	5,00	0,02	0,06			0,06		0,06	-	61,81		0,00			0,03
12.06.16	24,00	-	95,99	95,99	0,00	67,95	67,70	0,25	7,00	5,00	0,02	0,00			0,00		0,00	-	31,29		0,00			0,02
13.06.16	24,00	-	94,40	94,39	0,01	67,54	67,29	0,25	7,00	5,00	0,02	0,04			0,04		0,04	-	50,45		0,00			0,03
14.06.16	24,00	-	93,80	93,72	0,08	67,88	67,67	0,21	7,00	5,00	0,02	0,17			0,17		0,17	-	63,94		0,01			0,03
15.06.16	24,00	-	37,37	37,34	0,03	46,30	46,22	0,08	7,00	5,00	0,00	0,02			0,02		0,02	-	36,90		0,00			0,01
16.06.16	24,00	-	38,17	38,20	-0,03	64,35	64,19	0,16	7,00	5,00	0,01	0,06			0,06		0,06	-	56,91		0,00			0,01
17.06.16	24,00	-	101,99	101,99	0,00	69,00	68,79	0,21	7,00	5,00	0,02	0,12			0,12		0,12	-	57,70		0,00			0,02
18.06.16	24,00	-	100,34	100,22	0,12	67,44	67,24	0,20	7,00	5,00	0,02	0,26			0,26		0,26	-	64,05		0,01			0,03
19.06.16	24,00	-	99,67	99,67	0,00	68,76	68,55	0,21	7,00	5,00	0,02	0,04			0,04		0,04	-	57,37		0,00			0,02
20.06.16	24,00	-	99,89	99,89	0,00	67,70	67,49	0,21	7,00	5,00	0,02	0,00			0,00		0,00	-	35,76		0,00			0,02
21.06.16	24,00	-	101,95	101,95	0,00	68,38	68,17	0,21	7,00	5,00	0,02	0,02			0,02		0,02	-	50,98		0,00			0,02
22.06.16	24,00	-	102,57	102,54	0,03	67,85	67,65	0,20	7,00	5,00	0,02	0,15			0,15		0,15	-	62,22		0,00			0,03
23.06.16	24,00	-	103,67	103,66	0,01	68,21	68,01	0,20	7,00	5,00	0,02	0,12			0,12		0,12	-	61,25		0,00			0,03
Среднее	24,00	-	78,30	78,27	0,03	67,27	66,99	0,28	7,00	5,00	0,02	0,09	-	-	0,09	-	0,09	-	58,04	-	0,00	-	-	0,03
Итого	744,00		2427,22	2426,27	0,95						0,71	2,92	0,00	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00			0,07	0,00	0,00	0,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Треб, %
	24.05.16 03:00	32453,64	31873,84	60,53	0,00	60,54	0,00	900,31	-
	24.06.16 01:00	34879,65	34298,90	63,45	0,00	63,46	0,00	901,09	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 0,01 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 0,68 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,59 °C = -0,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **0,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,60** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 27 ИЮН 2016 г.