Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9039.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207187-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 207187

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |

Приборы УУТЭ поверены до _____

| | |
|---|---|
| Термопреобр.: | КТСП-Н |
| Термопреобр.: | КТСП-Н |
| Термопреобр.: | ТСП-Н |
| Термопреобр.: | |
| Термопреобр.: | |

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,59

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,358 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2112
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,096
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=38,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | Учет ГВС (ТВ-2) M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Контрольные данные Qгвс изл. | Qтех.гвс | Общее теплопотр-е Q общ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.05.16 | 24,00 | - | 122,28 | 105,46 | 16,82 | 67,56 | 67,75 | -0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 17,97 | - | - | 18,34 | - | 18,34 | - | 67,54 | - | 1,21 | - | - | 1,21 |
| 25.05.16 | 24,00 | - | 122,28 | 105,46 | 16,82 | 67,56 | 67,75 | -0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 17,97 | - | - | 18,34 | - | 18,34 | - | 67,54 | - | 1,21 | - | - | 1,21 |
| 26.05.16 | 24,00 | - | 122,28 | 105,46 | 16,82 | 67,56 | 67,75 | -0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 17,97 | - | - | 18,34 | - | 18,34 | - | 67,54 | - | 1,21 | - | - | 1,21 |
| 27.05.16 | 24,00 | - | 122,28 | 105,46 | 16,82 | 67,56 | 67,75 | -0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 17,97 | - | - | 18,34 | - | 18,34 | - | 67,54 | - | 1,21 | - | - | 1,21 |
| 28.05.16 | 24,00 | - | 122,28 | 105,46 | 16,82 | 67,56 | 67,75 | -0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 17,97 | - | - | 18,34 | - | 18,34 | - | 67,54 | - | 1,21 | - | - | 1,21 |
| 29.05.16 | 24,00 | - | 122,28 | 105,46 | 16,82 | 67,56 | 67,75 | -0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 17,97 | - | - | 18,34 | - | 18,34 | - | 67,54 | - | 1,21 | - | - | 1,21 |
| 30.05.16 | 24,00 | - | 122,28 | 105,46 | 16,82 | 67,56 | 67,75 | -0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 17,97 | - | - | 18,34 | - | 18,34 | - | 67,54 | - | 1,21 | - | - | 1,21 |
| 31.05.16 | 24,00 | - | 122,28 | 105,46 | 16,82 | 67,56 | 67,75 | -0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 17,97 | - | - | 18,34 | - | 18,34 | - | 67,54 | - | 1,21 | - | - | 1,21 |
| 01.06.16 | 24,00 | - | 122,28 | 105,46 | 16,82 | 67,56 | 67,75 | -0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 17,97 | - | - | 18,34 | - | 18,34 | - | 67,54 | - | 1,21 | - | - | 1,21 |
| 02.06.16 | 24,00 | - | 122,28 | 105,46 | 16,82 | 67,56 | 67,75 | -0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 17,97 | - | - | 18,34 | - | 18,34 | - | 67,54 | - | 1,21 | - | - | 1,21 |
| 03.06.16 | 24,00 | - | 122,28 | 105,46 | 16,82 | 67,56 | 67,75 | -0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 17,97 | - | - | 18,34 | - | 18,34 | - | 67,54 | - | 1,21 | - | - | 1,21 |
| 04.06.16 | 24,00 | - | 122,28 | 105,46 | 16,82 | 67,56 | 67,75 | -0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 17,97 | - | - | 18,34 | - | 18,34 | - | 67,54 | - | 1,21 | - | - | 1,21 |
| 05.06.16 | 24,00 | - | 90,78 | 72,28 | 18,50 | 67,44 | 67,50 | -0,06 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 19,03 | - | - | 19,42 | - | 19,42 | - | 67,63 | - | 1,29 | | | 1,29 |
| 06.06.16 | 24,00 | - | 118,82 | 101,64 | 17,18 | 67,88 | 68,12 | -0,24 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 18,08 | - | - | 18,46 | - | 18,46 | - | 67,67 | - | 1,22 | | | 1,22 |
| 07.06.16 | 24,00 | - | 157,24 | 142,46 | 14,78 | 67,36 | 67,62 | -0,26 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 16,81 | - | - | 17,13 | - | 17,13 | - | 67,32 | - | 1,13 | | | 1,13 |
| 08.06.16 | 24,00 | - | 165,11 | 146,76 | 18,35 | 68,75 | 69,01 | -0,26 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 20,46 | - | - | 20,89 | - | 20,89 | - | 68,72 | - | 1,41 | | | 1,41 |
| 09.06.16 | 24,00 | - | 167,90 | 150,19 | 17,71 | 67,54 | 67,81 | -0,27 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 19,99 | - | - | 20,40 | - | 20,40 | - | 67,35 | - | 1,35 | | | 1,35 |
| 10.06.16 | 24,00 | - | 169,04 | 152,71 | 16,33 | 67,52 | 67,77 | -0,25 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 18,57 | - | - | 18,98 | - | 18,98 | - | 67,26 | - | 1,25 | | | 1,25 |
| 11.06.16 | 24,00 | - | 168,61 | 152,62 | 15,99 | 67,72 | 67,91 | -0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 18,32 | - | - | 18,71 | - | 18,71 | - | 67,90 | - | 1,25 | | | 1,25 |
| 12.06.16 | 24,00 | - | 169,01 | 152,63 | 16,38 | 67,72 | 67,94 | -0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 18,87 | - | - | 19,25 | - | 19,25 | - | 67,69 | - | 1,28 | | | 1,28 |
| 13.06.16 | 24,00 | - | 170,31 | 149,87 | 20,44 | 67,31 | 67,49 | -0,18 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 22,89 | - | - | 23,37 | - | 23,37 | - | 67,54 | - | 1,55 | | | 1,55 |
| 14.06.16 | 24,00 | - | 162,40 | 148,54 | 13,86 | 67,81 | 67,96 | -0,15 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 18,76 | - | - | 19,16 | - | 19,16 | - | 67,14 | - | 1,26 | | | 1,26 |
| 15.06.16 | 24,00 | - | 67,79 | 60,15 | 7,64 | 46,13 | 46,79 | -0,66 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 8,47 | - | - | 8,53 | - | 8,53 | - | 43,88 | - | 0,37 | | | 0,37 |
| 16.06.16 | 24,00 | - | 59,97 | 57,93 | 2,04 | 65,64 | 64,17 | 1,47 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 16,05 | - | - | 16,30 | - | 16,30 | - | 58,94 | - | 0,95 | | | 0,95 |
| 17.06.16 | 24,00 | - | 177,88 | 160,23 | 17,65 | 68,80 | 69,07 | -0,27 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 17,92 | - | - | 18,30 | - | 18,30 | - | 68,83 | - | 1,23 | | | 1,23 |
| 18.06.16 | 24,00 | - | 172,69 | 157,17 | 15,52 | 67,22 | 67,49 | -0,27 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 16,06 | - | - | 16,38 | - | 16,38 | - | 67,05 | - | 1,08 | | | 1,08 |
| 19.06.16 | 24,00 | - | 173,82 | 156,22 | 17,60 | 68,54 | 68,79 | -0,25 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 18,00 | - | - | 18,37 | - | 18,37 | - | 68,49 | - | 1,24 | | | 1,24 |
| 20.06.16 | 24,00 | - | 173,31 | 156,58 | 16,73 | 67,51 | 67,75 | -0,24 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 17,17 | - | - | 17,52 | - | 17,52 | - | 67,53 | - | 1,16 | | | 1,16 |
| 21.06.16 | 24,00 | - | 176,48 | 159,84 | 16,64 | 68,19 | 68,43 | -0,24 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 17,14 | - | - | 17,51 | - | 17,51 | - | 68,20 | - | 1,17 | | | 1,17 |
| 22.06.16 | 24,00 | - | 178,36 | 160,97 | 17,39 | 67,67 | 67,91 | -0,24 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 18,02 | - | - | 18,39 | - | 18,39 | - | 67,65 | - | 1,22 | | | 1,22 |
| 23.06.16 | 24,00 | - | 179,13 | 162,55 | 16,58 | 68,03 | 68,28 | -0,25 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 16,92 | - | - | 17,30 | - | 17,30 | - | 68,01 | - | 1,15 | | | 1,15 |
| Среднее | 24,00 | - | 140,84 | 124,74 | 16,10 | 66,95 | 67,12 | -0,17 | 7,00 | 5,00 | - | 17,85 | - | - | 18,21 | - | 18,21 | - | 66,62 | - | 1,20 | - | - | 1,20 |
| Итого | 744,00 | | 4366,01 | 3866,86 | 499,15 | | | | | | 0,00 | 553,21 | 0,00 | 0,00 | 564,41 | 0,00 | 564,41 | 0,00 | | | 37,12 | 0,00 | 0,00 | 37,12 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Tраб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.05.16 03:00 | 16033,69 | 14046,90 | 2652,93 | - | 2715,32 | - | 575,08 | - |
| | 24.06.16 01:00 | 19076,41 | 16997,55 | 3244,66 | - | 3317,26 | - | 584,62 | - |

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,26 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 124,13 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,59 °C = -8,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **37,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **688,54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
подпись исполнителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 27 ИЮН 2016 г.