

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СИО-ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 Установленные приборы: Часовые и стрелочные арматуры в шкафах: ВК7-204729-Ч(0)-0616-СХ  
 Вычислитель: ВК7-7 № 204729  
 Плата ш.тр.(M1): расходомер: ПРМ 32  
 Обрант.тр.(M2): расходомер: ПРМ 32  
 Тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРМ 20  
 Тр.цикл.ГВС(М4): расходомер:  
 Тр.подогрев(У5): расходомер:  
 Договорные нагрузки (гр.час): Qог=0,208 Qвент.=  
 Договорные расходы (гр.сут.): т/сут: Qог.гр.ср.= Qвент.гр.ср.=  
 Базисное потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.05.2016 Qог.гр.ср.=0,0573 Qвент.гр.ср.=0,0573

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11  
 Телефон: 9908.038.1  
 Строит. адрес: Ново-Александровская 11  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Счетчик подключения: ДДУУТД/б/на  
 ВК7-204729-Ч(0)-0616-СХ  
 Приборы УТД поверены до  
 Термометр: КТОЛН  
 Термометр: КТОЛН  
 Термометр: ТСПН  
 Термометр:  
 Термометр:  
 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:  
 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:

Учет теплотрассы (ТВ-1)  
 Учет ГВС (ТВ-2)  
 Контрольные данные  
 Общие теплотрассы

Дата	Ти	НС	M1		M2		DM	TL	T2	DT	P1	P2	Qотопл	T	M3	M4	DM	V3	V4	D/вс	Vодол	T3	T4	Qвс.общ.	Qвс.нап.	Qвс.гр.в.	Q общ.	
			T	T	T	T																						T
24.05.16	24.00	-	63.05	51.75	11.30	69.00	68.68	0.32	7.00	5.00	-0.03	11.92	-	12.16	-	12.25	-	12.25	-	12.16	-	68.92	-	0.82	-	0.82	-	0.80
25.05.16	24.00	-	62.92	51.52	11.40	69.11	68.78	0.33	7.00	5.00	-0.02	11.99	-	12.25	-	12.25	-	12.25	-	12.16	-	69.09	-	0.83	-	0.83	-	0.81
26.05.16	24.00	-	63.59	52.39	11.20	69.89	69.58	0.31	7.00	5.00	-0.03	11.85	-	12.13	-	12.13	-	12.13	-	12.13	-	69.79	-	0.83	-	0.80	-	0.80
27.05.16	24.00	-	62.63	52.11	10.52	69.87	69.55	0.32	7.00	5.00	-0.02	11.08	-	11.35	-	11.35	-	11.35	-	12.51	-	69.73	-	0.77	-	0.75	-	0.75
28.05.16	24.00	-	64.10	52.46	11.64	69.96	69.59	0.37	7.00	5.00	-0.02	12.23	-	12.51	-	12.51	-	12.51	-	12.51	-	69.87	-	0.85	-	0.84	-	0.85
29.05.16	24.00	-	63.76	51.78	11.98	69.32	69.01	0.31	7.00	5.00	-0.02	12.24	-	12.83	-	12.83	-	12.83	-	12.51	-	69.05	-	0.87	-	0.83	-	0.83
30.05.16	24.00	-	64.81	53.16	11.65	69.61	69.29	0.32	7.00	5.00	-0.03	11.98	-	12.51	-	12.51	-	12.51	-	12.51	-	69.50	-	0.85	-	0.84	-	0.81
31.05.16	24.00	-	65.61	54.30	11.31	69.74	69.42	0.32	7.00	5.00	-0.02	10.98	-	11.22	-	11.22	-	11.22	-	12.05	-	69.81	-	0.76	-	0.74	-	0.74
01.06.16	24.00	-	64.87	54.55	10.32	69.84	69.51	0.33	7.00	5.00	-0.02	10.98	-	11.22	-	11.22	-	11.22	-	12.05	-	69.90	-	0.83	-	0.83	-	0.79
02.06.16	24.00	-	65.38	54.33	11.05	70.10	69.83	0.27	7.00	5.00	-0.03	10.65	-	10.88	-	10.88	-	10.88	-	12.05	-	69.81	-	0.74	-	0.71	-	0.71
03.06.16	24.00	-	61.59	51.68	9.91	70.04	69.76	0.28	7.00	5.00	-0.03	10.65	-	10.88	-	10.88	-	10.88	-	11.69	-	69.38	-	0.80	-	0.80	-	0.88
04.06.16	24.00	-	56.54	45.81	10.73	69.49	69.10	0.39	7.00	5.00	-0.03	11.44	-	11.69	-	11.69	-	11.69	-	11.69	-	69.35	-	0.91	-	0.91	-	0.88
05.06.16	24.00	-	57.57	45.34	12.23	69.84	69.40	0.44	7.00	5.00	-0.03	12.99	-	13.25	-	13.25	-	13.25	-	11.99	-	69.85	-	0.91	-	0.76	-	0.73
06.06.16	24.00	-	55.74	45.54	10.20	69.58	69.18	0.40	7.00	5.00	-0.03	10.97	-	11.19	-	11.19	-	11.19	-	11.99	-	69.35	-	0.76	-	0.75	-	0.75
07.06.16	24.00	-	46.49	10.57	10.57	68.59	68.18	0.41	7.00	5.00	-0.03	11.33	-	11.56	-	11.56	-	11.56	-	13.14	-	68.57	-	0.77	-	0.87	-	0.87
08.06.16	24.00	-	59.86	47.77	12.09	70.16	69.80	0.36	7.00	5.00	-0.02	12.85	-	13.14	-	13.14	-	13.14	-	12.22	-	69.99	-	0.90	-	0.82	-	0.79
09.06.16	24.00	-	60.07	48.81	11.26	68.65	68.37	0.28	7.00	5.00	-0.02	10.85	-	12.22	-	12.22	-	12.22	-	11.08	-	68.48	-	0.74	-	0.72	-	0.72
10.06.16	24.00	-	59.56	49.44	10.12	68.83	68.51	0.32	7.00	5.00	-0.03	10.85	-	11.08	-	11.08	-	11.08	-	13.02	-	69.35	-	0.88	-	0.88	-	0.86
11.06.16	24.00	-	61.21	49.16	12.05	69.30	68.86	0.44	7.00	5.00	-0.02	12.72	-	13.02	-	13.02	-	13.02	-	11.99	-	69.01	-	1.01	-	0.81	-	0.78
12.06.16	24.00	-	59.96	48.98	10.98	69.16	68.78	0.38	7.00	5.00	-0.03	11.72	-	11.99	-	11.99	-	11.99	-	15.03	-	68.98	-	0.81	-	0.81	-	0.81
13.06.16	24.00	-	62.20	48.29	13.91	68.97	68.57	0.40	7.00	5.00	-0.03	14.71	-	15.03	-	15.03	-	15.03	-	11.99	-	69.01	-	1.01	-	0.81	-	0.81
14.06.16	24.00	-	60.59	49.14	11.45	69.30	68.86	0.34	7.00	5.00	-0.03	12.16	-	12.42	-	12.42	-	12.42	-	13.02	-	69.22	-	0.84	-	0.84	-	0.80
15.06.16	24.00	-	60.38	48.95	11.43	68.60	68.31	0.29	7.00	5.00	-0.02	12.09	-	12.36	-	12.36	-	12.36	-	11.72	-	68.45	-	0.79	-	0.79	-	0.79
16.06.16	24.00	-	65.69	54.84	10.85	68.59	68.26	0.33	7.00	5.00	-0.03	10.59	-	10.81	-	10.81	-	10.81	-	11.72	-	68.65	-	0.79	-	0.79	-	0.71
17.06.16	24.00	-	64.69	54.79	9.90	69.29	68.95	0.34	7.00	5.00	-0.03	10.59	-	10.81	-	10.81	-	10.81	-	11.72	-	69.40	-	0.66	-	0.66	-	0.63
18.06.16	24.00	-	63.19	54.11	9.08	67.51	67.22	0.29	7.00	5.00	-0.03	11.96	-	12.21	-	12.21	-	12.21	-	9.97	-	67.44	-	0.83	-	0.79	-	0.79
19.06.16	24.00	-	65.10	53.85	11.25	68.86	68.54	0.32	7.00	5.00	-0.03	11.86	-	12.21	-	12.21	-	12.21	-	11.53	-	68.85	-	0.77	-	0.75	-	0.75
20.06.16	24.00	-	64.07	53.37	10.70	67.93	67.58	0.35	7.00	5.00	-0.02	11.30	-	11.53	-	11.53	-	11.53	-	11.53	-	68.07	-	0.79	-	0.72	-	0.72
21.06.16	24.00	-	65.40	54.35	11.05	68.92	68.62	0.30	7.00	5.00	-0.01	11.53	-	11.76	-	11.76	-	11.76	-	11.76	-	68.83	-	0.74	-	0.74	-	0.72
22.06.16	24.00	-	65.02	54.72	10.25	68.15	67.85	0.30	7.00	5.00	-0.02	10.88	-	11.10	-	11.10	-	11.10	-	11.10	-	68.11	-	0.78	-	0.75	-	0.75
23.06.16	24.00	-	66.03	55.36	10.67	68.51	68.19	0.32	7.00	5.00	-0.03	11.41	-	11.55	-	11.55	-	11.55	-	11.55	-	68.55	-	0.81	-	0.79	-	0.79
Среднее	24.00	-	62.33	51.26	11.07	69.18	68.85	0.34	7.00	5.00	-0.03	11.74	-	11.99	-	11.99	-	11.99	-	11.99	-	69.09	-	0.81	-	0.81	-	0.79
Итого	744.00	-	1932.24	1589.19	343.05																							24.36

Подпись счетчиков на момент снятия данных:	Дата		M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(M3)	V4(M3)	Qобл.от-г.г.в.с. (Ккал)	Тр.об.ч
	24.05.16 03:00	24.06.16 01:00								
Снятие данных:	24.05.16 03:00	23742.06	18545.85	4569.47						

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, расчисленное по среднему:  
 Объем теплотехнологии, расчисленный по среднему:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета:  
 С учетом корректировок

15.21 °C = -5.54 Ккал:  
 25.03 Ккал:  
 452.35 Ккал:  
 27 июн 2016

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
 для отчета  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 27 июн 2016

Филиал ООО «ИнфраХит Монтаж»  
 Управление приборного учета  
 ОУ «Учет Энергообл»  
 27 июн 2016

Узел учета: ГВС  
 Код УТД:  
 Расчитать/сверить совместно с УТД:  
 График: 150/70  
 Тв, гр.С= 15.21