Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9909.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207784

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207784-ч(с)-0616.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	74,27	63,41	10,86	68,71	66,60	2,11	7,00	5,00	0,00	14,08	-	-	14,39	-	14,39	-	68,49	-	0,96			0,96
25.05.16	24,00	-	75,55	63,14	12,41	68,82	66,75	2,07	7,00	5,00	0,00	15,66	-	-	16,01	-	16,01	-	68,61	-	1,08			1,08
26.05.16	24,00	-	76,40	64,12	12,28	69,59	67,52	2,07	7,00	5,00	0,00	15,54	-	-	15,89	-	15,89	-	69,31	-	1,08			1,08
27.05.16	24,00	-	76,52	63,75	12,77	69,58	67,50	2,08	7,00	5,00	0,00	16,05	-	-	16,41	-	16,41	-	69,36	-	1,12			1,12
28.05.16	24,00	-	76,23	64,11	12,12	69,69	67,52	2,17	7,00	5,00	0,00	15,34	-	-	15,71	-	15,71	-	69,51	-	1,07			1,07
29.05.16	24,00	-	76,99	63,26	13,73	69,07	67,03	2,04	7,00	5,00	0,00	16,97	-	-	17,38	-	17,38	-	68,75	-	1,17			1,17
30.05.16	24,00	-	76,71	64,97	11,74	69,35	67,31	2,04	7,00	5,00	0,00	15,10	-	-	15,43	-	15,43	-	69,05	-	1,04			1,04
31.05.16	24,00	-	77,92	66,29	11,63	69,50	67,47	2,03	7,00	5,00	0,00	15,06	-	-	15,40	-	15,40	-	69,31	-	1,04			1,04
01.06.16	24,00	-	78,06	66,63	11,43	69,57	67,53	2,04	7,00	5,00	0,00	14,86	-	-	15,20	-	15,20	-	69,39	-	1,03			1,03
02.06.16	24,00	-	78,08	66,29	11,79	69,82	67,82	2,00	7,00	5,00	0,00	15,16	-	-	15,51	-	15,51	-	69,53	-	1,05			1,05
03.06.16	24,00	-	75,35	62,92	12,43	69,75	67,75	2,00	7,00	5,00	0,00	15,54	-	-	15,89	-	15,89	-	69,49	-	1,08			1,08
04.06.16	24,00	-	66,70	55,58	11,12	69,14	66,90	2,24	7,00	5,00	0,00	13,61	-	-	13,93	-	13,93	-	68,91	-	0,94			0,94
05.06.16	24,00	-	68,42	54,91	13,51	69,47	67,10	2,37	7,00	5,00	0,00	15,83	-	-	16,21	-	16,21	-	69,33	-	1,10			1,10
06.06.16	24,00	-	68,24	55,11	13,13	69,25	66,89	2,36	7,00	5,00	0,00	15,43	-	-	15,78	-	15,78	-	69,00	-	1,07			1,07
07.06.16	24,00	-	68,83	56,28	12,55	68,25	65,91	2,34	7,00	5,00	0,00	14,89	-	-	15,19	-	15,19	-	68,10	-	1,01			1,01
08.06.16	24,00	-	70,75	57,94	12,81	69,80	67,52	2,28	7,00	5,00	0,00	15,23	-	-	15,58	-	15,58	-	69,53	-	1,06			1,06
09.06.16	24,00	-	73,67	59,22	14,45	68,34	66,14	2,20	7,00	5,00	0,00	16,85	-	-	17,24	-	17,24	-	68,01	-	1,15			1,15
10.06.16	24,00	-	74,37	59,96	14,41	68,50	66,33	2,17	7,00	5,00	0,00	16,89	-	-	17,28	-	17,28	-	68,12	-	1,15			1,15
11.06.16	24,00	-	72,95	59,64	13,31	69,00	66,70	2,30	7,00	5,00	0,00	15,81	-	-	16,18	-	16,18	-	68,92	-	1,09			1,09
12.06.16	24,00	-	73,28	59,35	13,93	68,85	66,61	2,24	7,00	5,00	0,00	16,39	-	-	16,75	-	16,75	-	68,62	-	1,13			1,13
13.06.16	23,00	-	70,70	56,01	14,69	68,56	66,32	2,24	7,00	5,00	0,00	17,71	-	-	18,12	-	18,12	-	68,44	-	1,21			1,21
14.06.16	24,00	-	72,71	59,65	13,06	68,94	66,74	2,20	7,00	5,00	0,00	15,58	-	-	15,91	-	15,91	-	68,62	-	1,07			1,07
15.06.16	24,00	-	39,01	27,46	11,55	68,13	66,61	1,52	7,00	5,00	0,02	12,19	-	-	12,47	-	12,47	-	66,51	-	0,81			0,83
16.06.16	24,00	-	13,32	0,00	13,32	65,66	23,08	42,58	7,00	5,00	0,09	12,08	-	-	12,32	-	12,32	-	65,37	-	0,79			0,88
17.06.16	24,00	-	13,31	0,00	13,31	66,03	22,81	43,22	7,00	5,00	0,11	11,68	-	-	11,94	-	11,94	-	65,77	-	0,77			0,88
18.06.16	24,00	-	12,70	0,00	12,70	64,19	23,02	41,17	7,00	5,00	0,11	11,13	-	-	11,34	-	11,34	-	63,88	-	0,71			0,82
19.06.16	24,00	-	14,30	0,00	14,30	65,85	22,23	43,62	7,00	5,00	0,11	12,75	-	-	12,99	-	12,99	-	65,62	-	0,84			0,94
20.06.16	24,00	-	37,26	23,83	13,43	66,38	64,56	1,82	7,00	5,00	0,02	14,01	-	-	14,29	-	14,29	-	65,57	-	0,92			0,94
21.06.16	24,00	-	78,47	66,03	12,44	67,91	65,61	2,30	7,00	5,00	0,00	16,63	-	-	17,00	-	17,00	-	67,75	-	1,13			1,13
22.06.16	24,00	-	40,47	27,85	12,62	66,87	65,06	1,81	7,00	5,00	0,00	13,61	-	-	13,88	-	13,88	-	65,93	-	0,90			0,90
23.06.16	24,00		52,07	39,24	12,83	67,05	65,08	1,98	7,00	5,00	0,00	14,75	-	-	15,06	-	15,06	-	66,42	-	0,98	-	-	0,98
Среднее	23,97	-	62,05	49,26	12,80	68,37	61,03	7,34	7,00	5,00	0,01	14,92	-	-	15,25	-	15,25	-	68,04	-	1,02	-	-	1,03
Итого	743,00		1923,61	1526,95	396,66						0,44	462,41	0,00	0,00	472,68	0,00	472,68	0,00			31,52	0,00	0,00	31,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7,01 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 107,19 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -7,03 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **31,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **579,86** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ Потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 27 ИЮН 2016 г.