Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9910.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208250-ч(с)-0616.txt
Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 208250
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	111,66	94,23	17,43	67,67	67,37	0,30	7,00	5,00	0,00	17,96	-	-	18,32	-	18,32	-	67,29	-	1,21			1,21
25.05.16	24,00	-	111,29	93,45	17,84	67,78	67,48	0,30	7,00	5,00	0,00	18,37	-	-	18,76	-	18,76	-	67,45	-	1,24			1,24
26.05.16	24,00	-	112,56	94,85	17,71	68,49	68,21	0,28	7,00	5,00	0,00	18,32	-	-	18,71	-	18,71	-	68,01	-	1,25			1,25
27.05.16	24,00	-	111,30	95,27	16,03	68,50	68,18	0,32	7,00	5,00	0,00	16,53	-	-	16,89	-	16,89	-	68,19	-	1,13			1,13
28.05.16	24,00	-	112,27	95,54	16,73	68,60	68,27	0,33	7,00	5,00	0,03	16,87	-	-	17,23	-	17,23	-	68,26	-	1,15			1,18
29.05.16	24,00	-	111,97	92,37	19,60	68,07	67,79	0,28	7,00	5,00	0,05	19,51	-	-	19,93	-	19,93	-	67,56	-	1,32			1,37
30.05.16	24,00	-	113,45	96,19	17,26	68,31	68,03	0,28	7,00	5,00	0,02	17,46	-	-	17,83	-	17,83	-	67,90	-	1,19			1,21
31.05.16	24,00	-	116,14	97,83	18,31	68,50	68,19	0,31	7,00	5,00	0,03	18,35	-	-	18,73	-	18,73	-	68,22	-	1,25			1,29
01.06.16	24,00	-	114,40	99,80	14,60	68,54	68,23	0,31	7,00	5,00	0,02	14,86	-	-	15,16	-	15,16	-	68,25	-	1,02			1,04
02.06.16	24,00	-	113,22	98,85	14,37	68,82	68,54	0,28	7,00	5,00	0,01	14,73	-	-	15,05	-	15,05	-	68,37	-	1,01			1,02
03.06.16	24,00	-	107,81	93,63	14,18	68,70	68,41	0,29	7,00	5,00	0,02	14,41	-	-	14,69	-	14,69	-	68,23	-	0,98			1,01
04.06.16	24,00	-	94,91	80,90	14,01	67,95	67,59	0,36	7,00	5,00	0,03	14,21	-	-	14,49	-	14,49	-	67,58	-	0,96			0,99
05.06.16	24,00	-	94,36	77,21	17,15	68,25	67,82	0,43	7,00	5,00	0,01	17,53	-	-	17,91	-	17,91	-	68,05	-	1,20			1,21
06.06.16	24,00	-	93,78	76,97	16,81	68,04	67,61	0,43	7,00	5,00	0,01	17,32	-	-	17,70	-	17,70	-	67,80	-	1,17			1,18
07.06.16	24,00	-	94,43	79,72	14,71	67,03	66,67	0,36	7,00	5,00	0,00	15,56	-	-	15,88	-	15,88	-	66,65	-	1,04			1,04
08.06.16	24,00	-	98,18	80,79	17,39	68,59	68,26	0,33	7,00	5,00	0,01	17,92	-	-	18,31	-	18,31	-	68,08	-	1,22			1,23
09.06.16	24,00	-	99,01	84,00	15,01	67,22	66,92	0,30	7,00	5,00	0,00	15,72	-	-	16,05	-	16,05	-	66,57	-	1,05			1,05
10.06.16	24,00	-	101,13	85,22	15,91	67,39	67,10	0,29	7,00	5,00	0,00	16,40	-	-	16,75	-	16,75	-	66,71	-	1,10			1,10
11.06.16	24,00	-	100,17	84,14	16,03	67,79	67,38	0,41	7,00	5,00	0,00	16,61	-	-	16,95	-	16,95	-	67,70	-	1,13			1,13
12.06.16	24,00	-	100,27	82,64	17,63	67,70	67,34	0,36	7,00	5,00	0,00	18,30	-	-	18,71	-	18,71	-	67,31	-	1,23			1,23
13.06.16	24,00	-	97,78	81,81	15,97	67,36	66,97	0,39	7,00	5,00	0,01	16,38	-	-	16,71	-	16,71	-	67,09	-	1,10			1,11
14.06.16	24,00	-	100,02	82,80	17,22	67,83	67,51	0,32	7,00	5,00	0,00	17,71	-	-	18,08	-	18,08	-	67,36	-	1,19			1,20
15.06.16	24,00	-	51,83	37,08	14,75	66,34	67,38	-1,04	7,00	5,00	0,00	15,00	-	-	15,27	-	15,27	-	62,54	-	0,94			0,94
16.06.16	24,00	-	18,91	0,00	18,91	60,66	21,60	39,06	7,00	5,00	0,03	18,60	-	-	18,90	-	18,90	-	60,07	-	1,12			1,15
17.06.16	24,00	-	17,07	0,00	17,07	60,23	21,03	39,20	7,00	5,00	0,02	16,81	-	-	17,09	-	17,09	-	59,64	-	1,00			1,03
18.06.16	24,00	-	18,47	0,00	18,47	59,24	21,24	38,00	7,00	5,00	0,02	18,23	-	-	18,52	-	18,52	-	58,70	-	1,07			1,10
19.06.16	24,00	-	17,56	0,00	17,56	60,29	20,78	39,51	7,00	5,00	0,02	17,44	-	-	17,75	-	17,75	-	59,71	-	1,04			1,06
20.06.16	24,00	-	17,69	0,00	17,69	60,11	20,66	39,45	7,00	5,00	0,02	17,62	-	-	17,89	-	17,89	-	59,54	-	1,05			1,07
21.06.16	24,00	-	17,91	0,00	17,91	61,08	20,89	40,19	7,00	5,00	0,02	17,82	-	-	18,11	-	18,11	-	60,51	-	1,08			1,10
22.06.16	24,00	-	17,44	0,00	17,44	59,84	21,09	38,75	7,00	5,00	0,01	17,35	-	-	17,63	-	17,63	-	59,28	-	1,03			1,04
23.06.16	24,00	-	19,70	0,00	19,70	60,95	21,10	39,85	7,00	5,00	0,02	19,52	-	-	19,87	-	19,87	-	60,42	-	1,18			1,20
Среднее	24,00	-	80,86	64,04	16,82	66,00	55,67	10,33	7,00	5,00	0,01	17,08	-	-	17,42	-	17,42	-	65,45	-	1,12	-	-	1,13
Итого	744,00		2506,69	1985,29	521,40						0,44	529,42	0,00	0,00	539,87	0,00	539,87	0,00			34,63	0,00	0,00	35,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	16.06.16 14:00	46139,01	39088,95	7198,32	-	7361,96	-	1139,37	-
	24.06.16 04:00	46276,59	39088,95	7334,68	-	7500,56	-	1147,68	-

Период расчета по среднему: 7 суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7,68 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 129,76 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -8,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **34,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **669,63** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____/

Печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал "Энергосбыт"
Управление учета энергосбыта
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016
«____» _____ г.