Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9341.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206093

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206093-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1549
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0704
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	130,96	113,87	17,09	69,26	65,10	4,16	7,00	5,00	0,43	17,84	-	-	18,23	-	18,23	-	68,91	-	1,23			1,66
25.05.16	24,00	-	128,90	113,45	15,45	69,35	65,18	4,17	7,00	5,00	0,43	16,22	-	-	16,57	-	16,57	-	68,94	-	1,12			1,55
26.05.16	24,00	-	132,14	115,38	16,76	70,14	65,96	4,18	7,00	5,00	0,45	17,45	-	-	17,85	-	17,85	-	69,74	-	1,22			1,66
27.05.16	24,00	-	128,95	114,76	14,19	70,14	65,88	4,26	7,00	5,00	0,46	14,79	-	-	15,10	-	15,10	-	69,79	-	1,03			1,49
28.05.16	24,00	-	131,91	115,42	16,49	70,28	65,89	4,39	7,00	5,00	0,48	17,03	-	-	17,41	-	17,41	-	70,01	-	1,19			1,67
29.05.16	24,00	-	131,36	114,06	17,30	69,60	65,33	4,27	7,00	5,00	0,47	17,82	-	-	18,20	-	18,20	-	69,10	-	1,23			1,70
30.05.16	24,00	-	131,23	117,05	14,18	69,93	65,75	4,18	7,00	5,00	0,47	14,66	-	-	14,97	-	14,97	-	69,55	-	1,02			1,49
31.05.16	24,00	-	134,81	119,54	15,27	70,03	65,92	4,11	7,00	5,00	0,47	15,82	-	-	16,17	-	16,17	-	69,71	-	1,10			1,57
01.06.16	24,00	-	135,05	120,15	14,90	70,14	66,06	4,08	7,00	5,00	0,45	15,52	-	-	15,85	-	15,85	-	69,90	-	1,09			1,54
02.06.16	24,00	-	135,35	119,67	15,68	70,37	66,36	4,01	7,00	5,00	0,45	16,25	-	-	16,60	-	16,60	-	70,00	-	1,14			1,59
03.06.16	24,00	-	128,16	114,01	14,15	70,30	66,26	4,04	7,00	5,00	0,43	14,73	-	-	15,08	-	15,08	-	69,79	-	1,03			1,46
04.06.16	24,00	-	115,15	100,89	14,26	69,77	65,24	4,53	7,00	5,00	0,44	14,65	-	-	14,97	-	14,97	-	69,42	-	1,02			1,46
05.06.16	24,00	-	116,85	99,76	17,09	70,11	65,31	4,80	7,00	5,00	0,47	17,37	-	-	17,76	-	17,76	-	69,94	-	1,22			1,68
06.06.16	24,00	-	116,01	100,04	15,97	69,90	65,04	4,86	7,00	5,00	0,48	16,16	-	-	16,52	-	16,52	-	69,48	-	1,13			1,61
07.06.16	24,00	-	118,24	102,26	15,98	68,84	64,07	4,77	7,00	5,00	0,49	16,12	-	-	16,45	-	16,45	-	68,52	-	1,11			1,59
08.06.16	24,00	-	119,81	105,44	14,37	70,43	65,56	4,87	7,00	5,00	0,51	14,56	-	-	14,88	-	14,88	-	69,91	-	1,02			1,53
09.06.16	24,00	-	123,99	107,85	16,14	68,94	64,24	4,70	7,00	5,00	0,51	16,37	-	-	16,70	-	16,70	-	68,32	-	1,12			1,62
10.06.16	24,00	-	124,58	109,14	15,44	69,09	64,42	4,67	7,00	5,00	0,51	15,69	-	-	16,02	-	16,02	-	68,45	-	1,08			1,58
11.06.16	24,00	-	123,62	108,48	15,14	69,59	64,71	4,88	7,00	5,00	0,52	15,36	-	-	15,70	-	15,70	-	69,41	-	1,07			1,59
12.06.16	24,00	-	124,22	107,93	16,29	69,44	64,58	4,86	7,00	5,00	0,53	16,45	-	-	16,79	-	16,79	-	69,01	-	1,13			1,66
13.06.16	24,00	-	124,26	106,35	17,91	69,22	64,37	4,85	7,00	5,00	0,52	18,01	-	-	18,40	-	18,40	-	68,96	-	1,24			1,76
14.06.16	24,00	-	124,48	108,27	16,21	69,49	64,84	4,65	7,00	5,00	0,50	16,43	-	-	16,78	-	16,78	-	68,97	-	1,13			1,64
15.06.16	24,00	-	126,73	113,20	13,53	69,46	65,01	4,45	7,00	5,00	0,48	13,89	-	-	14,20	-	14,20	-	69,13	-	0,96			1,45
16.06.16	24,00	-	63,28	48,71	14,57	67,82	65,83	1,99	7,00	5,00	0,24	14,27	-	-	14,51	-	14,51	-	59,32	-	0,85			1,08
17.06.16	24,00	-	13,76	6,25	7,51	48,66	53,90	-5,24	7,00	5,00	0,00	19,58	-	-	19,81	-	19,81	-	49,89	-	0,98			0,98
18.06.16	24,00	-	10,48	9,35	1,13	54,16	63,00	-8,84	7,00	5,00	0,00	19,19	-	-	19,48	-	19,48	-	57,73	-	1,11			1,11
19.06.16	24,00	-	10,12	9,08	1,04	55,31	64,14	-8,83	7,00	5,00	0,00	18,55	-	-	18,85	-	18,85	-	58,84	-	1,09			1,09
20.06.16	24,00	-	9,10	11,29	-2,19	55,06	63,46	-8,40	7,00	5,00	0,00	17,45	-	-	17,72	-	17,72	-	58,82	-	1,03			1,03
21.06.16	24,00	-	6,73	10,27	-3,54	51,79	63,97	-12,18	7,00	5,00	0,00	16,30	-	-	16,56	-	16,56	-	58,38	-	0,95			0,95
22.06.16	24,00	-	4,46	13,32	-8,86	48,97	63,73	-14,76	7,00	5,00	0,00	17,07	-	-	17,33	-	17,33	-	59,34	-	1,01			1,01
23.06.16	24,00	-	2,50	13,71	-11,21	37,78	63,49	-25,71	7,00	5,00	0,00	15,17	-	-	15,42	-	15,42	-	59,20	-	0,90			0,90
Среднее	24,00	-	97,65	86,10	11,56	65,27	64,60	0,67	7,00	5,00	0,36	16,35	-	-	16,67	-	16,67	-	66,34	-	1,08	-	-	1,44
Итого	744,00		3027,19	2668,95	358,24						11,16	506,77	0,00	0,00	516,88	0,00	516,88	0,00			33,53	0,00	0,00	44,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 04:00	50152,83	43649,35	6304,66	-	6455,93	-	1271,24	-
	24.06.16 02:00	53164,65	46304,88	6811,62	-	6973,01	-	1307,15	-

Период расчета по среднему: 7 суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,68 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 115,06 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -7,71 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 43,67 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 631,94 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016 г.