Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 25 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10965.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 25
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206408-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 206408

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,224 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19688
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0635
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=25,44

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.06.16	24,00	-	77,34	65,16	12,18	69,12	68,91	0,21	7,00	5,00	0,01	12,18	-	-	12,44	-	12,44	-	69,15	-	0,84			0,86
02.06.16	24,00	-	76,50	64,89	11,61	69,38	69,17	0,21	7,00	5,00	0,01	11,61	-	-	11,87	-	11,87	-	69,24	-	0,81			0,82
03.06.16	24,00	-	73,43	61,78	11,65	69,26	69,08	0,18	7,00	5,00	0,01	11,65	-	-	11,90	-	11,90	-	69,22	-	0,81			0,82
04.06.16	24,00	-	64,96	54,83	10,13	68,63	68,36	0,27	7,00	5,00	0,02	10,13	-	-	10,33	-	10,33	-	68,62	-	0,69			0,71
05.06.16	24,00	-	66,62	54,15	12,47	68,98	68,68	0,30	7,00	5,00	0,01	12,47	-	-	12,72	-	12,72	-	69,07	-	0,86			0,88
06.06.16	24,00	-	66,12	54,29	11,83	68,74	68,45	0,29	7,00	5,00	0,02	11,83	-	-	12,07	-	12,07	-	68,58	-	0,81			0,83
07.06.16	24,00	-	68,33	55,31	13,02	67,75	67,47	0,28	7,00	5,00	0,01	13,02	-	-	13,30	-	13,30	-	67,82	-	0,89			0,90
08.06.16	24,00	-	69,62	56,76	12,86	69,30	69,05	0,25	7,00	5,00	0,02	12,86	-	-	13,11	-	13,11	-	69,11	-	0,89			0,91
09.06.16	24,00	-	69,39	58,01	11,38	67,85	67,62	0,23	7,00	5,00	0,02	11,38	-	-	11,62	-	11,62	-	67,50	-	0,77			0,79
10.06.16	24,00	-	69,52	58,69	10,83	67,99	67,74	0,25	7,00	5,00	0,02	10,83	-	-	11,07	-	11,07	-	67,70	-	0,73			0,75
11.06.16	24,00	-	69,54	58,38	11,16	68,38	68,10	0,28	7,00	5,00	0,01	11,16	-	-	11,40	-	11,40	-	68,44	-	0,77			0,78
12.06.16	24,00	-	70,85	58,10	12,75	68,28	68,02	0,26	7,00	5,00	0,02	12,75	-	-	13,01	-	13,01	-	68,18	-	0,87			0,89
13.06.16	24,00	-	70,62	57,19	13,43	68,01	67,74	0,27	7,00	5,00	0,01	13,43	-	-	13,71	-	13,71	-	68,07	-	0,92			0,93
14.06.16	24,00	-	70,97	58,25	12,72	68,40	68,17	0,23	7,00	5,00	0,02	12,72	-	-	12,99	-	12,99	-	68,16	-	0,87			0,88
15.06.16	24,00	-	55,97	45,84	10,13	62,12	68,08	-5,96	7,00	5,00	0,00	10,13	-	-	10,33	-	10,33	-	68,02	-	0,69			0,69
16.06.16	24,00	-	60,99	48,24	12,75	62,72	64,47	-1,75	7,00	5,00	0,00	12,75	-	-	13,00	-	13,00	-	61,68	-	0,79			0,79
17.06.16	24,00	-	32,41	19,10	13,31	50,05	53,52	-3,47	7,00	5,00	0,00	13,31	-	-	13,46	-	13,46	-	50,65	-	0,68			0,68
18.06.16	24,00	-	69,70	58,26	11,44	67,60	67,38	0,22	7,00	5,00	0,02	11,44	-	-	11,67	-	11,67	-	67,46	-	0,77			0,79
19.06.16	24,00	-	70,25	58,00	12,25	68,96	68,73	0,23	7,00	5,00	0,02	12,25	-	-	12,49	-	12,49	-	68,77	-	0,84			0,86
20.06.16	24,00	-	67,95	57,90	10,05	67,83	67,59	0,24	7,00	5,00	0,02	10,05	-	-	10,27	-	10,27	-	67,73	-	0,68			0,70
21.06.16	24,00	-	70,18	58,72	11,46	68,55	68,31	0,24	7,00	5,00	0,02	11,46	-	-	11,70	-	11,70	-	68,54	-	0,78			0,80
22.06.16	24,00	-	70,07	59,02	11,05	68,01	67,78	0,23	7,00	5,00	0,02	11,05	-	-	11,30	-	11,30	-	67,83	-	0,75			0,77
23.06.16	24,00		69,40	58,55	10,85	68,13	67,89	0,24	7,00	5,00	0,02	10,85	-	-	11,09	-	11,09	-	68,03	-	0,74	-	-	0,75
Среднее	24,00	-	67,42	55,63	11,80	67,13	67,40	-0,27	7,00	5,00	0,01	11,80	-	-	12,04	-	12,04	-	67,29	-	0,79	-	-	0,81
Итого	552,00		1550,73	1279,42	271,31						0,31	271,31	0,00	0,00	276,85	0,00	276,85	0,00			18,22	0,00	0,00	18,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	05.04.16 22:00	9966,74	10296,99	1824,12	-	1875,43	-	292,32	-
	05.04.16 22:00	9966,74	10296,99	1824,12	-	1875,43	-	292,32	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,30 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 79,54 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -4,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,39** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **356,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

печать энергосбыта

ООО "ИнфраХит Монтаж" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ВОДОКАНАЛ СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» 27 ИЮН 2016 г.