Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ново-Александровская 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206117

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206117-ч(с)-0616.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	81,15	52,39	28,76	69,15	68,90	0,25	7,00	5,00	0,13	27,26	-	-	27,84	-	27,84	-	69,00	-	1,88			2,01
25.05.16	24,00	-	79,00	52,17	26,83	69,25	69,00	0,25	7,00	5,00	0,13	25,31	-	-	25,87	-	25,87	-	69,08	-	1,75			1,87
26.05.16	24,00	-	81,58	53,03	28,55	70,02	69,80	0,22	7,00	5,00	0,12	27,05	-	-	27,66	-	27,66	-	69,81	-	1,89			2,02
27.05.16	24,00	-	80,16	52,77	27,39	70,02	69,74	0,28	7,00	5,00	0,13	25,91	-	-	26,48	-	26,48	-	69,90	-	1,81			1,94
28.05.16	24,00	-	80,98	53,05	27,93	70,17	69,88	0,29	7,00	5,00	0,13	26,38	-	-	27,01	-	27,01	-	70,09	-	1,85			1,98
29.05.16	24,00	-	79,03	52,33	26,70	69,49	69,27	0,22	7,00	5,00	0,13	25,16	-	-	25,72	-	25,72	-	69,26	-	1,74			1,87
30.05.16	24,00	-	82,14	53,76	28,38	69,83	69,59	0,24	7,00	5,00	0,13	26,83	-	-	27,42	-	27,42	-	69,71	-	1,87			2,00
31.05.16	24,00	-	80,23	54,93	25,30	69,93	69,69	0,24	7,00	5,00	0,13	23,72	-	-	24,28	-	24,28	-	69,80	-	1,66			1,79
01.06.16	24,00	-	82,56	55,16	27,40	70,05	69,80	0,25	7,00	5,00	0,13	25,81	-	-	26,40	-	26,40	-	69,95	-	1,81			1,93
02.06.16	24,00	-	81,05	54,93	26,12	70,27	70,05	0,22	7,00	5,00	0,13	24,56	-	-	25,11	-	25,11	-	70,09	-	1,72			1,85
03.06.16	24,00	-	76,23	52,22	24,01	70,21	69,97	0,24	7,00	5,00	0,13	22,51	-	-	23,00	-	23,00	-	70,04	-	1,58			1,70
04.06.16	24,00	-	72,63	46,18	26,45	69,66	69,34	0,32	7,00	5,00	0,11	25,11	-	-	25,67	-	25,67	-	69,53	-	1,75			1,86
05.06.16	24,00	-	73,11	45,61	27,50	70,01	69,64	0,37	7,00	5,00	0,12	26,15	-	-	26,73	-	26,73	-	69,91	-	1,83			1,95
06.06.16	24,00	-	71,63	45,72	25,91	69,83	69,45	0,38	7,00	5,00	0,13	24,47	-	-	25,05	-	25,05	-	69,73	-	1,71			1,83
07.06.16	24,00	-	73,56	46,90	26,66	68,74	68,41	0,33	7,00	5,00	0,12	25,22	-	-	25,76	-	25,76	-	68,62	-	1,73			1,85
08.06.16	23,00	-	71,26	46,40	24,86	70,28	70,00	0,28	7,00	5,00	0,03	24,78	-	-	25,32	-	25,32	-	70,07	-	1,74			1,76
09.06.16	24,00	-	77,27	49,59	27,68	68,80	68,53	0,27	7,00	5,00	0,13	26,14	-	-	26,68	-	26,68	-	68,57	-	1,79			1,92
10.06.16	24,00	-	78,66	50,18	28,48	68,93	68,71	0,22	7,00	5,00	0,13	26,99	-	-	27,57	-	27,57	-	68,64	-	1,85			1,98
11.06.16	24,00	-	78,56	49,82	28,74	69,50	69,14	0,36	7,00	5,00	0,13	27,19	-	-	27,79	-	27,79	-	69,46	-	1,89			2,02
12.06.16	24,00	-	77,01	49,74	27,27	69,27	68,97	0,30	7,00	5,00	0,13	25,75	-	-	26,34	-	26,34	-	69,09	-	1,78			1,91
13.06.16	24,00	-	80,81	48,93	31,88	69,10	68,74	0,36	7,00	5,00	0,13	30,35	-	-	31,02	-	31,02	-	69,05	-	2,10			2,23
14.06.16	24,00	-	76,45	49,83	26,62	69,32	69,07	0,25	7,00	5,00	0,13	25,03	-	-	25,58	-	25,58	-	69,08	-	1,73			1,86
15.06.16	24,00	-	77,24	52,13	25,11	69,31	69,02	0,29	7,00	5,00	0,14	23,41	-	-	23,94	-	23,94	-	69,21	-	1,62			1,76
16.06.16	24,00	-	48,96	31,78	17,18	67,21	67,89	-0,68	7,00	5,00	0,00	24,33	-	-	24,78	-	24,78	-	61,78	-	1,50			1,50
17.06.16	24,00	-	23,23	12,49	10,74	52,56	57,28	-4,72	7,00	5,00	0,00	26,30	-	-	26,61	-	26,61	-	50,25	-	1,32			1,32
18.06.16	24,00	-	78,35	51,63	26,72	68,54	68,31	0,23	7,00	5,00	0,15	24,86	-	-	25,42	-	25,42	-	68,36	-	1,70			1,85
19.06.16	24,00	-	80,18	51,34	28,84	69,93	69,67	0,26	7,00	5,00	0,15	27,07	-	-	27,68	-	27,68	-	69,78	-	1,89			2,03
20.06.16	24,00	-	76,21	51,16	25,05	68,77	68,54	0,23	7,00	5,00	0,15	23,10	-	-	23,59	-	23,59	-	68,59	-	1,59			1,74
21.06.16	24,00	-	75,22	51,92	23,30	69,48	69,24	0,24	7,00	5,00	0,16	21,28	-	-	21,76	-	21,76	-	69,33	-	1,48			1,64
22.06.16	24,00	-	75,88	52,18	23,70	68,93	68,70	0,23	7,00	5,00	0,16	21,67	-	-	22,13	-	22,13	-	68,72	-	1,49			1,65
23.06.16	24,00	-	77,05	53,08	23,97	69,30	69,06	0,24	7,00	5,00	0,16	21,96	-	-	22,44	-	22,44	-	69,16	-	1,52			1,68
Среднее	23,97	-	75,08	49,14	25,94	68,90	68,82	0,08	7,00	5,00	0,12	25,21	-	-	25,76	-	25,76	-	68,51	-	1,73	-	-	1,85
Итого	743,00		2327,38	1523,35	804,03						3,73	781,66	0,00	0,00	798,65	0,00	798,65	0,00			53,56	0,00	0,00	57,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	16.06.16 14:00	39699,34	26500,33	12678,81	-	12978,81	-	1546,11	-
	24.06.16 03:00	40203,27	26834,84	12859,74	-	13163,37	-	1557,62	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 11,57 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 154,77 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -11,89 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **56,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **953,42** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел по печать энергосбыта КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016 г.
«____» _____