Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 227-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10748.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 227-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206925-ч(с)-0616.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206925

					Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до _____		Тхв, гр.С= 15,21
Подающ.тр.(М1):	расходомер:	ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72			Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72			Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30			Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:		Gmin=	Gmax=			Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:		Gmin=	Gmax=			Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,597 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,184
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,136
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=191,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=54,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	157,04	119,49	37,55	67,09	66,95	0,14	6,92	4,72	0,14	35,88	0,00	0,00	36,63	0,00	36,63	-	67,07	0,00	2,41			2,54
25.05.16	24,00	-	153,80	119,20	34,60	67,13	67,00	0,13	6,93	4,74	0,12	33,09	0,00	0,00	33,76	0,00	33,76	-	67,08	0,00	2,22			2,34
26.05.16	24,00	-	157,60	121,30	36,30	67,67	67,53	0,14	6,87	4,59	0,15	34,56	0,00	0,00	35,29	0,00	35,29	-	67,60	0,00	2,34			2,48
27.05.16	24,00	-	157,18	120,56	36,62	67,44	67,23	0,21	6,85	4,59	0,15	34,85	0,00	0,00	35,58	0,00	35,58	-	67,40	0,00	2,35			2,50
28.05.16	24,00	-	156,36	121,41	34,95	67,61	67,39	0,22	6,88	4,59	0,15	33,21	0,00	0,00	33,90	0,00	33,90	-	67,58	0,00	2,24			2,40
29.05.16	24,00	-	157,65	119,71	37,94	67,13	66,95	0,18	6,81	4,58	0,16	36,06	0,00	0,00	36,82	0,00	36,82	-	66,99	0,00	2,42			2,58
30.05.16	24,00	-	161,04	122,93	38,11	67,49	67,29	0,20	6,94	4,59	0,16	36,28	0,00	0,00	37,02	0,00	37,02	-	67,42	0,00	2,45			2,61
31.05.16	24,00	-	146,53	118,91	27,62	67,06	66,89	0,17	6,87	4,68	0,16	25,64	-	-	26,17	-	26,17	-	66,97	-	1,72	-	-	1,88
01.06.16	24,00	-	146,53	118,91	27,62	67,06	66,89	0,17	6,87	4,68	0,16	25,64	-	-	26,17	-	26,17	-	66,97	-	1,72	-	-	1,88
02.06.16	24,00	-	146,53	118,91	27,62	67,06	66,89	0,17	6,87	4,68	0,16	25,64	-	-	26,17	-	26,17	-	66,97	-	1,72	-	-	1,88
03.06.16	24,00	-	146,53	118,91	27,62	67,06	66,89	0,17	6,87	4,68	0,16	25,64	-	-	26,17	-	26,17	-	66,97	-	1,72	-	-	1,88
04.06.16	24,00	-	146,53	118,91	27,62	67,06	66,89	0,17	6,87	4,68	0,16	25,64	-	-	26,17	-	26,17	-	66,97	-	1,72	-	-	1,88
05.06.16	24,00	-	146,53	118,91	27,62	67,06	66,89	0,17	6,87	4,68	0,16	25,64	-	-	26,17	-	26,17	-	66,97	-	1,72	-	-	1,88
06.06.16	24,00	-	146,53	118,91	27,62	67,06	66,89	0,17	6,87	4,68	0,16	25,64	-	-	26,17	-	26,17	-	66,97	-	1,72	-	-	1,88
07.06.16	24,00	-	146,53	118,91	27,62	67,06	66,89	0,17	6,87	4,68	0,16	25,64	-	-	26,17	-	26,17	-	66,97	-	1,72	-	-	1,88
08.06.16	24,00	-	146,53	118,91	27,62	67,06	66,89	0,17	6,87	4,68	0,16	25,64	-	-	26,17	-	26,17	-	66,97	-	1,72	-	-	1,88
09.06.16	24,00	-	146,53	118,91	27,62	67,06	66,89	0,17	6,87	4,68	0,16	25,64	-	-	26,17	-	26,17	-	66,97	-	1,72	-	-	1,88
10.06.16	24,00	-	146,53	118,91	27,62	67,06	66,89	0,17	6,87	4,68	0,16	25,64	-	-	26,17	-	26,17	-	66,97	-	1,72	-	-	1,88
11.06.16	24,00	-	146,53	118,91	27,62	67,06	66,89	0,17	6,87	4,68	0,16	25,64	-	-	26,17	-	26,17	-	66,97	-	1,72	-	-	1,88
12.06.16	24,00	-	146,53	118,91	27,62	67,06	66,89	0,17	6,87	4,68	0,16	25,64	-	-	26,17	-	26,17	-	66,97	-	1,72	-	-	1,88
13.06.16	24,00	-	146,53	118,91	27,62	67,06	66,89	0,17	6,87	4,68	0,16	25,64	-	-	26,17	-	26,17	-	66,97	-	1,72	-	-	1,88
14.06.16	24,00	-	146,53	118,91	27,62	67,06	66,89	0,17	6,87	4,68	0,16	25,64	-	-	26,17	-	26,17	-	66,97	-	1,72	-	-	1,88
15.06.16	24,00	-	146,53	118,91	27,62	67,06	66,89	0,17	6,87	4,68	0,16	25,64	-	-	26,17	-	26,17	-	66,97	-	1,72	-	-	1,88
16.06.16	24,00	-	146,53	118,91	27,62	67,06	66,89	0,17	6,87	4,68	0,16	25,64	-	-	26,17	-	26,17	-	66,97	-	1,72	-	-	1,88
17.06.16	24,00	-	146,53	118,91	27,62	67,06	66,89	0,17	6,87	4,68	0,16	25,64	-	-	26,17	-	26,17	-	66,97	-	1,72	-	-	1,88
18.06.16	24,00	-	146,53	118,91	27,62	67,06	66,89	0,17	6,87	4,68	0,16	25,64	-	-	26,17	-	26,17	-	66,97	-	1,72	-	-	1,88
19.06.16	24,00	-	146,53	118,91	27,62	67,06	66,89	0,17	6,87	4,68	0,16	25,64	-	-	26,17	-	26,17	-	66,97	-	1,72	-	-	1,88
20.06.16	24,00	-	146,53	118,91	27,62	67,06	66,89	0,17	6,87	4,68	0,16	25,64	-	-	26,17	-	26,17	-	66,97	-	1,72	-	-	1,88
21.06.16	24,00	-	144,95	118,32	26,63	67,22	67,05	0,17	6,85	4,68	0,16	24,67	0,00	0,00	25,17	0,00	25,17	-	67,13	0,00	1,66			1,82
22.06.16	24,00	-	146,36	118,71	27,65	66,79	66,62	0,17	6,86	4,69	0,16	25,65	0,00	0,00	26,19	0,00	26,19	-	66,68	0,00	1,71			1,87
23.06.16	24,00	-	148,28	119,71	28,57	67,18	67,00	0,18	6,90	4,68	0,16	26,60	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	-	67,11	0,00	1,79			1,95
Среднее	24,00	-	148,95	119,31	29,64	67,13	66,96	0,17	6,87	4,67	0,16	27,72	-	-	28,29	-	28,29	-	67,05	-	1,86	-	-	2,02
Итого	744,00		4617,39	3698,52	918,87						4,86	859,29	0,00	0,00	877,08	0,00	877,08	0,00			57,65	0,00	0,00	62,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 05:00	41371,81	41103,27	9695,01	0,00	9921,41	0,00	951,83	-
	24.06.16 03:00	42969,49	43949,61	10672,45	0,00	10919,17	0,00	868,46	-

Период расчета по среднему: 7 суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 13,14 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 183,19 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -13,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **62,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1060,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
начальник работы
/_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации УУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016
«____» _____ г.