Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 229-7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 229-7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207152-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207152 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,21

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.05.16 | 24,00 | - | 104,68 | 89,33 | 15,35 | 66,14 | 65,89 | 0,25 | 6,68 | 4,85 | 0,10 | 14,20 | - | - | 14,48 | - | 14,48 | - | 65,90 | - | 0,94 | | | 1,04 |
| 25.05.16 | 24,00 | - | 104,40 | 89,51 | 14,89 | 66,09 | 65,85 | 0,24 | 6,75 | 4,87 | 0,11 | 13,69 | - | - | 13,94 | - | 13,94 | - | 65,86 | - | 0,90 | | | 1,01 |
| 26.05.16 | 24,00 | - | 106,09 | 92,05 | 14,04 | 66,45 | 66,22 | 0,23 | 6,72 | 4,72 | 0,12 | 12,77 | - | - | 13,05 | - | 13,05 | - | 66,15 | - | 0,84 | | | 0,96 |
| 27.05.16 | 24,00 | - | 105,24 | 91,50 | 13,74 | 66,19 | 65,93 | 0,26 | 6,64 | 4,71 | 0,11 | 12,47 | - | - | 12,73 | - | 12,73 | - | 66,02 | - | 0,83 | | | 0,94 |
| 28.05.16 | 24,00 | - | 106,09 | 92,08 | 14,01 | 66,25 | 66,00 | 0,25 | 6,68 | 4,73 | 0,12 | 12,71 | - | - | 12,95 | - | 12,95 | - | 66,10 | - | 0,84 | | | 0,95 |
| 29.05.16 | 24,00 | - | 105,39 | 90,86 | 14,53 | 65,80 | 65,58 | 0,22 | 6,59 | 4,73 | 0,11 | 13,25 | - | - | 13,51 | - | 13,51 | - | 65,45 | - | 0,87 | | | 0,98 |
| 30.05.16 | 24,00 | - | 106,87 | 93,26 | 13,61 | 66,17 | 65,93 | 0,24 | 6,73 | 4,72 | 0,13 | 12,17 | - | - | 12,42 | - | 12,42 | - | 65,94 | - | 0,80 | | | 0,93 |
| 31.05.16 | 24,00 | - | 108,27 | 94,09 | 14,18 | 66,64 | 66,38 | 0,26 | 6,89 | 4,71 | 0,12 | 12,82 | - | - | 13,08 | - | 13,08 | - | 66,51 | - | 0,85 | | | 0,97 |
| 01.06.16 | 24,00 | - | 90,10 | 79,08 | 11,02 | 66,94 | 66,54 | 0,40 | 6,64 | 4,11 | 0,10 | 10,17 | - | - | 10,37 | - | 10,37 | - | 66,71 | - | 0,68 | | | 0,78 |
| 02.06.16 | 24,00 | - | 109,73 | 96,66 | 13,07 | 67,28 | 67,05 | 0,23 | 6,72 | 4,74 | 0,16 | 11,08 | - | - | 11,30 | - | 11,30 | - | 66,94 | - | 0,74 | | | 0,90 |
| 03.06.16 | 24,00 | - | 103,84 | 92,10 | 11,74 | 67,15 | 66,93 | 0,22 | 6,68 | 4,85 | 0,13 | 10,20 | - | - | 10,39 | - | 10,39 | - | 66,73 | - | 0,68 | | | 0,82 |
| 04.06.16 | 24,00 | - | 93,46 | 81,04 | 12,42 | 66,34 | 66,07 | 0,27 | 6,47 | 5,07 | 0,13 | 10,84 | - | - | 11,06 | - | 11,06 | - | 66,11 | - | 0,72 | | | 0,85 |
| 05.06.16 | 24,00 | - | 93,92 | 79,48 | 14,44 | 66,64 | 66,33 | 0,31 | 6,42 | 5,05 | 0,13 | 12,86 | - | - | 13,12 | - | 13,12 | - | 66,61 | - | 0,86 | | | 0,99 |
| 06.06.16 | 24,00 | - | 93,29 | 79,65 | 13,64 | 66,49 | 66,21 | 0,28 | 6,42 | 5,06 | 0,13 | 12,06 | - | - | 12,29 | - | 12,29 | - | 66,26 | - | 0,80 | | | 0,93 |
| 07.06.16 | 24,00 | - | 96,45 | 80,95 | 15,50 | 65,65 | 65,36 | 0,29 | 6,48 | 5,06 | 0,15 | 13,68 | - | - | 13,96 | - | 13,96 | - | 65,57 | - | 0,90 | | | 1,04 |
| 08.06.16 | 24,00 | - | 97,73 | 83,77 | 13,96 | 66,97 | 66,72 | 0,25 | 6,55 | 5,02 | 0,15 | 12,22 | - | - | 12,49 | - | 12,49 | - | 66,60 | - | 0,81 | | | 0,96 |
| 09.06.16 | 24,00 | - | 100,11 | 86,42 | 13,69 | 65,60 | 65,37 | 0,23 | 6,57 | 4,94 | 0,15 | 11,87 | - | - | 12,10 | - | 12,10 | - | 65,17 | - | 0,77 | | | 0,92 |
| 10.06.16 | 24,00 | - | 101,53 | 87,61 | 13,92 | 65,63 | 65,43 | 0,20 | 6,51 | 4,82 | 0,15 | 12,06 | - | - | 12,27 | - | 12,27 | - | 65,08 | - | 0,79 | | | 0,94 |
| 11.06.16 | 24,00 | - | 100,38 | 87,03 | 13,35 | 66,01 | 65,71 | 0,30 | 6,46 | 4,83 | 0,14 | 11,70 | - | - | 11,91 | - | 11,91 | - | 66,03 | - | 0,77 | | | 0,91 |
| 12.06.16 | 24,00 | - | 100,71 | 86,47 | 14,24 | 65,86 | 65,60 | 0,26 | 6,53 | 4,91 | 0,15 | 12,51 | - | - | 12,74 | - | 12,74 | - | 65,62 | - | 0,82 | | | 0,96 |
| 13.06.16 | 24,00 | - | 99,10 | 85,27 | 13,83 | 65,56 | 65,29 | 0,27 | 6,51 | 4,92 | 0,14 | 12,19 | - | - | 12,40 | - | 12,40 | - | 65,38 | - | 0,80 | | | 0,93 |
| 14.06.16 | 24,00 | - | 101,38 | 87,08 | 14,30 | 65,98 | 65,73 | 0,25 | 6,58 | 4,93 | 0,14 | 12,59 | - | - | 12,82 | - | 12,82 | - | 65,69 | - | 0,83 | | | 0,97 |
| 15.06.16 | 24,00 | - | 105,50 | 90,95 | 14,55 | 65,90 | 65,65 | 0,25 | 6,74 | 4,92 | 0,16 | 12,60 | - | - | 12,85 | - | 12,85 | - | 65,71 | - | 0,83 | | | 0,99 |
| 16.06.16 | 24,00 | - | 104,20 | 90,78 | 13,42 | 66,35 | 66,11 | 0,24 | 6,72 | 4,90 | 0,15 | 11,51 | - | - | 11,72 | - | 11,72 | - | 66,12 | - | 0,76 | | | 0,92 |
| 17.06.16 | 24,00 | - | 104,03 | 90,38 | 13,65 | 66,86 | 66,61 | 0,25 | 6,74 | 4,92 | 0,15 | 11,79 | - | - | 12,01 | - | 12,01 | - | 66,71 | - | 0,79 | | | 0,94 |
| 18.06.16 | 24,00 | - | 103,89 | 89,32 | 14,57 | 65,38 | 65,17 | 0,21 | 6,67 | 4,89 | 0,14 | 12,93 | - | - | 13,19 | - | 13,19 | - | 65,02 | - | 0,84 | | | 0,98 |
| 19.06.16 | 24,00 | - | 100,85 | 89,21 | 11,64 | 66,53 | 66,28 | 0,25 | 6,56 | 4,80 | 0,13 | 10,18 | - | - | 10,40 | - | 10,40 | - | 66,27 | - | 0,67 | | | 0,80 |
| 20.06.16 | 24,00 | - | 102,10 | 89,02 | 13,08 | 65,60 | 65,37 | 0,23 | 6,61 | 4,85 | 0,12 | 11,60 | - | - | 11,81 | - | 11,81 | - | 65,33 | - | 0,76 | | | 0,88 |
| 21.06.16 | 24,00 | - | 103,17 | 90,65 | 12,52 | 66,21 | 65,97 | 0,24 | 6,65 | 4,81 | 0,13 | 10,96 | - | - | 11,19 | - | 11,19 | - | 65,96 | - | 0,72 | | | 0,86 |
| 22.06.16 | 24,00 | - | 104,63 | 90,75 | 13,88 | 65,81 | 65,59 | 0,22 | 6,65 | 4,82 | 0,12 | 12,40 | - | - | 12,61 | - | 12,61 | - | 65,49 | - | 0,81 | | | 0,94 |
| 23.06.16 | 24,00 | - | 104,07 | 91,72 | 12,35 | 66,16 | 65,93 | 0,23 | 6,70 | 4,82 | 0,13 | 10,78 | - | - | 10,98 | - | 10,98 | - | 65,86 | - | 0,71 | | | 0,84 |
| Среднее | 24,00 | - | 101,97 | 88,32 | 13,65 | 66,21 | 65,96 | 0,25 | 6,62 | 4,84 | 0,13 | 12,09 | - | - | 12,33 | - | 12,33 | - | 65,96 | - | 0,80 | - | - | 0,93 |
| Итого | 744,00 | | 3161,20 | 2738,07 | 423,13 | | | | | | 4,09 | 374,86 | 0,00 | 0,00 | 382,14 | 0,00 | 382,14 | 0,00 | | | 24,73 | 0,00 | 0,00 | 28,82 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.05.16 06:00 | 64336,97 | 55264,07 | 8475,64 | - | 8664,05 | - | 1837,70 | - |
| | 24.06.16 04:00 | 67489,86 | 57994,44 | 8849,90 | - | 9045,57 | - | 1866,47 | - |

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,15 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 81,15 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -5,70 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **463,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать теплоснабжающей организации
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«_____» 27 ИЮН 2016 г.