Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 289-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 289-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1401590
Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1401590-ч(с)-0616.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	78,54	64,54	14,01	66,55	66,18	0,37	5,80	3,30	0,19	11,55	0,00	11,55	11,79	0,00	11,79	-	66,20	0,00	0,77			0,96
25.05.16	24,00	-	75,21	63,31	11,91	66,07	65,71	0,36	5,80	3,29	0,19	9,48	0,00	9,48	9,67	0,00	9,67	-	65,58	0,00	0,62			0,81
26.05.16	24,00	-	78,96	64,69	14,27	66,07	65,71	0,36	5,78	3,30	0,19	11,81	0,00	11,81	12,05	0,00	12,05	-	65,71	0,00	0,78			0,97
27.05.16	24,00	-	76,66	64,83	11,82	66,58	66,23	0,35	5,73	3,16	0,19	9,34	0,00	9,34	9,53	0,00	9,53	-	66,12	0,00	0,62			0,81
28.05.16	24,00		76,94	64,28	12,67	66,24	65,88	0,36	5,77	3,25	0,19	10,21	-	10,21	10,41	-	10,41	-	65,80	-	0,67	-	-	0,87
29.05.16	24,00	-	77,63	65,18	12,45	66,52	66,15	0,37	5,73	3,17	0,20	9,96	0,00	9,96	10,17	0,00	10,17	-	66,06	0,00	0,66			0,86
30.05.16	24,00	-	80,41	65,56	14,86	66,42	66,05	0,37	5,66	3,16	0,20	12,34	0,00	12,34	12,59	0,00	12,59	-	66,06	0,00	0,82			1,01
31.05.16	24,00	-	77,67	65,45	12,22	66,49	66,13	0,36	5,78	3,16	0,19	9,81	0,00	9,81	10,01	0,00	10,01	-	66,07	0,00	0,65			0,84
01.06.16	24,00	-	79,73	67,25	12,48	66,76	66,41	0,35	5,86	3,15	0,20	9,91	0,00	9,91	10,11	0,00	10,11	-	66,39	0,00	0,66			0,86
02.06.16	24,00	-	77,06	65,65	11,41	66,80	66,45	0,35	5,88	3,16	0,20	8,91	0,00	8,91	9,10	0,00	9,10	-	66,39	0,00	0,59			0,79
03.06.16	24,00	-	80,18	67,32	12,85	67,18	66,83	0,35	5,86	3,16	0,20	10,27	0,00	10,27	10,48	0,00	10,48	-	66,77	0,00	0,69			0,89
04.06.16	24,00	-	75,75	63,86	11,89	67,10	66,75	0,35	5,79	3,27	0,19	9,41	0,00	9,41	9,60	0,00	9,60	-	66,68	0,00	0,63			0,82
05.06.16	24,00	-	70,17	59,34	10,82	66,21	65,82	0,39	5,57	3,47	0,18	8,56	0,00	8,56	8,73	0,00	8,73	-	65,81	0,00	0,57			0,74
06.06.16	24,00	-	71,24	58,21	13,03	66,35	65,94	0,41	5,52	3,47	0,18	10,78	0,00	10,78	11,00	0,00	11,00	-	65,81	0,00	0,72			0,89
07.06.16	24,00	-	71,53	58,94	12,59	66,23	65,82	0,41	5,53	3,46	0,18	10,37	0,00	10,37	10,58	0,00	10,58	-	65,83	0,00	0,69			0,86
08.06.16	24,00	-	73,30	59,17	14,12	65,56	65,18	0,38	5,58	3,47	0,18	11,89	0,00	11,89	12,12	0,00	12,12	-	65,18	0,00	0,78			0,95
09.06.16	24,00	-	73,45	60,59	12,86	66,47	66,10	0,37	5,65	3,43	0,18	10,51	0,00	10,51	10,72	0,00	10,72	-	66,09	0,00	0,70			0,88
10.06.16	24,00	-	76,42	62,58	13,84	65,58	65,24	0,34	5,67	3,34	0,18	11,50	0,00	11,50	11,73	0,00	11,73	-	65,21	0,00	0,75			0,93
11.06.16	24,00	-	76,30	62,94	13,36	65,57	65,22	0,35	5,61	3,21	0,19	10,93	0,00	10,93	11,15	0,00	11,15	-	65,12	0,00	0,71			0,90
12.06.16	24,00	-	73,03	61,78	11,25	65,77	65,39	0,38	5,59	3,21	0,18	8,95	0,00	8,95	9,12	0,00	9,12	-	65,37	0,00	0,59			0,77
13.06.16	24,00	-	73,79	62,72	11,07	65,72	65,34	0,38	5,66	3,29	0,19	8,69	0,00	8,69	8,87	0,00	8,87	-	65,24	0,00	0,57			0,76
14.06.16	24,00	-	76,39	63,35	13,04	65,11	64,75	0,36	5,61	3,32	0,19	10,63	0,00	10,63	10,84	0,00	10,84	-	64,77	0,00	0,69			0,88
15.06.16	24,00	-	79,42	64,45	14,97	66,30	65,93	0,37	5,68	3,32	0,19	12,54	0,00	12,54	12,79	0,00	12,79	-	65,96	0,00	0,83			1,02
16.06.16	24,00	-	78,53	64,58	13,94	65,74	65,38	0,36	5,82	3,33	0,19	11,51	0,00	11,51	11,74	0,00	11,74	-	65,35	0,00	0,76			0,95
17.06.16	24,00	-	77,89	64,08	13,82	66,46	66,09	0,37	5,79	3,30	0,19	11,34	0,00	11,34	11,57	0,00	11,57	-	66,07	0,00	0,75			0,95
18.06.16	24,00	-	78,89	65,63	13,26	66,92	66,57	0,35	5,83	3,33	0,20	10,75	0,00	10,75	10,97	0,00	10,97	-	66,52	0,00	0,72			0,92
19.06.16	24,00	-	74,80	63,13	11,67	65,28	64,95	0,33	5,78	3,29	0,18	9,30	0,00	9,30	9,48	0,00	9,48	-	64,82	0,00	0,61			0,79
20.06.16	24,00	-	77,03	64,62	12,41	66,32	65,99	0,33	5,66	3,20	0,19	10,02	0,00	10,02	10,23	0,00	10,23	-	65,85	0,00	0,66			0,85
21.06.16	24,00	-	77,66	64,13	13,53	65,69	65,36	0,33	5,70	3,25	0,19	11,05	0,00	11,05	11,26	0,00	11,26	-	65,32	0,00	0,72			0,91
22.06.16	24,00	-	76,27	64,77	11,49	66,14	65,79	0,35	5,74	3,21	0,18	9,14	0,00	9,14	9,32	0,00	9,32	-	65,74	0,00	0,60			0,79
23.06.16	24,00		76,99	64,51	12,48	66,05	65,71	0,34	5,70	3,22	0,19	10,07	-	10,07	10,27	-	10,27	-	65,64	-	0,66	-	-	0,85
Среднее	24,00	-	76,38	63,60	12,79	66,20	65,84	0,36	5,71	3,28	0,19	10,37	-	10,37	10,58	-	10,58	-	65,79	-	0,69	-	-	0,87
Итого	744,00		2367,84	1971,45	396,39						5,86	321,50	0,00	321,50	327,98	0,00	327,98	0,00			21,24	0,00	0,00	27,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	19.02.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-	-
	19.02.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,96 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 72,00 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -4,89 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **28,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **399,98** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016
печать энергосбыта
«____» _____ г.