Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8987.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208374-ч(с)-0616.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208374 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,78

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,255 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=76,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	15,47	8,63	6,84	67,99	61,90	6,09	7,00	5,00	0,00	13,14	-	-	13,41	-	13,41	-	64,68	-	0,85			0,85
25.05.16	24,00	-	15,87	8,85	7,02	65,63	61,60	4,03	7,00	5,00	0,00	11,70	-	-	11,92	-	11,92	-	63,10	-	0,74			0,74
26.05.16	24,00	-	15,94	8,95	6,99	64,99	59,37	5,62	7,00	5,00	0,00	13,70	-	-	13,93	-	13,93	-	61,69	-	0,84			0,84
27.05.16	24,00	-	16,05	9,04	7,01	64,69	58,81	5,88	7,00	5,00	0,00	13,54	-	-	13,77	-	13,77	-	61,02	-	0,83			0,83
28.05.16	24,00	-	15,35	8,55	6,80	64,26	56,47	7,79	7,00	5,00	0,00	17,28	-	-	17,57	-	17,57	-	60,04	-	1,04			1,04
29.05.16	24,00	-	15,38	9,57	5,81	64,42	58,60	5,82	7,00	5,00	0,00	15,17	-	-	15,41	-	15,41	-	61,42	-	0,93			0,93
30.05.16	24,00	-	15,57	9,35	6,22	65,66	58,29	7,37	7,00	5,00	0,00	15,44	-	-	15,71	-	15,71	-	61,30	-	0,95			0,95
31.05.16	24,00	-	15,90	8,64	7,26	65,86	60,61	5,25	7,00	5,00	0,00	13,02	-	-	13,26	-	13,26	-	63,04	-	0,82			0,82
01.06.16	24,00	-	14,75	12,71	2,04	63,33	58,92	4,41	7,00	5,00	0,00	14,43	-	-	14,67	-	14,67	-	61,30	-	0,89			0,89
02.06.16	24,00	-	18,97	9,71	9,26	65,78	63,46	2,32	7,00	5,00	0,00	12,55	-	-	12,82	-	12,82	-	64,71	-	0,81			0,81
03.06.16	24,00	-	18,50	9,62	8,88	67,20	64,25	2,95	7,00	5,00	0,00	12,91	-	-	13,15	-	13,15	-	66,13	-	0,85			0,85
04.06.16	24,00	-	18,72	10,00	8,72	65,80	63,14	2,66	7,00	5,00	0,00	12,82	-	-	13,07	-	13,07	-	64,42	-	0,83			0,83
05.06.16	24,00	-	18,78	9,70	9,08	67,57	61,37	6,20	7,00	5,00	0,00	15,38	-	-	15,67	-	15,67	-	65,83	-	1,01			1,01
06.06.16	24,00	-	18,83	10,20	8,63	66,31	62,32	3,99	7,00	5,00	0,00	13,42	-	-	13,66	-	13,66	-	64,20	-	0,86			0,86
07.06.16	24,00	-	18,97	9,89	9,08	64,91	61,66	3,25	7,00	5,00	0,00	13,32	-	-	13,57	-	13,57	-	63,37	-	0,84			0,84
08.06.16	24,00	-	19,11	9,88	9,23	65,73	62,09	3,64	7,00	5,00	0,00	13,65	-	-	13,91	-	13,91	-	64,21	-	0,88			0,88
09.06.16	24,00	-	19,39	10,53	8,86	66,33	62,14	4,19	7,00	5,00	0,00	14,49	-	-	14,75	-	14,75	-	64,06	-	0,93			0,93
10.06.16	24,00	-	19,18	9,06	10,12	65,41	61,92	3,49	7,00	5,00	0,00	14,45	-	-	14,68	-	14,68	-	63,84	-	0,92			0,92
11.06.16	24,00	-	18,89	9,89	9,00	64,05	61,79	2,26	7,00	5,00	0,00	11,76	-	-	11,98	-	11,98	-	63,07	-	0,74			0,74
12.06.16	24,00	-	19,00	9,92	9,08	63,77	59,90	3,87	7,00	5,00	0,00	13,64	-	-	13,86	-	13,86	-	62,04	-	0,84			0,84
13.06.16	24,00	-	19,20	9,32	9,88	64,47	59,66	4,81	7,00	5,00	0,00	15,91	-	-	16,20	-	16,20	-	62,42	-	1,00			1,00
14.06.16	24,00	-	19,92	10,80	9,12	65,82	59,92	5,90	7,00	5,00	0,00	18,13	-	-	18,44	-	18,44	-	63,26	-	1,15			1,15
15.06.16	24,00	-	20,19	9,61	10,58	65,70	62,60	3,10	7,00	5,00	0,00	14,91	-	-	15,17	-	15,17	-	64,04	-	0,95			0,95
16.06.16	24,00	-	20,04	10,38	9,66	64,78	60,97	3,81	7,00	5,00	0,00	15,07	-	-	15,34	-	15,34	-	62,87	-	0,95			0,95
17.06.16	24,00	-	19,85	9,62	10,23	60,70	57,97	2,73	7,00	5,00	0,00	14,09	-	-	14,32	-	14,32	-	60,02	-	0,85			0,85
18.06.16	24,00	-	19,24	9,54	9,70	63,22	59,62	3,60	7,00	5,00	0,00	15,24	-	-	15,48	-	15,48	-	61,44	-	0,94			0,94
19.06.16	24,00	-	19,49	9,84	9,65	62,76	59,31	3,45	7,00	5,00	0,00	15,06	-	-	15,31	-	15,31	-	60,99	-	0,92			0,92
20.06.16	24,00	-	17,66	10,80	6,86	64,58	59,06	5,52	7,00	5,00	0,00	15,74	-	-	16,01	-	16,01	-	60,52	-	0,95			0,95
21.06.16	24,00	-	17,93	9,21	8,72	65,34	60,94	4,40	7,00	5,00	0,00	14,25	-	-	14,51	-	14,51	-	63,47	-	0,90			0,90
22.06.16	24,00	-	17,41	9,23	8,18	65,72	60,52	5,20	7,00	5,00	0,00	14,25	-	-	14,50	-	14,50	-	63,22	-	0,90			0,90
23.06.16	24,00	-	17,09	8,55	8,54	65,79	61,92	3,87	7,00	5,00	0,00	13,04	-	-	13,29	-	13,29	-	63,91	-	0,83			0,83
Среднее	24,00	-	17,96	9,66	8,29	65,12	60,68	4,43	7,00	5,00	-	14,24	-	-	14,49	-	14,49	-	62,89	-	0,89	-	-	0,89
Итого	744,00		556,64	299,59	257,05						0,00	441,50	0,00	0,00	449,34	0,00	449,34	0,00			27,74	0,00	0,00	27,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 04:00	20788,05	18369,35	5620,08	-	5723,44	-	704,65	-
	24.06.16 02:00	21344,28	18668,58	6060,70	-	6171,88	-	722,73	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,16 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 98,70 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,78 °C = -6,53 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **548,04** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«____» 27 ИЮЛ 2016 г.