Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 18 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8988.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 18
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208257-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208257 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,78

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	32,92	21,87	11,05	70,59	58,64	11,95	7,00	5,00	0,30	10,45	-	-	10,71	-	10,71	-	70,96	-	0,74			1,04
25.05.16	24,00	-	20,09	8,83	11,26	67,76	57,03	10,73	7,00	5,00	0,12	11,01	-	-	11,25	-	11,25	-	67,23	-	0,74			0,86
26.05.16	24,00	-	11,57	0,00	11,57	66,11	22,83	43,28	7,00	5,00	0,03	11,20	-	-	11,43	-	11,43	-	65,72	-	0,74			0,77
27.05.16	24,00	-	10,43	0,00	10,43	65,25	20,18	45,07	7,00	5,00	0,03	10,07	-	-	10,28	-	10,28	-	64,78	-	0,65			0,68
28.05.16	24,00	-	10,06	0,00	10,06	65,05	19,22	45,83	7,00	5,00	0,03	9,68	-	-	9,87	-	9,87	-	64,64	-	0,63			0,66
29.05.16	24,00	-	11,49	0,00	11,49	66,12	19,09	47,03	7,00	5,00	0,02	11,28	-	-	11,49	-	11,49	-	65,54	-	0,74			0,76
30.05.16	24,00	-	10,58	0,00	10,58	66,62	19,50	47,12	7,00	5,00	0,03	10,22	-	-	10,41	-	10,41	-	66,19	-	0,68			0,71
31.05.16	24,00	-	10,37	0,00	10,37	66,82	19,59	47,23	7,00	5,00	0,03	10,04	-	-	10,25	-	10,25	-	66,37	-	0,67			0,69
01.06.16	24,00	-	12,70	0,00	12,70	62,37	19,50	42,87	7,00	5,00	0,02	12,34	-	-	12,55	-	12,55	-	62,10	-	0,77			0,79
02.06.16	24,00	-	12,92	0,00	12,92	66,51	19,79	46,72	7,00	5,00	0,03	12,62	-	-	12,85	-	12,85	-	66,17	-	0,83			0,86
03.06.16	24,00	-	9,46	0,00	9,46	67,21	20,15	47,06	7,00	5,00	0,03	9,20	-	-	9,38	-	9,38	-	66,64	-	0,61			0,64
04.06.16	24,00	-	10,14	0,00	10,14	66,04	19,91	46,13	7,00	5,00	0,02	9,86	-	-	10,06	-	10,06	-	65,57	-	0,65			0,67
05.06.16	24,00	-	12,06	0,00	12,06	69,22	18,98	50,24	7,00	5,00	0,03	11,71	-	-	11,97	-	11,97	-	68,80	-	0,81			0,84
06.06.16	24,00	-	11,35	0,00	11,35	66,91	18,28	48,63	7,00	5,00	0,03	10,99	-	-	11,21	-	11,21	-	66,46	-	0,73			0,76
07.06.16	24,00	-	11,06	0,00	11,06	65,28	17,91	47,37	7,00	5,00	0,03	10,70	-	-	10,90	-	10,90	-	64,85	-	0,69			0,72
08.06.16	24,00	-	11,85	0,00	11,85	66,66	18,12	48,54	7,00	5,00	0,03	11,47	-	-	11,72	-	11,72	-	66,23	-	0,76			0,79
09.06.16	24,00	-	12,51	0,00	12,51	67,08	16,96	50,12	7,00	5,00	0,02	12,16	-	-	12,41	-	12,41	-	66,61	-	0,81			0,84
10.06.16	24,00	-	11,09	0,00	11,09	65,99	16,42	49,57	7,00	5,00	0,04	10,64	-	-	10,84	-	10,84	-	65,64	-	0,70			0,73
11.06.16	24,00	-	12,22	0,00	12,22	64,70	16,73	47,97	7,00	5,00	0,03	11,86	-	-	12,09	-	12,09	-	64,29	-	0,76			0,79
12.06.16	24,00	-	10,43	0,00	10,43	64,24	16,56	47,68	7,00	5,00	0,03	10,10	-	-	10,28	-	10,28	-	63,74	-	0,64			0,67
13.06.16	24,00	-	12,70	0,00	12,70	65,73	16,21	49,52	7,00	5,00	0,03	12,37	-	-	12,59	-	12,59	-	65,38	-	0,81			0,84
14.06.16	24,00	-	12,32	0,00	12,32	67,00	16,73	50,27	7,00	5,00	0,04	11,82	-	-	12,06	-	12,06	-	66,79	-	0,79			0,83
15.06.16	24,00	-	11,31	0,00	11,31	65,78	17,36	48,42	7,00	5,00	0,03	10,95	-	-	11,18	-	11,18	-	65,30	-	0,72			0,74
16.06.16	24,00	-	11,99	0,00	11,99	65,36	18,18	47,18	7,00	5,00	0,04	11,49	-	-	11,73	-	11,73	-	65,11	-	0,75			0,78
17.06.16	24,00	-	11,72	0,00	11,72	62,27	19,05	43,22	7,00	5,00	0,03	11,37	-	-	11,57	-	11,57	-	61,87	-	0,70			0,73
18.06.16	24,00	-	11,43	0,00	11,43	63,53	19,27	44,26	7,00	5,00	0,03	11,06	-	-	11,26	-	11,26	-	63,13	-	0,70			0,73
19.06.16	24,00	-	10,93	0,00	10,93	63,34	19,10	44,24	7,00	5,00	0,03	10,58	-	-	10,77	-	10,77	-	62,92	-	0,67			0,69
20.06.16	24,00	-	12,33	0,00	12,33	65,54	19,38	46,16	7,00	5,00	0,03	11,96	-	-	12,19	-	12,19	-	65,18	-	0,78			0,81
21.06.16	24,00	-	11,52	0,00	11,52	66,38	19,76	46,62	7,00	5,00	0,02	11,24	-	-	11,47	-	11,47	-	65,96	-	0,74			0,77
22.06.16	24,00	-	10,22	0,00	10,22	66,62	19,77	46,85	7,00	5,00	0,02	9,96	-	-	10,18	-	10,18	-	66,13	-	0,66			0,68
23.06.16	24,00	-	10,25	0,00	10,25	66,82	19,88	46,94	7,00	5,00	0,02	10,02	-	-	10,20	-	10,20	-	66,33	-	0,66			0,69
Среднее	24,00	-	12,32	0,99	11,33	65,96	21,29	44,67	7,00	5,00	0,04	10,98	-	-	11,20	-	11,20	-	65,57	-	0,72	-	-	0,76
Итого	744,00		382,02	30,70	351,32						1,22	340,42	0,00	0,00	347,15	0,00	347,15	0,00			22,32	0,00	0,00	23,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 03:00	31570,35	27838,88	3659,11	-	3739,80	-	969,11	-
	24.06.16 01:00	31950,20	27867,84	3999,15	-	4086,56	-	982,59	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,97 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 74,32 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,78 °С = -5,03 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **421,47** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 27 ИЮН 2016 г.