Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8990.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 3001
Вычислитель: ВКТ-7 № 208351

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,78

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	31,65	22,84	8,81	71,24	69,67	1,57	7,00	5,00	0,06	8,52	-	-	8,73	-	8,73	-	71,34	-	0,61			0,66
25.05.16	24,00	-	33,80	23,03	10,77	68,66	67,29	1,37	7,00	5,00	0,07	10,25	-	-	10,48	-	10,48	-	68,70	-	0,70			0,77
26.05.16	24,00	-	33,21	22,96	10,25	68,07	66,74	1,33	7,00	5,00	0,07	9,74	-	-	9,95	-	9,95	-	68,11	-	0,66			0,73
27.05.16	24,00	-	33,25	23,11	10,14	67,67	66,41	1,26	7,00	5,00	0,05	9,82	-	-	10,02	-	10,02	-	67,48	-	0,67			0,72
28.05.16	24,00	-	31,83	22,08	9,75	67,45	66,03	1,42	7,00	5,00	0,07	9,18	-	-	9,37	-	9,37	-	67,51	-	0,62			0,69
29.05.16	24,00	-	31,65	22,13	9,52	67,61	66,11	1,50	7,00	5,00	0,05	9,18	-	-	9,37	-	9,37	-	67,89	-	0,62			0,68
30.05.16	24,00	-	34,35	22,27	12,08	69,01	67,57	1,44	7,00	5,00	0,08	11,39	-	-	11,65	-	11,65	-	69,13	-	0,79			0,87
31.05.16	24,00	-	31,75	22,93	8,82	68,96	67,60	1,36	7,00	5,00	0,07	8,31	-	-	8,49	-	8,49	-	68,95	-	0,57			0,64
01.06.16	24,00	-	28,08	21,96	6,12	67,44	65,53	1,91	7,00	5,00	0,00	10,28	-	-	10,47	-	10,47	-	65,99	-	0,68			0,68
02.06.16	24,00	-	37,40	27,60	9,80	68,45	67,16	1,29	7,00	5,00	0,03	9,79	-	-	10,00	-	10,00	-	68,95	-	0,68			0,71
03.06.16	24,00	-	34,79	26,92	7,87	69,84	68,69	1,15	7,00	5,00	0,04	7,76	-	-	7,95	-	7,95	-	69,81	-	0,54			0,58
04.06.16	24,00	-	34,93	27,11	7,82	68,39	67,24	1,15	7,00	5,00	0,02	8,05	-	-	8,21	-	8,21	-	68,11	-	0,55			0,57
05.06.16	24,00	-	35,38	27,14	8,24	70,51	69,11	1,40	7,00	5,00	0,04	8,24	-	-	8,42	-	8,42	-	70,78	-	0,58			0,62
06.06.16	24,00	-	36,26	27,17	9,09	69,03	67,79	1,24	7,00	5,00	0,06	8,68	-	-	8,89	-	8,89	-	69,13	-	0,60			0,67
07.06.16	24,00	-	37,52	27,48	10,04	67,60	66,38	1,22	7,00	5,00	0,05	9,85	-	-	10,04	-	10,04	-	67,49	-	0,67			0,71
08.06.16	24,00	-	37,75	27,62	10,13	68,66	67,37	1,29	7,00	5,00	0,05	9,91	-	-	10,11	-	10,11	-	68,98	-	0,69			0,73
09.06.16	24,00	-	36,39	28,10	8,29	69,04	67,86	1,18	7,00	5,00	0,05	8,14	-	-	8,32	-	8,32	-	68,96	-	0,56			0,61
10.06.16	24,00	-	36,40	27,69	8,71	68,25	67,07	1,18	7,00	5,00	0,03	8,77	-	-	8,95	-	8,95	-	68,05	-	0,60			0,63
11.06.16	24,00	-	36,61	27,29	9,32	66,77	65,62	1,15	7,00	5,00	0,05	9,05	-	-	9,24	-	9,24	-	66,68	-	0,60			0,66
12.06.16	24,00	-	38,38	27,36	11,02	66,71	65,43	1,28	7,00	5,00	0,05	10,67	-	-	10,89	-	10,89	-	67,16	-	0,71			0,77
13.06.16	24,00	-	38,37	27,77	10,60	67,32	66,14	1,18	7,00	5,00	0,04	10,52	-	-	10,73	-	10,73	-	67,38	-	0,71			0,75
14.06.16	24,00	-	33,81	22,85	10,96	68,35	66,92	1,43	7,00	5,00	0,03	11,01	-	-	11,24	-	11,24	-	68,23	-	0,75			0,78
15.06.16	24,00	-	29,71	20,56	9,15	67,92	66,90	1,02	7,00	5,00	0,03	9,12	-	-	9,30	-	9,30	-	66,79	-	0,61			0,64
16.06.16	24,00	-	28,68	19,20	9,48	67,14	65,84	1,30	7,00	5,00	0,02	9,75	-	-	9,94	-	9,94	-	66,34	-	0,65			0,67
17.06.16	24,00	-	29,32	19,40	9,92	63,68	62,47	1,21	7,00	5,00	0,03	9,89	-	-	10,08	-	10,08	-	63,17	-	0,63			0,66
18.06.16	24,00	-	28,43	20,51	7,92	65,40	64,35	1,05	7,00	5,00	0,03	7,88	-	-	8,05	-	8,05	-	64,34	-	0,51			0,54
19.06.16	24,00	-	28,80	19,05	9,75	64,88	63,70	1,18	7,00	5,00	0,02	9,80	-	-	9,98	-	9,98	-	64,09	-	0,63			0,65
20.06.16	24,00	-	22,56	15,38	7,18	66,35	63,78	2,57	7,00	5,00	0,00	10,43	-	-	10,62	-	10,62	-	63,37	-	0,66			0,66
21.06.16	24,00	-	26,15	17,69	8,46	67,86	66,50	1,36	7,00	5,00	0,02	8,71	-	-	8,89	-	8,89	-	66,93	-	0,58			0,60
22.06.16	24,00	-	25,55	16,52	9,03	68,29	66,72	1,57	7,00	5,00	0,02	9,31	-	-	9,50	-	9,50	-	67,53	-	0,63			0,64
23.06.16	24,00	-	25,02	16,24	8,78	68,39	66,81	1,58	7,00	5,00	0,03	8,83	-	-	9,02	-	9,02	-	67,80	-	0,60			0,63
Среднее	24,00	-	32,51	23,22	9,28	67,90	66,54	1,36	7,00	5,00	0,04	9,38	-	-	9,58	-	9,58	-	67,59	-	0,63	-	-	0,67
Итого	744,00		1007,78	719,96	287,82						1,27	290,83	0,00	0,00	296,90	0,00	296,90	0,00			19,64	0,00	0,00	20,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 10:00	32683,50	29493,83	3409,86	-	3477,68	-	870,67	-
	24.06.16 02:00	33682,63	30207,06	3698,68	-	3772,54	-	891,08	-

Период расчета по среднему: 7 суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,36 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 63,96 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,78 °C = -4,30 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **360,86** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел обслуживания КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016
«____» _____ г.