Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8991.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207204 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 14,78

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	32,60	20,01	12,59	70,66	69,22	1,44	7,00	5,00	0,01	12,77	-	-	13,07	-	13,07	-	71,05	-	0,91			0,92
25.05.16	24,00	-	34,07	20,20	13,87	68,12	66,84	1,28	7,00	5,00	0,01	14,13	-	-	14,43	-	14,43	-	68,36	-	0,97			0,97
26.05.16	24,00	-	33,55	20,11	13,44	67,55	66,35	1,20	7,00	5,00	0,02	13,53	-	-	13,82	-	13,82	-	67,74	-	0,92			0,93
27.05.16	24,00	-	34,28	20,19	14,09	67,14	66,00	1,14	7,00	5,00	0,02	14,18	-	-	14,48	-	14,48	-	67,25	-	0,95			0,97
28.05.16	24,00	-	33,20	19,30	13,90	66,81	65,45	1,36	7,00	5,00	0,02	13,95	-	-	14,25	-	14,25	-	67,16	-	0,94			0,95
29.05.16	24,00	-	33,38	19,30	14,08	67,00	65,52	1,48	7,00	5,00	0,01	14,32	-	-	14,62	-	14,62	-	67,40	-	0,97			0,97
30.05.16	24,00	-	32,80	19,50	13,30	68,40	67,09	1,31	7,00	5,00	0,02	13,43	-	-	13,74	-	13,74	-	68,65	-	0,92			0,94
31.05.16	24,00	-	33,80	19,97	13,83	68,54	67,25	1,29	7,00	5,00	0,02	13,90	-	-	14,16	-	14,16	-	68,85	-	0,96			0,98
01.06.16	24,00	-	27,40	19,47	7,93	66,29	64,79	1,50	7,00	5,00	0,00	13,71	-	-	13,95	-	13,95	-	63,99	-	0,88			0,88
02.06.16	24,00	-	37,12	24,36	12,76	67,56	66,56	1,00	7,00	5,00	0,00	13,08	-	-	13,34	-	13,34	-	67,86	-	0,89			0,89
03.06.16	24,00	-	35,28	23,82	11,46	69,14	68,18	0,96	7,00	5,00	0,00	11,85	-	-	12,11	-	12,11	-	69,17	-	0,82			0,82
04.06.16	24,00	-	34,48	23,98	10,50	67,64	66,64	1,00	7,00	5,00	0,00	10,93	-	-	11,16	-	11,16	-	67,76	-	0,74			0,74
05.06.16	24,00	-	36,54	23,98	12,56	69,97	68,55	1,42	7,00	5,00	0,00	12,90	-	-	13,19	-	13,19	-	70,73	-	0,91			0,92
06.06.16	24,00	-	36,57	24,10	12,47	68,39	67,40	0,99	7,00	5,00	0,01	12,72	-	-	13,02	-	13,02	-	68,41	-	0,87			0,88
07.06.16	24,00	-	36,58	24,29	12,29	67,02	66,00	1,02	7,00	5,00	0,00	12,58	-	-	12,85	-	12,85	-	67,16	-	0,85			0,85
08.06.16	24,00	-	36,97	24,35	12,62	68,13	66,92	1,21	7,00	5,00	0,00	12,96	-	-	13,22	-	13,22	-	68,55	-	0,89			0,89
09.06.16	24,00	-	37,61	24,80	12,81	68,54	67,52	1,02	7,00	5,00	0,01	13,01	-	-	13,28	-	13,28	-	68,74	-	0,89			0,91
10.06.16	24,00	-	36,90	24,52	12,38	67,73	66,62	1,11	7,00	5,00	0,01	12,59	-	-	12,85	-	12,85	-	68,11	-	0,86			0,87
11.06.16	24,00	-	37,91	24,06	13,85	66,20	65,13	1,07	7,00	5,00	0,02	13,88	-	-	14,14	-	14,14	-	66,54	-	0,92			0,95
12.06.16	24,00	-	38,08	24,13	13,95	66,00	64,88	1,12	7,00	5,00	0,01	14,16	-	-	14,43	-	14,43	-	66,44	-	0,94			0,95
13.06.16	24,00	-	39,74	24,41	15,33	66,83	65,62	1,21	7,00	5,00	0,00	15,71	-	-	16,05	-	16,05	-	67,28	-	1,06			1,06
14.06.16	24,00	-	39,98	25,27	14,71	67,99	67,09	0,90	7,00	5,00	0,02	14,80	-	-	15,11	-	15,11	-	68,02	-	1,01			1,02
15.06.16	24,00	-	40,07	25,78	14,29	67,63	66,79	0,84	7,00	5,00	0,01	14,44	-	-	14,74	-	14,74	-	67,65	-	0,98			0,99
16.06.16	24,00	-	38,29	25,46	12,83	67,01	66,00	1,01	7,00	5,00	0,01	13,04	-	-	13,34	-	13,34	-	67,37	-	0,88			0,89
17.06.16	24,00	-	38,44	25,35	13,09	63,49	62,59	0,90	7,00	5,00	0,01	13,36	-	-	13,60	-	13,60	-	63,73	-	0,85			0,86
18.06.16	24,00	-	36,77	24,51	12,26	65,04	64,11	0,93	7,00	5,00	0,02	12,36	-	-	12,58	-	12,58	-	65,32	-	0,81			0,82
19.06.16	24,00	-	37,58	24,80	12,78	64,60	63,65	0,95	7,00	5,00	0,01	12,99	-	-	13,23	-	13,23	-	64,89	-	0,84			0,85
20.06.16	24,00	-	30,65	19,36	11,29	66,24	64,98	1,26	7,00	5,00	0,00	11,64	-	-	11,86	-	11,86	-	66,49	-	0,77			0,77
21.06.16	24,00	-	34,40	22,47	11,93	67,91	66,70	1,21	7,00	5,00	0,00	12,21	-	-	12,46	-	12,46	-	68,26	-	0,83			0,84
22.06.16	24,00	-	33,41	22,09	11,32	68,15	66,95	1,20	7,00	5,00	0,01	11,58	-	-	11,82	-	11,82	-	68,52	-	0,79			0,80
23.06.16	24,00	-	33,11	21,57	11,54	68,17	67,03	1,14	7,00	5,00	0,00	11,90	-	-	12,18	-	12,18	-	68,40	-	0,81			0,81
Среднее	24,00	-	35,53	22,76	12,78	67,42	66,27	1,14	7,00	5,00	0,01	13,18	-	-	13,45	-	13,45	-	67,61	-	0,89	-	-	0,90
Итого	744,00		1101,56	705,51	396,05						0,26	408,61	0,00	0,00	417,08	0,00	417,08	0,00			27,61	0,00	0,00	27,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 04:00	27633,48	24680,97	5075,19	-	5188,66	-	776,55	-
	24.06.16 02:00	28734,43	25385,88	5483,78	-	5605,73	-	806,10	-

Период расчета по среднему: 7 суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,68 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 85,07 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,78 °C = -6,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **502,15** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016 «____» _____ г.

Печать энергосбыта