Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206105-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206105 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 14,78

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	24,41	16,29	8,12	65,57	64,63	0,94	7,00	5,00	0,05	7,64	-	-	7,79	-	7,79	-	65,46	-	0,50			0,55
25.05.16	24,00	-	25,14	16,46	8,68	64,13	63,35	0,78	7,00	5,00	0,05	8,19	-	-	8,33	-	8,33	-	63,88	-	0,52			0,57
26.05.16	24,00	-	24,45	16,40	8,05	62,99	62,23	0,76	7,00	5,00	0,05	7,51	-	-	7,67	-	7,67	-	62,68	-	0,47			0,52
27.05.16	24,00	-	24,89	16,51	8,38	63,10	62,31	0,79	7,00	5,00	0,05	7,89	-	-	8,03	-	8,03	-	62,95	-	0,50			0,55
28.05.16	24,00	-	24,27	15,70	8,57	62,30	61,34	0,96	7,00	5,00	0,05	8,01	-	-	8,15	-	8,15	-	62,40	-	0,50			0,55
29.05.16	24,00	-	25,22	15,78	9,44	62,55	61,58	0,97	7,00	5,00	0,05	8,98	-	-	9,16	-	9,16	-	62,68	-	0,56			0,61
30.05.16	24,00	-	24,93	15,92	9,01	63,72	62,87	0,85	7,00	5,00	0,05	8,46	-	-	8,65	-	8,65	-	63,59	-	0,54			0,59
31.05.16	24,00	-	24,32	16,31	8,01	64,01	63,14	0,87	7,00	5,00	0,05	7,57	-	-	7,72	-	7,72	-	63,89	-	0,48			0,53
01.06.16	24,00	-	41,65	33,51	8,14	66,50	66,37	0,13	7,00	5,00	0,06	7,54	-	-	7,68	-	7,68	-	65,12	-	0,49			0,55
02.06.16	24,00	-	28,42	19,67	8,75	63,95	63,23	0,72	7,00	5,00	0,04	8,37	-	-	8,51	-	8,51	-	63,91	-	0,54			0,58
03.06.16	24,00	-	26,96	19,11	7,85	65,30	64,55	0,75	7,00	5,00	0,05	7,33	-	-	7,49	-	7,49	-	65,09	-	0,48			0,53
04.06.16	24,00	-	26,13	19,20	6,93	63,76	63,06	0,70	7,00	5,00	0,05	6,40	-	-	6,52	-	6,52	-	63,55	-	0,41			0,46
05.06.16	24,00	-	26,68	19,18	7,50	64,76	63,89	0,87	7,00	5,00	0,05	6,92	-	-	7,06	-	7,06	-	64,93	-	0,45			0,50
06.06.16	24,00	-	26,76	19,21	7,55	64,72	64,16	0,56	7,00	5,00	0,05	6,96	-	-	7,07	-	7,07	-	64,04	-	0,45			0,50
07.06.16	24,00	-	29,14	19,41	9,73	63,24	62,51	0,73	7,00	5,00	0,05	9,17	-	-	9,33	-	9,33	-	63,24	-	0,58			0,63
08.06.16	24,00	-	27,90	19,60	8,30	63,54	62,77	0,77	7,00	5,00	0,06	7,68	-	-	7,83	-	7,83	-	63,60	-	0,49			0,54
09.06.16	24,00	-	28,18	19,89	8,29	64,24	63,58	0,66	7,00	5,00	0,05	7,66	-	-	7,82	-	7,82	-	63,98	-	0,49			0,55
10.06.16	24,00	-	28,84	19,57	9,27	63,58	62,85	0,73	7,00	5,00	0,06	8,59	-	-	8,77	-	8,77	-	63,53	-	0,55			0,61
11.06.16	24,00	-	27,33	19,32	8,01	62,10	61,45	0,65	7,00	5,00	0,05	7,47	-	-	7,60	-	7,60	-	61,85	-	0,46			0,51
12.06.16	24,00	-	27,96	19,41	8,55	61,67	60,90	0,77	7,00	5,00	0,05	8,00	-	-	8,14	-	8,14	-	61,77	-	0,49			0,54
13.06.16	24,00	-	29,75	19,66	10,09	62,65	61,88	0,77	7,00	5,00	0,05	9,56	-	-	9,71	-	9,71	-	62,72	-	0,60			0,65
14.06.16	24,00	-	29,17	20,24	8,93	63,46	62,82	0,64	7,00	5,00	0,06	8,33	-	-	8,47	-	8,47	-	63,22	-	0,53			0,58
15.06.16	24,00	-	29,22	20,56	8,66	64,32	63,75	0,57	7,00	5,00	0,06	8,04	-	-	8,19	-	8,19	-	63,84	-	0,51			0,57
16.06.16	24,00	-	28,95	20,49	8,46	62,93	62,25	0,68	7,00	5,00	0,06	7,79	-	-	7,94	-	7,94	-	62,82	-	0,49			0,55
17.06.16	24,00	-	29,66	20,46	9,20	60,70	60,14	0,56	7,00	5,00	0,05	8,66	-	-	8,82	-	8,82	-	60,40	-	0,52			0,57
18.06.16	24,00	-	27,97	19,73	8,24	61,25	60,60	0,65	7,00	5,00	0,05	7,72	-	-	7,85	-	7,85	-	61,09	-	0,47			0,52
19.06.16	24,00	-	29,25	19,93	9,32	60,98	60,40	0,58	7,00	5,00	0,04	8,86	-	-	9,01	-	9,01	-	60,73	-	0,54			0,58
20.06.16	24,00	-	25,88	16,30	9,58	62,40	61,77	0,63	7,00	5,00	0,05	9,01	-	-	9,19	-	9,19	-	62,08	-	0,56			0,61
21.06.16	24,00	-	26,03	18,30	7,73	63,19	62,41	0,78	7,00	5,00	0,03	7,42	-	-	7,57	-	7,57	-	63,12	-	0,47			0,50
22.06.16	24,00	-	24,80	17,75	7,05	63,61	62,86	0,75	7,00	5,00	0,03	6,75	-	-	6,89	-	6,89	-	63,29	-	0,43			0,46
23.06.16	24,00	-	25,48	17,39	8,09	64,06	63,28	0,78	7,00	5,00	0,04	7,73	-	-	7,91	-	7,91	-	63,90	-	0,50			0,53
Среднее	24,00	-	27,41	18,94	8,47	63,40	62,68	0,72	7,00	5,00	0,05	7,94	-	-	8,09	-	8,09	-	63,20	-	0,50	-	-	0,55
Итого	744,00		849,74	587,26	262,48						1,52	246,21	0,00	0,00	250,87	0,00	250,87	0,00			15,56	0,00	0,00	17,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 04:00	48165,90	42503,96	5111,85	-	5228,04	-	1454,61	-
	24.06.16 02:00	49015,10	43090,72	5358,01	-	5478,86	-	1471,68	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 3,49 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 52,20 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,78 °C = -3,64 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,93** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **303,07** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление энергосбережения учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016 печать энергосбыта

«____» _____ г.