Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206423-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 3001

Тхв, гр.С= 14,78

Вычислитель: ВКТ-7 № 206423

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,204 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0836
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,038
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	29,84	19,13	10,71	64,60	63,72	0,88	7,00	5,00	0,01	10,76	-	-	11,00	-	11,00	-	64,96	-	0,70			0,71
25.05.16	24,00	-	30,75	19,39	11,36	63,13	62,61	0,52	7,00	5,00	0,00	11,55	-	-	11,78	-	11,78	-	62,96	-	0,73			0,73
26.05.16	24,00	-	30,44	19,31	11,13	62,30	61,50	0,80	7,00	5,00	0,00	11,37	-	-	11,56	-	11,56	-	62,61	-	0,71			0,71
27.05.16	24,00	-	28,66	19,50	9,16	62,21	61,53	0,68	7,00	5,00	0,00	9,35	-	-	9,53	-	9,53	-	62,33	-	0,58			0,59
28.05.16	24,00	-	27,69	18,61	9,08	61,20	60,48	0,72	7,00	5,00	0,01	9,20	-	-	9,38	-	9,38	-	61,39	-	0,57			0,57
29.05.16	24,00	-	29,38	18,65	10,73	61,58	60,79	0,79	7,00	5,00	0,00	10,97	-	-	11,19	-	11,19	-	61,88	-	0,68			0,68
30.05.16	24,00	-	28,13	18,83	9,30	62,65	61,92	0,73	7,00	5,00	0,00	9,49	-	-	9,68	-	9,68	-	62,82	-	0,60			0,60
31.05.16	24,00	-	29,93	19,16	10,77	63,20	62,38	0,82	7,00	5,00	0,00	10,90	-	-	11,10	-	11,10	-	63,51	-	0,69			0,70
01.06.16	24,00	-	49,56	39,86	9,70	65,92	65,95	-0,03	7,00	5,00	0,00	9,85	-	-	10,05	-	10,05	-	64,63	-	0,64			0,64
02.06.16	24,00	-	32,45	23,37	9,08	62,97	62,50	0,47	7,00	5,00	0,00	9,21	-	-	9,40	-	9,40	-	62,89	-	0,58			0,59
03.06.16	24,00	-	31,46	22,68	8,78	64,29	63,70	0,59	7,00	5,00	0,01	8,92	-	-	9,09	-	9,09	-	64,31	-	0,57			0,58
04.06.16	24,00	-	31,49	22,72	8,77	62,83	62,32	0,51	7,00	5,00	0,01	8,90	-	-	9,06	-	9,06	-	62,69	-	0,56			0,57
05.06.16	24,00	-	32,94	22,66	10,28	63,88	63,01	0,87	7,00	5,00	0,01	10,37	-	-	10,56	-	10,56	-	64,49	-	0,67			0,68
06.06.16	24,00	-	34,21	22,63	11,58	64,06	63,50	0,56	7,00	5,00	0,01	11,74	-	-	11,97	-	11,97	-	63,95	-	0,75			0,76
07.06.16	24,00	-	33,27	22,91	10,36	62,27	61,60	0,67	7,00	5,00	0,00	10,51	-	-	10,69	-	10,69	-	62,41	-	0,66			0,66
08.06.16	24,00	-	33,42	23,15	10,27	62,56	61,81	0,75	7,00	5,00	0,01	10,37	-	-	10,56	-	10,56	-	62,82	-	0,65			0,66
09.06.16	24,00	-	34,16	23,53	10,63	63,19	62,44	0,75	7,00	5,00	0,01	10,71	-	-	10,90	-	10,90	-	63,12	-	0,68			0,69
10.06.16	24,00	-	34,35	23,12	11,23	62,58	61,78	0,80	7,00	5,00	0,01	11,34	-	-	11,55	-	11,55	-	62,77	-	0,71			0,72
11.06.16	24,00	-	32,72	22,73	9,99	61,25	60,62	0,63	7,00	5,00	0,01	10,13	-	-	10,32	-	10,32	-	61,27	-	0,62			0,63
12.06.16	24,00	-	32,42	22,89	9,53	60,62	59,99	0,63	7,00	5,00	0,01	9,65	-	-	9,82	-	9,82	-	60,63	-	0,59			0,59
13.06.16	24,00	-	34,46	23,15	11,31	61,61	60,86	0,75	7,00	5,00	0,01	11,42	-	-	11,63	-	11,63	-	61,79	-	0,71			0,72
14.06.16	24,00	-	35,04	23,91	11,13	62,74	61,91	0,83	7,00	5,00	0,01	11,24	-	-	11,44	-	11,44	-	63,18	-	0,71			0,72
15.06.16	24,00	-	35,01	24,23	10,78	63,55	63,01	0,54	7,00	5,00	0,01	10,88	-	-	11,07	-	11,07	-	63,42	-	0,69			0,70
16.06.16	24,00	-	33,87	24,19	9,68	62,06	61,41	0,65	7,00	5,00	0,00	9,85	-	-	10,02	-	10,02	-	62,27	-	0,61			0,62
17.06.16	24,00	-	35,17	23,99	11,18	59,87	59,43	0,44	7,00	5,00	0,01	11,30	-	-	11,48	-	11,48	-	59,73	-	0,68			0,68
18.06.16	24,00	-	32,39	23,18	9,21	60,33	59,79	0,54	7,00	5,00	0,01	9,28	-	-	9,44	-	9,44	-	60,23	-	0,56			0,57
19.06.16	24,00	-	34,86	23,36	11,50	60,05	59,55	0,50	7,00	5,00	0,01	11,54	-	-	11,75	-	11,75	-	59,88	-	0,69			0,71
20.06.16	24,00	-	29,16	19,30	9,86	61,49	60,92	0,57	7,00	5,00	0,00	10,09	-	-	10,28	-	10,28	-	61,20	-	0,62			0,62
21.06.16	24,00	-	30,06	21,50	8,56	62,33	61,60	0,73	7,00	5,00	0,00	8,77	-	-	8,97	-	8,97	-	62,57	-	0,55			0,55
22.06.16	24,00	-	31,82	20,90	10,92	62,92	62,10	0,82	7,00	5,00	0,00	11,26	-	-	11,49	-	11,49	-	63,12	-	0,71			0,71
23.06.16	24,00	-	30,54	20,42	10,12	63,06	62,37	0,69	7,00	5,00	0,00	10,42	-	-	10,60	-	10,60	-	62,99	-	0,66			0,66
Среднее	24,00	-	32,57	22,35	10,22	62,49	61,84	0,65	7,00	5,00	0,01	10,37	-	-	10,56	-	10,56	-	62,54	-	0,65	-	-	0,65
Итого	744,00		1009,65	692,96	316,69						0,18	321,34	0,00	0,00	327,36	0,00	327,36	0,00			20,11	0,00	0,00	20,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 04:00	26923,82	23806,36	2976,35	-	3043,46	-	148,93	-
	24.06.16 02:00	27932,82	24498,70	3297,68	-	3370,81	-	169,21	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,47 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 72,47 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,78 °С = -4,75 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **399,83** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016

печать энергосбыта

«____» _____ г.