Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-3 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-256012-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 256012 Режим (схема): 3001

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |

Приборы УУТЭ поверены до _____

| | |
|---|---|
| Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Txв, гр.С= 14,78

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв) лето: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,142 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1298
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,059
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=42,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | Учет ГВС (ТВ-2) M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Контрольные данные Qгвс изл. | Qтех.гвс | Общее теплопотр-е Q общ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.05.16 | 24,00 | - | 16,92 | 9,81 | 7,11 | 58,68 | 56,49 | 2,19 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,00 | - | - | 7,10 | - | 7,10 | - | 59,76 | - | 0,42 | | | 0,44 |
| 25.05.16 | 24,00 | - | 17,05 | 9,96 | 7,09 | 57,45 | 56,10 | 1,35 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,94 | - | - | 7,02 | - | 7,02 | - | 57,46 | - | 0,40 | | | 0,42 |
| 26.05.16 | 24,00 | - | 18,99 | 9,86 | 9,13 | 57,45 | 55,33 | 2,12 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 9,02 | - | - | 9,11 | - | 9,11 | - | 58,27 | - | 0,53 | | | 0,55 |
| 27.05.16 | 24,00 | - | 17,58 | 9,99 | 7,59 | 57,13 | 55,27 | 1,86 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,45 | - | - | 7,57 | - | 7,57 | - | 57,84 | - | 0,43 | | | 0,45 |
| 28.05.16 | 24,00 | - | 17,68 | 9,52 | 8,16 | 56,08 | 53,96 | 2,12 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 8,11 | - | - | 8,23 | - | 8,23 | - | 56,96 | - | 0,46 | | | 0,48 |
| 29.05.16 | 24,00 | - | 18,00 | 9,63 | 8,37 | 56,34 | 54,44 | 1,90 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 8,29 | - | - | 8,39 | - | 8,39 | - | 56,96 | - | 0,47 | | | 0,50 |
| 30.05.16 | 24,00 | - | 17,04 | 9,62 | 7,42 | 57,11 | 55,19 | 1,92 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,35 | - | - | 7,45 | - | 7,45 | - | 57,83 | - | 0,42 | | | 0,44 |
| 31.05.16 | 24,00 | - | 17,73 | 9,82 | 7,91 | 57,86 | 56,03 | 1,83 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,85 | - | - | 7,95 | - | 7,95 | - | 58,45 | - | 0,46 | | | 0,47 |
| 01.06.16 | 24,00 | - | 27,54 | 20,77 | 6,77 | 62,19 | 61,88 | 0,31 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,74 | - | - | 6,84 | - | 6,84 | - | 60,94 | - | 0,41 | | | 0,43 |
| 02.06.16 | 24,00 | - | 19,50 | 12,39 | 7,11 | 58,13 | 56,89 | 1,24 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,99 | - | - | 7,06 | - | 7,06 | - | 58,38 | - | 0,41 | | | 0,43 |
| 03.06.16 | 24,00 | - | 17,67 | 12,13 | 5,54 | 58,84 | 57,48 | 1,36 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 5,38 | - | - | 5,46 | - | 5,46 | - | 59,42 | - | 0,32 | | | 0,34 |
| 04.06.16 | 24,00 | - | 18,93 | 12,30 | 6,63 | 57,69 | 56,47 | 1,22 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,49 | - | - | 6,57 | - | 6,57 | - | 57,95 | - | 0,38 | | | 0,40 |
| 05.06.16 | 24,00 | - | 19,97 | 12,47 | 7,50 | 58,47 | 56,94 | 1,53 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,38 | - | - | 7,49 | - | 7,49 | - | 59,09 | - | 0,44 | | | 0,46 |
| 06.06.16 | 24,00 | - | 22,06 | 12,74 | 9,32 | 59,28 | 57,80 | 1,48 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 9,21 | - | - | 9,34 | - | 9,34 | - | 59,72 | - | 0,55 | | | 0,57 |
| 07.06.16 | 24,00 | - | 20,28 | 12,73 | 7,55 | 57,13 | 55,89 | 1,24 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,40 | - | - | 7,52 | - | 7,52 | - | 57,40 | - | 0,43 | | | 0,45 |
| 08.06.16 | 24,00 | - | 19,67 | 12,86 | 6,81 | 57,56 | 56,15 | 1,41 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 6,65 | - | - | 6,77 | - | 6,77 | - | 58,16 | - | 0,39 | | | 0,41 |
| 09.06.16 | 24,00 | - | 20,34 | 12,92 | 7,42 | 57,88 | 56,35 | 1,53 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 7,23 | - | - | 7,34 | - | 7,34 | - | 58,46 | - | 0,42 | | | 0,45 |
| 10.06.16 | 24,00 | - | 20,24 | 12,56 | 7,68 | 57,36 | 55,80 | 1,56 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,49 | - | - | 7,59 | - | 7,59 | - | 57,98 | - | 0,44 | | | 0,46 |
| 11.06.16 | 24,00 | - | 22,15 | 12,33 | 9,82 | 56,64 | 55,11 | 1,53 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 9,66 | - | - | 9,83 | - | 9,83 | - | 57,13 | - | 0,55 | | | 0,58 |
| 12.06.16 | 24,00 | - | 21,54 | 12,40 | 9,14 | 55,93 | 54,35 | 1,58 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 8,97 | - | - | 9,11 | - | 9,11 | - | 56,55 | - | 0,51 | | | 0,53 |
| 13.06.16 | 24,00 | - | 20,04 | 12,58 | 7,46 | 56,40 | 54,79 | 1,61 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,30 | - | - | 7,43 | - | 7,43 | - | 57,14 | - | 0,42 | | | 0,44 |
| 14.06.16 | 24,00 | - | 21,50 | 12,97 | 8,53 | 57,85 | 56,33 | 1,52 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 8,43 | - | - | 8,53 | - | 8,53 | - | 58,41 | - | 0,49 | | | 0,52 |
| 15.06.16 | 24,00 | - | 23,07 | 13,14 | 9,93 | 59,11 | 57,75 | 1,36 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 9,82 | - | - | 9,96 | - | 9,96 | - | 59,37 | - | 0,59 | | | 0,61 |
| 16.06.16 | 24,00 | - | 20,71 | 13,11 | 7,60 | 57,43 | 55,80 | 1,63 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,47 | - | - | 7,56 | - | 7,56 | - | 58,44 | - | 0,44 | | | 0,46 |
| 17.06.16 | 24,00 | - | 18,90 | 13,03 | 5,87 | 55,14 | 54,03 | 1,11 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 5,72 | - | - | 5,77 | - | 5,77 | - | 55,53 | - | 0,32 | | | 0,34 |
| 18.06.16 | 24,00 | - | 21,31 | 12,54 | 8,77 | 56,11 | 54,80 | 1,31 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 8,67 | - | - | 8,76 | - | 8,76 | - | 56,52 | - | 0,49 | | | 0,51 |
| 19.06.16 | 24,00 | - | 20,15 | 12,68 | 7,47 | 55,61 | 54,31 | 1,30 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,36 | - | - | 7,43 | - | 7,43 | - | 56,10 | - | 0,41 | | | 0,43 |
| 20.06.16 | 24,00 | - | 18,11 | 11,29 | 6,82 | 56,72 | 55,92 | 0,80 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,73 | - | - | 6,81 | - | 6,81 | - | 56,24 | - | 0,38 | | | 0,40 |
| 21.06.16 | 24,00 | - | 21,18 | 14,47 | 6,71 | 57,75 | 56,61 | 1,14 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,61 | - | - | 6,69 | - | 6,69 | - | 58,18 | - | 0,39 | | | 0,41 |
| 22.06.16 | 24,00 | - | 22,74 | 13,97 | 8,77 | 58,73 | 57,24 | 1,49 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 8,72 | - | - | 8,84 | - | 8,84 | - | 59,45 | - | 0,52 | | | 0,54 |
| 23.06.16 | 24,00 | | 20,68 | 13,24 | 7,43 | 57,73 | 56,59 | 1,14 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,35 | - | - | 7,45 | - | 7,45 | - | 57,96 | - | 0,43 | - | - | 0,45 |
| Среднее | 24,00 | - | 19,98 | 12,25 | 7,72 | 57,54 | 56,07 | 1,47 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,61 | - | - | 7,71 | - | 7,71 | - | 58,00 | - | 0,44 | - | - | 0,46 |
| Итого | 744,00 | | 619,27 | 379,83 | 239,43 | | | | | | 0,65 | 235,78 | 0,00 | 0,00 | 238,97 | 0,00 | 238,97 | 0,00 | | | 13,69 | 0,00 | 0,00 | 14,34 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.02.15 16:00 | 18744,40 | 17969,15 | 805,00 | - | 822,94 | - | 165,63 | - |
| | 24.02.15 16:00 | 18744,40 | 17969,15 | 805,00 | - | 822,94 | - | 165,63 | - |

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 3,10 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 53,61 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,78 °C = -3,48 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **292,58** куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать для отчетов ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016
«____» _____ г.