Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8566.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 3001
Вычислитель: ВКТ-7 № 207336

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 14,78

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,187 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	13,64	0,00	13,64	55,82	20,40	35,42	7,00	5,00	0,01	13,59	-	-	13,80	-	13,80	-	55,39	-	0,75			0,76
25.05.16	24,00	-	13,98	0,00	13,98	54,98	20,88	34,10	7,00	5,00	0,01	13,94	-	-	14,14	-	14,14	-	54,55	-	0,76			0,77
26.05.16	24,00	-	14,87	0,00	14,87	55,14	21,30	33,84	7,00	5,00	0,01	14,86	-	-	15,06	-	15,06	-	54,73	-	0,81			0,82
27.05.16	24,00	-	13,82	0,00	13,82	54,04	20,72	33,32	7,00	5,00	0,01	13,73	-	-	13,91	-	13,91	-	53,62	-	0,74			0,75
28.05.16	24,00	-	14,32	0,00	14,32	54,29	19,59	34,70	7,00	5,00	0,01	14,22	-	-	14,43	-	14,43	-	53,89	-	0,77			0,78
29.05.16	24,00	-	14,38	0,00	14,38	55,03	20,26	34,77	7,00	5,00	0,01	14,33	-	-	14,54	-	14,54	-	54,64	-	0,78			0,79
30.05.16	24,00	-	14,86	0,00	14,86	55,37	20,97	34,40	7,00	5,00	0,01	14,85	-	-	15,06	-	15,06	-	54,93	-	0,82			0,82
31.05.16	24,00	-	13,91	0,00	13,91	55,36	21,11	34,25	7,00	5,00	0,01	13,77	-	-	13,97	-	13,97	-	55,02	-	0,76			0,77
01.06.16	24,00	-	13,57	0,00	13,57	53,00	20,58	32,42	7,00	5,00	0,01	13,25	-	-	13,41	-	13,41	-	53,19	-	0,70			0,72
02.06.16	24,00	-	13,89	0,00	13,89	53,83	20,79	33,04	7,00	5,00	0,01	13,77	-	-	13,96	-	13,96	-	53,54	-	0,74			0,75
03.06.16	24,00	-	13,05	0,00	13,05	56,09	21,81	34,28	7,00	5,00	0,01	12,99	-	-	13,19	-	13,19	-	55,63	-	0,72			0,73
04.06.16	24,00	-	12,92	0,00	12,92	54,62	21,18	33,44	7,00	5,00	0,01	12,85	-	-	13,06	-	13,06	-	54,16	-	0,70			0,71
05.06.16	24,00	-	15,89	0,00	15,89	56,79	19,19	37,60	7,00	5,00	0,01	15,83	-	-	16,08	-	16,08	-	56,39	-	0,89			0,90
06.06.16	24,00	-	14,14	0,00	14,14	54,97	18,48	36,49	7,00	5,00	0,02	13,96	-	-	14,17	-	14,17	-	54,52	-	0,76			0,78
07.06.16	24,00	-	15,65	0,00	15,65	54,95	18,55	36,40	7,00	5,00	0,02	15,37	-	-	15,58	-	15,58	-	54,60	-	0,84			0,86
08.06.16	24,00	-	13,82	0,00	13,82	54,56	19,02	35,54	7,00	5,00	0,02	13,58	-	-	13,78	-	13,78	-	54,12	-	0,73			0,76
09.06.16	24,00	-	13,82	0,00	13,82	55,00	17,71	37,29	7,00	5,00	0,02	13,59	-	-	13,79	-	13,79	-	54,62	-	0,74			0,76
10.06.16	24,00	-	14,95	0,00	14,95	55,38	17,46	37,92	7,00	5,00	0,02	14,77	-	-	14,98	-	14,98	-	54,94	-	0,81			0,83
11.06.16	24,00	-	13,98	0,00	13,98	53,29	17,67	35,62	7,00	5,00	0,01	13,85	-	-	14,02	-	14,02	-	52,82	-	0,73			0,75
12.06.16	24,00	-	14,25	0,00	14,25	53,56	17,05	36,51	7,00	5,00	0,01	14,09	-	-	14,29	-	14,29	-	53,16	-	0,75			0,76
13.06.16	24,00	-	15,08	0,00	15,08	54,24	17,03	37,21	7,00	5,00	0,01	14,92	-	-	15,15	-	15,15	-	53,89	-	0,81			0,82
14.06.16	24,00	-	15,25	0,00	15,25	54,96	18,01	36,95	7,00	5,00	0,02	15,11	-	-	15,32	-	15,32	-	54,53	-	0,82			0,84
15.06.16	24,00	-	15,67	0,00	15,67	55,49	18,94	36,55	7,00	5,00	0,02	15,54	-	-	15,77	-	15,77	-	55,09	-	0,86			0,87
16.06.16	24,00	-	15,08	0,00	15,08	53,92	19,93	33,99	7,00	5,00	0,01	14,90	-	-	15,11	-	15,11	-	53,60	-	0,80			0,81
17.06.16	24,00	-	14,78	0,00	14,78	52,12	20,91	31,21	7,00	5,00	0,02	14,54	-	-	14,73	-	14,73	-	51,85	-	0,75			0,77
18.06.16	24,00	-	15,06	0,00	15,06	53,79	20,74	33,05	7,00	5,00	0,01	14,91	-	-	15,12	-	15,12	-	53,53	-	0,80			0,81
19.06.16	24,00	-	14,61	0,00	14,61	53,12	20,42	32,70	7,00	5,00	0,01	14,47	-	-	14,66	-	14,66	-	52,84	-	0,76			0,78
20.06.16	24,00	-	14,66	0,00	14,66	54,29	20,60	33,69	7,00	5,00	0,01	14,46	-	-	14,70	-	14,70	-	54,01	-	0,78			0,79
21.06.16	24,00	-	12,34	0,00	12,34	52,63	20,87	31,76	7,00	5,00	0,02	12,16	-	-	12,31	-	12,31	-	52,29	-	0,64			0,65
22.06.16	24,00	-	14,05	0,00	14,05	54,09	20,98	33,11	7,00	5,00	0,01	13,93	-	-	14,12	-	14,12	-	53,76	-	0,75			0,76
23.06.16	24,00	-	12,58	0,00	12,58	53,57	21,05	32,52	7,00	5,00	0,01	12,43	-	-	12,59	-	12,59	-	53,27	-	0,66			0,67
Среднее	24,00	-	14,29	-	14,29	54,46	19,81	34,65	7,00	5,00	0,01	14,15	-	-	14,35	-	14,35	-	54,10	-	0,77	-	-	0,78
Итого	744,00		442,87	0,00	442,87						0,39	438,56	0,00	0,00	444,80	0,00	444,80	0,00			23,74	0,00	0,00	24,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 03:00	22002,19	17347,54	4617,68	-	4706,39	-	707,71	-
	24.06.16 01:00	22444,71	17347,54	5055,89	-	5150,84	-	731,83	-

Период расчета по среднему: 7 суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,77 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 91,05 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,78 °C = -6,48 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **535,85** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016
«____» _____ г.