Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8563.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207963-ч(с)-0616.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207963 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,78

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,186 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,16 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	8,54	0,00	8,54	61,33	22,38	38,95	7,00	5,00	0,02	8,35	-	-	8,50	-	8,50	-	60,74	-	0,51			0,52
25.05.16	24,00	-	11,10	0,00	11,10	60,81	22,70	38,11	7,00	5,00	0,02	10,91	-	-	11,09	-	11,09	-	60,33	-	0,66			0,68
26.05.16	24,00	-	12,43	0,00	12,43	60,42	22,91	37,51	7,00	5,00	0,02	12,28	-	-	12,51	-	12,51	-	59,90	-	0,73			0,75
27.05.16	24,00	-	9,13	0,00	9,13	58,77	22,18	36,59	7,00	5,00	0,01	8,99	-	-	9,16	-	9,16	-	58,15	-	0,52			0,54
28.05.16	24,00	-	11,79	0,00	11,79	60,17	21,50	38,67	7,00	5,00	0,02	11,64	-	-	11,81	-	11,81	-	59,68	-	0,69			0,71
29.05.16	24,00	-	11,81	0,00	11,81	60,34	21,89	38,45	7,00	5,00	0,01	11,74	-	-	11,93	-	11,93	-	59,76	-	0,70			0,71
30.05.16	24,00	-	9,26	0,00	9,26	60,49	22,36	38,13	7,00	5,00	0,01	9,16	-	-	9,29	-	9,29	-	59,81	-	0,55			0,56
31.05.16	24,00	-	9,58	0,00	9,58	61,13	22,82	38,31	7,00	5,00	0,02	9,43	-	-	9,60	-	9,60	-	60,54	-	0,57			0,59
01.06.16	24,00	-	7,59	0,00	7,59	56,78	22,59	34,19	7,00	5,00	0,02	7,30	-	-	7,41	-	7,41	-	56,60	-	0,42			0,43
02.06.16	24,00	-	9,39	0,00	9,39	59,73	22,69	37,04	7,00	5,00	0,01	9,26	-	-	9,38	-	9,38	-	59,19	-	0,55			0,56
03.06.16	24,00	-	8,45	0,00	8,45	61,46	23,32	38,14	7,00	5,00	0,01	8,34	-	-	8,47	-	8,47	-	60,82	-	0,51			0,52
04.06.16	24,00	-	7,34	0,00	7,34	59,70	23,10	36,60	7,00	5,00	0,01	7,27	-	-	7,38	-	7,38	-	58,92	-	0,43			0,44
05.06.16	24,00	-	7,63	0,00	7,63	61,42	21,15	40,27	7,00	5,00	0,02	7,48	-	-	7,58	-	7,58	-	60,72	-	0,45			0,47
06.06.16	24,00	-	8,17	0,00	8,17	60,58	20,47	40,11	7,00	5,00	0,02	8,00	-	-	8,12	-	8,12	-	59,93	-	0,48			0,50
07.06.16	24,00	-	9,70	0,00	9,70	59,90	20,21	39,69	7,00	5,00	0,02	9,50	-	-	9,65	-	9,65	-	59,34	-	0,57			0,58
08.06.16	24,00	-	9,53	0,00	9,53	60,22	20,43	39,79	7,00	5,00	0,02	9,36	-	-	9,50	-	9,50	-	59,62	-	0,56			0,57
09.06.16	24,00	-	10,63	0,00	10,63	61,16	19,16	42,00	7,00	5,00	0,02	10,46	-	-	10,65	-	10,65	-	60,56	-	0,63			0,65
10.06.16	24,00	-	12,13	0,00	12,13	61,29	18,66	42,63	7,00	5,00	0,01	12,00	-	-	12,19	-	12,19	-	60,72	-	0,73			0,74
11.06.16	24,00	-	8,34	0,00	8,34	58,51	19,37	39,14	7,00	5,00	0,01	8,21	-	-	8,34	-	8,34	-	57,82	-	0,48			0,49
12.06.16	24,00	-	9,82	0,00	9,82	58,83	19,14	39,69	7,00	5,00	0,01	9,67	-	-	9,82	-	9,82	-	58,25	-	0,57			0,58
13.06.16	24,00	-	9,63	0,00	9,63	59,15	18,80	40,35	7,00	5,00	0,02	9,48	-	-	9,63	-	9,63	-	58,51	-	0,55			0,57
14.06.16	24,00	-	7,98	0,00	7,98	59,61	19,51	40,10	7,00	5,00	0,01	7,83	-	-	7,96	-	7,96	-	59,02	-	0,47			0,48
15.06.16	24,00	-	8,02	0,00	8,02	59,93	20,46	39,47	7,00	5,00	0,01	7,91	-	-	8,04	-	8,04	-	59,17	-	0,47			0,48
16.06.16	24,00	-	7,65	0,00	7,65	59,00	21,76	37,24	7,00	5,00	0,01	7,53	-	-	7,63	-	7,63	-	58,33	-	0,44			0,45
17.06.16	24,00	-	7,24	0,00	7,24	56,37	22,39	33,98	7,00	5,00	0,02	7,04	-	-	7,14	-	7,14	-	55,75	-	0,39			0,41
18.06.16	24,00	-	7,66	0,00	7,66	57,89	22,97	34,92	7,00	5,00	0,01	7,51	-	-	7,64	-	7,64	-	57,28	-	0,43			0,44
19.06.16	24,00	-	8,13	0,00	8,13	57,82	22,37	35,45	7,00	5,00	0,02	7,94	-	-	8,07	-	8,07	-	57,23	-	0,46			0,47
20.06.16	24,00	-	8,22	0,00	8,22	58,94	22,54	36,40	7,00	5,00	0,01	8,11	-	-	8,22	-	8,22	-	58,30	-	0,48			0,48
21.06.16	24,00	-	6,69	0,00	6,69	58,19	22,83	35,36	7,00	5,00	0,01	6,65	-	-	6,72	-	6,72	-	57,37	-	0,38			0,39
22.06.16	24,00	-	6,88	0,00	6,88	58,94	22,85	36,09	7,00	5,00	0,01	6,85	-	-	6,92	-	6,92	-	58,04	-	0,40			0,40
23.06.16	24,00	-	6,66	0,00	6,66	58,42	23,00	35,42	7,00	5,00	0,01	6,55	-	-	6,64	-	6,64	-	57,59	-	0,38			0,39
Среднее	24,00	-	8,94	-	8,94	59,59	21,56	38,03	7,00	5,00	0,01	8,80	-	-	8,94	-	8,94	-	58,97	-	0,52	-	-	0,53
Итого	744,00		277,12	0,00	277,12						0,42	272,75	0,00	0,00	276,99	0,00	276,99	0,00			16,13	0,00	0,00	16,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 04:00	18425,45	15639,61	2917,81	-	2980,02	-	637,17	-
	24.06.16 02:00	18702,55	15639,61	3190,57	-	3257,02	-	663,72	-

Период расчета по среднему: 7 суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 2,70 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 47,32 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,78 °С = -4,03 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **324,31** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать организации ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" печать энергосбыта Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016 «____» _____ г.