Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9040.038.1
Строит.Адрес: Полярников 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208212-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208212 Режим (схема): 3006 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-hх)+M2(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,414 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0813
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,02754
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=124,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=11,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	102,77	96,19	6,58	67,49	67,35	0,14	7,00	5,00	0,14	4,77			4,83		4,83	-	67,47	0,00	0,32	0,32		0,46
25.05.16	24,00	-	103,15	96,78	6,37	67,61	67,49	0,12	7,00	5,00	0,14	4,58			4,65		4,65	-	67,39	0,00	0,31	0,31		0,45
26.05.16	24,00	-	103,19	96,53	6,66	67,93	67,82	0,11	7,00	5,00	0,13	4,98			5,06		5,06	-	67,66	0,00	0,34	0,34		0,47
27.05.16	24,00	-	100,28	89,66	10,62	66,79	66,68	0,11	7,00	5,00	0,45	4,05			4,13		4,13	-	66,54	0,00	0,27	0,27		0,72
28.05.16	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
29.05.16	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
30.05.16	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
31.05.16	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
01.06.16	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
02.06.16	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
03.06.16	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
04.06.16	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
05.06.16	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
06.06.16	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
07.06.16	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
08.06.16	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
09.06.16	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
10.06.16	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
11.06.16	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
12.06.16	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
13.06.16	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
14.06.16	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
15.06.16	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
16.06.16	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
17.06.16	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
18.06.16	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
19.06.16	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
20.06.16	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
21.06.16	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
22.06.16	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
23.06.16	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
Среднее	24,00	-	102,35	94,79	7,56	67,46	67,34	0,12	7,00	5,00	0,21	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	67,27	-	0,31	0,31	-	0,52
Итого	744,00		3172,77	2938,49	234,28						6,65	142,45	0,00	0,00	144,69	0,00	144,69	0,00			9,59	9,59	0,00	16,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 06:00	28471,70	26968,07	1183,30	0,00	1211,42	0,00	874,79	-
	24.06.16 04:00	39406,00	30549,59	1341,61	0,00	1372,16	0,00	1350,45	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 3,67 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 32,67 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,59 °C = -2,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **177,37** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать по требованию

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016 печать энергосбыта
«____» _____ г.