Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 100 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 100
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208201-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208201 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	67,97	57,07	10,90	68,63	62,98	5,65	7,00	5,00	0,32	10,90	-	-	11,35	-	11,35	-	68,52	-	0,75			1,07
25.05.16	24,00	-	65,62	56,40	9,22	68,73	63,01	5,72	7,00	5,00	0,33	9,22	-	-	9,65	-	9,65	-	68,63	-	0,63			0,96
26.05.16	24,00	-	66,80	57,41	9,39	69,41	63,71	5,70	7,00	5,00	0,33	9,39	-	-	9,75	-	9,75	-	69,28	-	0,65			0,98
27.05.16	23,00	-	63,57	54,91	8,66	69,47	63,58	5,89	7,00	5,00	0,33	8,66	-	-	6,98	-	6,98	-	69,36	-	0,60			0,93
28.05.16	24,00	-	66,88	57,50	9,38	69,57	63,58	5,99	7,00	5,00	0,35	9,38	-	-	9,80	-	9,80	-	69,50	-	0,65			1,00
29.05.16	24,00	-	66,74	56,54	10,20	69,09	63,21	5,88	7,00	5,00	0,34	10,20	-	-	10,62	-	10,62	-	68,95	-	0,70			1,04
30.05.16	24,00	-	68,97	58,16	10,81	69,24	63,56	5,68	7,00	5,00	0,34	10,81	-	-	11,22	-	11,22	-	69,16	-	0,75			1,08
31.05.16	24,00	-	70,56	59,44	11,12	69,43	63,87	5,56	7,00	5,00	0,33	11,12	-	-	11,50	-	11,50	-	69,33	-	0,77			1,10
01.06.16	24,00	-	70,20	60,13	10,07	69,46	63,96	5,50	7,00	5,00	0,33	10,07	-	-	10,40	-	10,40	-	69,37	-	0,70			1,03
02.06.16	24,00	-	69,30	60,02	9,28	69,78	64,32	5,46	7,00	5,00	0,33	9,28	-	-	9,62	-	9,62	-	69,65	-	0,65			0,98
03.06.16	24,00	-	65,01	55,51	9,50	69,79	64,04	5,75	7,00	5,00	0,32	9,50	-	-	9,88	-	9,88	-	69,65	-	0,66			0,98
04.06.16	24,00	-	54,99	46,94	8,05	69,27	62,56	6,71	7,00	5,00	0,32	8,05	-	-	8,39	-	8,39	-	69,15	-	0,56			0,88
05.06.16	24,00	-	56,25	46,69	9,56	69,59	62,60	6,99	7,00	5,00	0,33	9,56	-	-	9,92	-	9,92	-	69,50	-	0,66			0,99
06.06.16	24,00	-	56,24	47,11	9,13	69,37	62,32	7,05	7,00	5,00	0,33	9,13	-	-	9,55	-	9,55	-	69,25	-	0,63			0,97
07.06.16	24,00	-	59,04	48,63	10,41	68,38	61,66	6,72	7,00	5,00	0,33	10,41	-	-	10,77	-	10,77	-	68,27	-	0,71			1,04
08.06.16	24,00	-	54,55	45,45	9,10	69,85	65,30	4,55	7,00	5,00	0,21	9,10	-	-	9,42	-	9,42	-	69,79	-	0,64			0,84
09.06.16	24,00	-	49,47	38,90	10,57	68,34	67,99	0,35	7,00	5,00	0,02	10,57	-	-	10,78	-	10,78	-	67,80	-	0,72			0,74
10.06.16	24,00	-	49,89	39,41	10,48	68,51	68,19	0,32	7,00	5,00	0,02	10,48	-	-	10,70	-	10,70	-	67,87	-	0,71			0,74
11.06.16	24,00	-	49,57	39,17	10,40	68,95	68,48	0,47	7,00	5,00	0,02	10,40	-	-	10,61	-	10,61	-	68,89	-	0,72			0,74
12.06.16	24,00	-	49,83	38,96	10,87	68,86	68,44	0,42	7,00	5,00	0,02	10,87	-	-	11,14	-	11,14	-	68,61	-	0,75			0,77
13.06.16	24,00	-	48,85	38,24	10,61	68,52	68,08	0,44	7,00	5,00	0,02	10,61	-	-	10,86	-	10,86	-	68,34	-	0,73			0,75
14.06.16	24,00	-	50,22	38,93	11,29	68,98	68,62	0,36	7,00	5,00	0,02	11,29	-	-	11,54	-	11,54	-	68,59	-	0,77			0,79
15.06.16	24,00	-	51,98	41,90	10,08	68,76	68,36	0,40	7,00	5,00	0,02	10,08	-	-	10,28	-	10,28	-	68,62	-	0,69			0,71
16.06.16	24,00	-	51,56	41,38	10,18	69,27	68,90	0,37	7,00	5,00	0,02	10,18	-	-	10,40	-	10,40	-	68,99	-	0,70			0,72
17.06.16	24,00	-	50,42	40,10	10,32	69,90	69,54	0,36	7,00	5,00	0,02	10,32	-	-	10,55	-	10,55	-	69,58	-	0,72			0,74
18.06.16	24,00	-	48,07	39,53	8,54	68,20	67,85	0,35	7,00	5,00	0,02	8,54	-	-	8,72	-	8,72	-	67,88	-	0,58			0,60
19.06.16	24,00	-	49,64	39,15	10,49	69,53	69,16	0,37	7,00	5,00	0,02	10,49	-	-	10,72	-	10,72	-	69,21	-	0,73			0,74
20.06.16	24,00	-	49,35	39,76	9,59	68,40	68,05	0,35	7,00	5,00	0,02	9,59	-	-	9,76	-	9,76	-	68,06	-	0,65			0,67
21.06.16	24,00	-	49,08	40,64	8,44	69,12	68,74	0,38	7,00	5,00	0,02	8,44	-	-	8,54	-	8,54	-	68,90	-	0,58			0,60
22.06.16	24,00	-	50,59	40,52	10,07	68,57	68,22	0,35	7,00	5,00	0,02	10,07	-	-	10,27	-	10,27	-	68,27	-	0,69			0,71
23.06.16	24,00	-	51,03	40,77	10,26	68,95	68,61	0,34	7,00	5,00	0,02	10,26	-	-	10,48	-	10,48	-	68,64	-	0,70			0,72
Среднее	23,97	-	57,17	47,27	9,90	69,09	65,85	3,24	7,00	5,00	0,18	9,90	-	-	10,13	-	10,13	-	68,89	-	0,68	-	-	0,86
Итого	743,00		1772,24	1465,27	306,97						5,47	306,97	0,00	0,00	314,17	0,00	314,17	0,00			21,14	0,00	0,00	26,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 06:00	43630,37	36660,43	14758,41	-	15122,21	-	1345,51	-
	24.06.16 03:00	45395,29	38118,13	15276,59	-	15651,62	-	1372,07	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,74 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 68,34 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -4,67 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **382,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016
«____» _____ г.