Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 101 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 101
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06079-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06079 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,21

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: ТПТ-15-2 | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,06
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.05.16 | 24,00 | * | 99,13 | 78,43 | 20,70 | 68,35 | 68,13 | 0,22 | 7,30 | 3,60 | 0,12 | 20,41 | 0,00 | 0,00 | 20,81 | 0,00 | 20,81 | - | 64,54 | 0,00 | 1,32 | | | 1,44 |
| 25.05.16 | 24,00 | * | 98,58 | 77,79 | 20,79 | 68,45 | 68,21 | 0,24 | 7,30 | 3,60 | 0,12 | 20,51 | 0,00 | 0,00 | 20,91 | 0,00 | 20,91 | - | 64,67 | 0,00 | 1,33 | | | 1,45 |
| 26.05.16 | 24,00 | * | 92,27 | 72,60 | 19,67 | 69,04 | 68,76 | 0,28 | 7,30 | 3,60 | 0,12 | 19,38 | 0,00 | 0,00 | 19,77 | 0,00 | 19,77 | - | 65,14 | 0,00 | 1,26 | | | 1,39 |
| 27.05.16 | 24,00 | | 99,47 | 78,78 | 20,69 | 69,15 | 68,93 | 0,23 | 7,30 | 3,60 | 0,13 | 20,38 | 0,00 | 0,00 | 20,78 | 0,00 | 20,78 | - | 64,98 | 0,00 | 1,33 | | | 1,46 |
| 28.05.16 | 24,00 | | 100,79 | 79,14 | 21,65 | 69,22 | 68,93 | 0,29 | 7,30 | 3,60 | 0,14 | 21,30 | 0,00 | 0,00 | 21,72 | 0,00 | 21,72 | - | 65,03 | 0,00 | 1,39 | | | 1,53 |
| 29.05.16 | 24,00 | | 101,06 | 78,45 | 22,60 | 68,85 | 68,59 | 0,26 | 7,30 | 3,60 | 0,15 | 22,31 | 0,00 | 0,00 | 22,74 | 0,00 | 22,74 | - | 64,44 | 0,00 | 1,44 | | | 1,58 |
| 30.05.16 | 24,00 | | 101,21 | 80,00 | 21,21 | 68,90 | 68,68 | 0,21 | 7,30 | 3,60 | 0,14 | 20,88 | 0,00 | 0,00 | 21,28 | 0,00 | 21,28 | - | 64,63 | 0,00 | 1,35 | | | 1,49 |
| 31.05.16 | 24,00 | | 102,27 | 81,99 | 20,29 | 69,12 | 68,88 | 0,24 | 7,30 | 3,60 | 0,13 | 19,94 | 0,00 | 0,00 | 20,34 | 0,00 | 20,34 | - | 65,10 | 0,00 | 1,30 | | | 1,43 |
| 01.06.16 | 24,00 | | 103,58 | 82,25 | 21,33 | 69,15 | 68,92 | 0,23 | 7,30 | 3,60 | 0,13 | 20,97 | 0,00 | 0,00 | 21,39 | 0,00 | 21,39 | - | 65,31 | 0,00 | 1,37 | | | 1,50 |
| 02.06.16 | 24,00 | | 101,79 | 82,18 | 19,61 | 69,48 | 69,30 | 0,18 | 7,30 | 3,60 | 0,08 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | 19,64 | 0,00 | 19,64 | - | 68,05 | 0,00 | 1,31 | | | 1,39 |
| 03.06.16 | 24,00 | | 98,25 | 78,29 | 19,97 | 69,50 | 69,30 | 0,20 | 7,30 | 3,60 | 0,10 | 19,61 | 0,00 | 0,00 | 20,01 | 0,00 | 20,01 | - | 66,67 | 0,00 | 1,31 | | | 1,41 |
| 04.06.16 | 24,00 | | 84,12 | 65,46 | 18,66 | 68,93 | 68,66 | 0,28 | 7,30 | 3,60 | 0,12 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 18,72 | - | 65,06 | 0,00 | 1,20 | | | 1,31 |
| 05.06.16 | 24,00 | | 86,87 | 64,84 | 22,03 | 69,40 | 68,66 | 0,74 | 7,30 | 3,60 | 0,14 | 21,78 | 0,00 | 0,00 | 22,22 | 0,00 | 22,22 | - | 66,18 | 0,00 | 1,44 | | | 1,58 |
| 06.06.16 | 24,00 | | 87,09 | 64,84 | 22,25 | 69,03 | 68,44 | 0,59 | 7,30 | 3,60 | 0,13 | 22,03 | 0,00 | 0,00 | 22,47 | 0,00 | 22,47 | - | 65,72 | 0,00 | 1,45 | | | 1,58 |
| 07.06.16 | 24,00 | * | 88,19 | 67,06 | 21,13 | 68,19 | 67,88 | 0,32 | 7,30 | 3,60 | 0,13 | 20,86 | 0,00 | 0,00 | 21,26 | 0,00 | 21,26 | - | 64,29 | 0,00 | 1,34 | | | 1,47 |
| 08.06.16 | 24,00 | * | 87,64 | 68,94 | 18,70 | 69,40 | 69,18 | 0,23 | 7,30 | 3,60 | 0,12 | 18,42 | 0,00 | 0,00 | 18,78 | 0,00 | 18,78 | - | 64,96 | 0,00 | 1,20 | | | 1,32 |
| 09.06.16 | 24,00 | * | 89,74 | 70,64 | 19,11 | 68,36 | 68,11 | 0,25 | 7,30 | 3,60 | 0,14 | 18,83 | 0,00 | 0,00 | 19,19 | 0,00 | 19,19 | - | 63,35 | 0,00 | 1,19 | | | 1,33 |
| 10.06.16 | 24,00 | * | 93,22 | 71,59 | 21,63 | 68,27 | 68,04 | 0,23 | 7,30 | 3,60 | 0,14 | 21,51 | 0,00 | 0,00 | 21,91 | 0,00 | 21,91 | - | 63,44 | 0,00 | 1,37 | | | 1,50 |
| 11.06.16 | 24,00 | * | 92,95 | 71,21 | 21,74 | 68,67 | 68,33 | 0,34 | 7,30 | 3,60 | 0,14 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,92 | 0,00 | 21,92 | - | 64,55 | 0,00 | 1,39 | | | 1,52 |
| 12.06.16 | 24,00 | * | 89,47 | 71,03 | 18,44 | 68,67 | 68,38 | 0,28 | 7,30 | 3,60 | 0,12 | 18,09 | 0,00 | 0,00 | 18,45 | 0,00 | 18,45 | - | 64,65 | 0,00 | 1,17 | | | 1,29 |
| 13.06.16 | 24,00 | * | 90,90 | 69,98 | 20,92 | 68,22 | 67,83 | 0,39 | 7,30 | 3,60 | 0,12 | 20,67 | 0,00 | 0,00 | 21,07 | 0,00 | 21,07 | - | 64,84 | 0,00 | 1,34 | | | 1,46 |
| 14.06.16 | 24,00 | * | 91,58 | 71,16 | 20,42 | 68,92 | 68,68 | 0,23 | 7,30 | 3,60 | 0,12 | 20,17 | 0,00 | 0,00 | 20,57 | 0,00 | 20,57 | - | 65,20 | 0,00 | 1,32 | | | 1,43 |
| 15.06.16 | 24,00 | * | 94,97 | 75,61 | 19,35 | 68,34 | 68,09 | 0,25 | 7,30 | 3,60 | 0,11 | 19,13 | 0,00 | 0,00 | 19,51 | 0,00 | 19,51 | - | 64,81 | 0,00 | 1,24 | | | 1,35 |
| 16.06.16 | 24,00 | * | 95,93 | 75,78 | 20,15 | 69,06 | 68,80 | 0,25 | 7,30 | 3,60 | 0,11 | 19,92 | 0,00 | 0,00 | 20,32 | 0,00 | 20,32 | - | 65,67 | 0,00 | 1,31 | | | 1,42 |
| 17.06.16 | 24,00 | * | 92,75 | 73,72 | 19,03 | 69,60 | 69,37 | 0,23 | 7,30 | 3,60 | 0,12 | 18,83 | 0,00 | 0,00 | 19,21 | 0,00 | 19,21 | - | 65,26 | 0,00 | 1,23 | | | 1,35 |
| 18.06.16 | 24,00 | * | 90,90 | 72,50 | 18,40 | 67,85 | 67,53 | 0,32 | 7,30 | 3,60 | 0,14 | 18,08 | 0,00 | 0,00 | 18,41 | 0,00 | 18,41 | - | 62,74 | 0,00 | 1,14 | | | 1,28 |
| 19.06.16 | 24,00 | * | 91,10 | 72,29 | 18,81 | 69,13 | 68,73 | 0,40 | 7,30 | 3,60 | 0,16 | 18,55 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 18,90 | - | 63,49 | 0,00 | 1,18 | | | 1,34 |
| 20.06.16 | 24,00 | * | 89,88 | 72,28 | 17,59 | 68,13 | 67,87 | 0,26 | 7,30 | 3,60 | 0,13 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | 17,66 | 0,00 | 17,66 | - | 63,02 | 0,00 | 1,09 | | | 1,22 |
| 21.06.16 | 24,00 | * | 90,52 | 73,46 | 17,06 | 68,73 | 68,50 | 0,24 | 7,30 | 3,60 | 0,12 | 16,78 | 0,00 | 0,00 | 17,10 | 0,00 | 17,10 | - | 63,86 | 0,00 | 1,07 | | | 1,20 |
| 22.06.16 | 24,00 | * | 91,53 | 73,86 | 17,67 | 68,27 | 68,06 | 0,20 | 7,30 | 3,60 | 0,12 | 17,29 | 0,00 | 0,00 | 17,62 | 0,00 | 17,62 | - | 64,06 | 0,00 | 1,11 | | | 1,23 |
| 23.06.16 | 24,00 | * | 94,01 | 74,48 | 19,54 | 68,66 | 68,42 | 0,24 | 7,30 | 3,60 | 0,14 | 19,19 | 0,00 | 0,00 | 19,55 | 0,00 | 19,55 | - | 63,96 | 0,00 | 1,23 | | | 1,37 |
| Среднее | 24,00 | - | 93,93 | 73,89 | 20,04 | 68,81 | 68,52 | 0,28 | 7,30 | 3,60 | 0,13 | 19,75 | - | - | 20,14 | - | 20,14 | - | 64,76 | - | 1,28 | - | - | 1,41 |
| Итого | 744,00 | | 2911,76 | 2290,63 | 621,13 | | | | | | 3,92 | 612,26 | 0,00 | 0,00 | 624,23 | 0,00 | 624,23 | 0,00 | | | 39,70 | 0,00 | 0,00 | 43,62 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.05.16 02:00 | 65268,54 | 56596,67 | 12673,28 | 0,00 | 12970,01 | 0,00 | 1818,94 | |
| | 24.06.16 00:00 | 68175,10 | 58883,66 | 13283,96 | 0,00 | 13592,63 | 0,00 | 1862,45 | |

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,85 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 126,63 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -9,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **43,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **750,85** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016
«____» _____ г.