Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9056.038.1 | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 102 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 102 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208236-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208236 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,04
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.06.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.06.16	24,00	-	85,70	76,62	9,08	69,78	69,52	0,26	7,00	5,00	0,03	9,08	-	-	9,27	-	9,27	-	69,25	-	0,63			0,65
02.06.16	24,00	-	85,83	76,89	8,94	70,55	69,87	0,68	7,00	5,00	0,06	8,94	-	-	9,10	-	9,10	-	69,47	-	0,62			0,68
03.06.16	24,00	-	80,28	72,14	8,14	70,53	69,87	0,66	7,00	5,00	0,06	8,14	-	-	8,31	-	8,31	-	69,54	-	0,57			0,62
04.06.16	24,00	-	67,95	59,21	8,74	69,69	69,31	0,38	7,00	5,00	0,03	8,74	-	-	8,95	-	8,95	-	69,04	-	0,61			0,63
05.06.16	24,00	-	68,70	58,15	10,55	70,17	69,59	0,58	7,00	5,00	0,04	10,55	-	-	10,80	-	10,80	-	69,60	-	0,74			0,77
06.06.16	24,00	-	68,34	57,83	10,51	68,65	69,40	-0,75	7,00	5,00	0,00	10,51	-	-	10,74	-	10,74	-	69,12	-	0,72			0,72
07.06.16	24,00	-	70,53	59,92	10,61	68,56	68,41	0,15	7,00	5,00	0,01	10,61	-	-	10,82	-	10,82	-	68,16	-	0,72			0,74
08.06.16	24,00	-	71,36	62,65	8,71	71,13	69,93	1,20	7,00	5,00	0,09	8,71	-	-	8,93	-	8,93	-	69,46	-	0,61			0,69
09.06.16	24,00	-	75,07	64,75	10,32	69,56	68,56	1,00	7,00	5,00	0,08	10,32	-	-	10,57	-	10,57	-	68,01	-	0,70			0,78
10.06.16	24,00	-	75,62	65,63	9,99	70,10	68,76	1,34	7,00	5,00	0,11	9,99	-	-	10,22	-	10,22	-	68,12	-	0,68			0,79
11.06.16	24,00	-	76,05	65,52	10,53	69,14	69,06	0,08	7,00	5,00	0,00	10,53	-	-	10,75	-	10,75	-	69,06	-	0,73			0,73
12.06.16	24,00	-	76,89	64,93	11,96	69,72	69,02	0,70	7,00	5,00	0,06	11,96	-	-	12,21	-	12,21	-	68,68	-	0,82			0,88
13.06.16	24,00	-	75,89	63,29	12,60	69,19	68,66	0,53	7,00	5,00	0,04	12,60	-	-	12,87	-	12,87	-	68,62	-	0,86			0,91
14.06.16	24,00	-	75,94	65,28	10,66	69,00	69,17	-0,17	7,00	5,00	0,00	10,66	-	-	10,89	-	10,89	-	68,70	-	0,73			0,73
15.06.16	24,00	-	80,19	71,25	8,94	69,56	68,88	0,68	7,00	5,00	0,06	8,94	-	-	9,11	-	9,11	-	68,63	-	0,61			0,67
16.06.16	24,00	-	80,60	70,09	10,51	69,89	69,43	0,46	7,00	5,00	0,04	10,51	-	-	10,76	-	10,76	-	69,17	-	0,73			0,77
17.06.16	24,00	-	77,77	68,53	9,24	70,17	70,07	0,10	7,00	5,00	0,01	9,24	-	-	9,43	-	9,43	-	69,84	-	0,65			0,66
18.06.16	24,00	-	76,76	67,99	8,77	69,04	68,38	0,66	7,00	5,00	0,05	8,77	-	-	8,95	-	8,95	-	67,88	-	0,60			0,65
19.06.16	24,00	-	76,50	67,48	9,02	70,43	69,70	0,73	7,00	5,00	0,06	9,02	-	-	9,22	-	9,22	-	69,28	-	0,62			0,68
20.06.16	24,00	-	75,98	68,02	7,96	69,75	68,57	1,18	7,00	5,00	0,09	7,96	-	-	8,13	-	8,13	-	68,28	-	0,54			0,64
21.06.16	24,00	-	78,54	69,45	9,09	69,80	69,26	0,54	7,00	5,00	0,04	9,09	-	-	9,28	-	9,28	-	68,94	-	0,63			0,67
22.06.16	24,00	-	78,40	69,39	9,01	69,49	68,74	0,75	7,00	5,00	0,06	9,01	-	-	9,19	-	9,19	-	68,35	-	0,62			0,68
23.06.16	24,00	-	78,16	69,45	8,71	69,71	69,11	0,60	7,00	5,00	0,05	8,71	-	-	8,92	-	8,92	-	68,68	-	0,60			0,65
Среднее	24,00	-	76,39	66,72	9,68	69,72	69,19	0,54	7,00	5,00	0,05	9,68	-	-	9,89	-	9,89	-	68,86	-	0,67	-	-	0,71
Итого	552,00		1757,05	1534,46	222,59						1,07	222,59	0,00	0,00	227,42	0,00	227,42	0,00			15,33	0,00	0,00	16,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	tраб, ч
	04.06.16 05:00	17565,02	18534,75	3356,06	-	3437,01	-	322,90	-
	24.06.16 02:00	17575,18	19841,77	3551,73	-	3636,97	-	238,78	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,66 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 63,91 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -3,39 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **291,33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016
«____» _____ г.