Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9057.038.1 | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 104 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 104 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208342-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208342 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	81,76	70,97	10,79	69,23	64,55	4,68	7,00	5,00	0,33	10,95	-	-	11,20	-	11,20	-	68,85	-	0,75			1,08
25.05.16	24,00	-	81,46	70,66	10,80	69,30	64,63	4,67	7,00	5,00	0,33	10,91	-	-	11,15	-	11,15	-	68,86	-	0,75			1,08
26.05.16	24,00	-	81,60	72,01	9,59	70,01	65,38	4,63	7,00	5,00	0,34	9,69	-	-	9,93	-	9,93	-	69,57	-	0,67			1,01
27.05.16	24,00	-	81,69	71,66	10,03	70,07	65,29	4,78	7,00	5,00	0,35	10,09	-	-	10,32	-	10,32	-	69,69	-	0,70			1,05
28.05.16	24,00	-	81,83	72,16	9,67	70,14	65,28	4,86	7,00	5,00	0,35	9,78	-	-	9,98	-	9,98	-	69,82	-	0,68			1,03
29.05.16	24,00	-	79,52	69,21	10,31	69,67	64,90	4,77	7,00	5,00	0,34	10,33	-	-	10,57	-	10,57	-	69,12	-	0,71			1,05
30.05.16	24,00	-	84,74	73,20	11,54	69,80	65,18	4,62	7,00	5,00	0,34	11,57	-	-	11,82	-	11,82	-	69,46	-	0,81			1,15
31.05.16	24,00	-	85,17	74,76	10,41	69,98	65,45	4,53	7,00	5,00	0,36	10,31	-	-	10,54	-	10,54	-	69,63	-	0,72			1,07
01.06.16	24,00	-	84,82	75,46	9,36	70,02	65,64	4,38	7,00	5,00	0,34	9,37	-	-	9,59	-	9,59	-	69,67	-	0,65			0,99
02.06.16	24,00	-	85,97	75,20	10,77	70,34	65,93	4,41	7,00	5,00	0,34	10,81	-	-	11,05	-	11,05	-	69,91	-	0,76			1,09
03.06.16	24,00	-	78,76	69,78	8,98	70,39	65,76	4,63	7,00	5,00	0,33	9,02	-	-	9,24	-	9,24	-	69,98	-	0,63			0,96
04.06.16	24,00	-	67,16	58,41	8,75	69,97	64,43	5,54	7,00	5,00	0,33	8,71	-	-	8,90	-	8,90	-	69,58	-	0,61			0,94
05.06.16	24,00	-	66,90	57,70	9,20	70,32	64,41	5,91	7,00	5,00	0,34	9,23	-	-	9,43	-	9,43	-	70,04	-	0,65			0,99
06.06.16	24,00	-	67,82	58,18	9,64	70,08	64,12	5,96	7,00	5,00	0,35	9,71	-	-	9,94	-	9,94	-	69,52	-	0,67			1,03
07.06.16	24,00	-	69,92	60,10	9,82	69,07	66,39	2,68	7,00	5,00	0,16	9,89	-	-	10,10	-	10,10	-	68,67	-	0,68			0,84
08.06.16	24,00	-	70,94	61,81	9,13	70,59	70,35	0,24	7,00	5,00	0,02	9,11	-	-	9,31	-	9,31	-	70,07	-	0,64			0,66
09.06.16	24,00	-	74,24	63,40	10,84	69,15	68,94	0,21	7,00	5,00	0,02	10,86	-	-	11,08	-	11,08	-	68,48	-	0,74			0,76
10.06.16	24,00	-	74,62	64,32	10,30	69,35	69,14	0,21	7,00	5,00	0,02	10,31	-	-	10,52	-	10,52	-	68,67	-	0,71			0,73
11.06.16	24,00	-	72,84	64,02	8,82	69,73	69,44	0,29	7,00	5,00	0,03	8,72	-	-	8,91	-	8,91	-	69,48	-	0,61			0,64
12.06.16	24,00	-	73,78	63,61	10,17	69,64	69,38	0,26	7,00	5,00	0,03	10,06	-	-	10,27	-	10,27	-	69,14	-	0,70			0,73
13.06.16	24,00	-	72,65	62,59	10,06	69,34	69,07	0,27	7,00	5,00	0,03	9,99	-	-	10,19	-	10,19	-	69,01	-	0,69			0,72
14.06.16	24,00	-	75,24	63,91	11,33	69,76	69,54	0,22	7,00	5,00	0,03	11,24	-	-	11,48	-	11,48	-	69,25	-	0,78			0,81
15.06.16	24,00	-	78,43	69,06	9,37	69,46	69,24	0,22	7,00	5,00	0,02	9,33	-	-	9,50	-	9,50	-	69,11	-	0,65			0,67
16.06.16	24,00	-	78,80	68,20	10,60	69,98	69,77	0,21	7,00	5,00	0,03	10,49	-	-	10,73	-	10,73	-	69,61	-	0,73			0,76
17.06.16	24,00	-	73,73	66,13	7,60	70,67	70,45	0,22	7,00	5,00	0,03	7,50	-	-	7,70	-	7,70	-	70,18	-	0,53			0,55
18.06.16	24,00	-	73,54	64,95	8,59	68,94	68,73	0,21	7,00	5,00	0,02	8,54	-	-	8,73	-	8,73	-	68,42	-	0,59			0,61
19.06.16	24,00	-	75,33	64,54	10,79	70,30	70,08	0,22	7,00	5,00	0,03	10,76	-	-	10,99	-	10,99	-	69,83	-	0,75			0,78
20.06.16	24,00	-	75,25	65,37	9,88	69,12	68,91	0,21	7,00	5,00	0,02	9,87	-	-	10,08	-	10,08	-	68,66	-	0,68			0,70
21.06.16	24,00	-	76,63	66,87	9,76	69,82	69,60	0,22	7,00	5,00	0,02	9,79	-	-	9,99	-	9,99	-	69,49	-	0,68			0,70
22.06.16	24,00	-	76,92	66,74	10,18	69,28	69,07	0,21	7,00	5,00	0,02	10,16	-	-	10,40	-	10,40	-	68,87	-	0,70			0,72
23.06.16	24,00	-	76,98	67,20	9,78	69,65	69,45	0,20	7,00	5,00	0,02	9,82	-	-	10,02	-	10,02	-	69,18	-	0,68			0,70
Среднее	24,00	-	76,74	66,84	9,90	69,78	67,37	2,41	7,00	5,00	0,17	9,90	-	-	10,12	-	10,12	-	69,35	-	0,69	-	-	0,86
Итого	744,00		2379,04	2072,18	306,86						5,31	306,92	0,00	0,00	313,66	0,00	313,66	0,00			21,28	0,00	0,00	26,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 04:00	25178,44	21429,51	3719,83	-	3809,30	-	777,99	-
	24.06.16 02:00	27553,82	23498,21	4026,53	-	4122,74	-	804,63	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,95 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 70,96 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -4,67 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **384,62** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016 «____» _____ г.